

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в августе 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	9	28.07.2014	05.08.2014	ТР: ЛР СУ-216, ОР СУ-216, АГ - 4 ч.	9	28.07.2014	05.08.2014	9	28.07.2014	05.08.2014	9	28.07.2014	05.08.2014
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	5	28.07.2014	01.08.2014	КР. С заземлением в распределительных устройствах. АГ - 4 ч.	5	28.07.2014	01.08.2014	5	28.07.2014	01.08.2014	5	28.07.2014	01.08.2014
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	5	28.07.2014	01.08.2014	ТР: ЛР СС-211, ОР СС-211, АГ - 4 ч.	5	28.07.2014	01.08.2014	5	28.07.2014	01.08.2014	5	28.07.2014	01.08.2014
ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово (223)	4	12.08.2014	15.08.2014	К.Р. ВЛ. АГ-4ч.	4	12.08.2014	15.08.2014	4	09.08.2014	12.08.2014	4	09.08.2014	12.08.2014
ВЛ 220 кВ Сузун-Светлая (ВЛ СС-211)	2	06.08.2014	07.08.2014	ПС 220 кВ Сузун: ТР, чистка изоляции, разъединители 220 кВ СШ2-220. АГ-1 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	14.07.2014	15.07.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	4	12.08.2014	15.08.2014	Под обратным напряжением. В связи с выводом 1,2 СШ-220 на ПС 500 кВ Барабинская , АГ - 2 ч.	4	12.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	4	12.08.2014	15.08.2014	Под обратным напряжением. В связи с выводом 1,2 СШ-220 на ПС 500 кВ Барабинская , АГ - 2 ч.	4	12.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	4	12.08.2014	15.08.2014	Под обратным напряжением. В связи с выводом 1,2 СШ-220 на ПС 500 кВ Барабинская , АГ - 2 ч.	4	12.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 220 кВ Барнаульская-Плотинная	6	17.08.2014	22.08.2014	КР, АГ-4ч. С заземлением в распределительных устройствах	6	17.08.2014	22.08.2014	6	12.08.2014	17.08.2014	6	17.08.2014	22.08.2014
ВЛ 220 кВ Барнаульская-Плотинная	6	17.08.2014	22.08.2014	ПС 500 кВ Барнаульская ТО: КС БП-208, ТО ВЧЗ БП-208. АГ-4ч. С заземлением в распред. уст-ах	6	17.08.2014	22.08.2014	6	12.08.2014	17.08.2014	6	17.08.2014	22.08.2014
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	9	14.08.2014	22.08.2014	КР, АГ-4ч. С заземлением в	9	14.08.2014	22.08.2014	9	06.08.2014	14.08.2014	9	14.08.2014	22.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				распределительных устройствах									
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	2	25.08.2014	26.08.2014	ТР: ЛР-238, ПР-1, Р-1ТН, 1ТН ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 3 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	07.07.2014	08.07.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отградная (237)	5	11.08.2014	15.08.2014	КР: ВЛ-237 Новосибирской ТЭЦ-3. С отключением ВЛ 220 кВ 237, для замены ВЧ заградителей. АГ - время заявки	5	11.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	6	11.08.2014	16.08.2014	Заявка НДЦ СО	6	11.08.2014	16.08.2014	7	01.06.2014	07.06.2014	7	09.08.2014	15.08.2014
ЛЭП 110 кВ													
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	28.07.2014	01.08.2014	ТР: Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов ВЛ 110 кВ 3-36. АГ - 3 ч.	5	21.07.2014	25.07.2014	5	21.07.2014	25.07.2014	5	21.07.2014	25.07.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	28.07.2014	01.08.2014	Замена ЛР-3-36 Барабинской ТЭЦ, АГ-Время заявки.	5	28.07.2014	01.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	3	30.07.2014	01.08.2014	ЗРР: Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Ю-2 (ЭПЗ-1636), АПВ В Ю-2. АГ - 4 часа.	3	21.07.2014	23.07.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	04.08.2014	04.08.2014	ТО 2ТН-110 ПС 110 кВ Воскресенская, АГ - 1 ч.	1	04.08.2014	04.08.2014	1	04.08.2014	04.08.2014	1	04.08.2014	04.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	04.08.2014	04.08.2014	ТО 1ТН-110 ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 1 ч.	1	04.08.2014	04.08.2014	1	04.08.2014	04.08.2014	1	04.08.2014	04.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	05.08.2014	05.08.2014	ТО 2ТН-110 ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 1 ч.	1	05.08.2014	05.08.2014	1	05.08.2014	05.08.2014	1	05.08.2014	05.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	05.08.2014	05.08.2014	ТО 1ТН-110 ПС 110 кВ Шипуновская, АГ - 1 ч.	1	05.08.2014	05.08.2014	1	05.08.2014	05.08.2014	1	05.08.2014	05.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская	1	06.08.2014	06.08.2014	ТО 2ТН-110 ПС 110 кВ Шипуновская, АГ - 1 ч.	1	06.08.2014	06.08.2014	1	06.08.2014	06.08.2014	1	06.08.2014	06.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
- Сузунская													
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	07.08.2014	07.08.2014	ТО 1ТН-110 ПС 110 кВ Воскресенская, АГ - 1 ч.	1	07.08.2014	07.08.2014	1	07.08.2014	07.08.2014	1	07.08.2014	07.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	5	25.08.2014	29.08.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	25.08.2014	29.08.2014	5	13.10.2014	17.10.2014	5	25.08.2014	29.08.2014
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3)	5	18.08.2014	22.08.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	18.08.2014	22.08.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	04.08.2014	08.08.2014	ТР: Чистка просеки, АГ-4ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	5	11.08.2014	15.08.2014	КР Чистка просеки ВЛ 110 кВ 3-31. АГ - 3ч.	5	04.08.2014	08.04.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	04.08.2014	08.08.2014	ТР. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор 28-24, 18-13 ВЛ 110 кВ 3-51. АГ-2 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8)	2	18.08.2014	19.08.2014	ТР. Замена болтовых соединений в шлейфе анкерной опоры №366, ремонт провода. АГ - 3 ч.	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7)	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР. Замена болтовых соединений в шлейфе анкерной опоры №366. АГ - 3 ч.	1	14.08.2014	14.08.2014	1	14.08.2014	14.08.2014	1	14.08.2014	14.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	18.08.2014	22.08.2014	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, расширение просеки участка БТЭЦ - Пионерская ВЛ 110 кВ 3-36, АГ - 3 ч.	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9)	15	25.08.2014	08.09.2014	КР. Замена грозотроса. АГ - 4 ч.	15	18.08.2014	01.09.2014	17	14.04.2014	30.04.2014	15	18.08.2014	01.09.2014
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10)	15	25.08.2014	08.09.2014	БВР. Замена грозотроса по 3-9. АГ - 4 ч.	15	18.08.2014	01.09.2014	17	14.04.2014	30.04.2014	15	18.08.2014	01.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	5	25.08.2014	29.08.2014	ТР ЛР-3-65, ЛР-3-66, ПР-1-110, ПР-2-110 на ПС 110 кВ Степная. АГ - 3 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	5	25.08.2014	29.08.2014	ТР ЛР-3-65, ЛР-3-66, ПР-1-110, ПР-2-110 на ПС 110 кВ Степная. ИСП.ВЛ 3-66 на ПС Здвинская. АГ - 3 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР. Замена изоляторов ВЛ 110 кВ 3-52, АГ - 2 ч.	1	11.08.2014	11.08.2014	1	11.08.2014	11.08.2014	1	11.08.2014	11.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	2	25.08.2014	26.08.2014	ТР, ТО Вводов 110 кВ В 3-22 ПС 110 кВ Краснозерская, АГ - 2 ч.	2	25.08.2014	26.08.2014	2	25.08.2014	26.08.2014	2	25.08.2014	26.08.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	3	27.08.2014	29.08.2014	ТР, ТО Вводов 110кВ В 3-23 ПС 110 кВ Краснозерская, АГ - 2 ч.	3	27.08.2014	29.08.2014	3	27.08.2014	29.08.2014	3	27.08.2014	29.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	04.08.2014	05.08.2014	ТР: ЛР, ОР замена ОСИ ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	04.08.2014	05.08.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР: ШПР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	11.08.2014	11.08.2014	1	11.08.2014	11.08.2014	1	11.08.2014	11.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	2	11.08.2014	12.08.2014	ТР: ШР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	12.08.2014	12.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	12.08.2014	12.08.2014	1	12.08.2014	12.08.2014	1	12.08.2014	12.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч. ТР: ЛР ПС 110 кВ Новая, АГ - 3 ч.	1	13.08.2014	13.08.2014	1	13.08.2014	13.08.2014	1	13.08.2014	13.08.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	3	13.08.2014	15.08.2014	ТР: ШПР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	3	13.08.2014	15.08.2014	3	13.08.2014	15.08.2014	3	13.08.2014	15.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	2	14.08.2014	15.08.2014	ТР: ШПР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	2	14.08.2014	15.08.2014	2	14.08.2014	15.08.2014	2	14.08.2014	15.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ШПР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	18.08.2014	18.08.2014	1	17.10.2014	17.10.2014	1	18.08.2014	18.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 3	1	18.08.2014	18.08.2014	1	20.10.2014	20.10.2014	1	18.08.2014	18.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (К-11)				ч.									
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	18.08.2014	18.08.2014	1	18.08.2014	18.08.2014	1	18.08.2014	18.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	2	18.08.2014	19.08.2014	ТР: ШР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	2	18.08.2014	19.08.2014	2	18.08.2014	19.08.2014	2	18.08.2014	19.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская (Ю-8)	3	18.08.2014	20.08.2014	ТР: ШР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	3	18.08.2014	20.08.2014	3	18.08.2014	20.08.2014	3	18.08.2014	20.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	1	12.08.2014	12.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ЗШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	19.08.2014	19.08.2014	1	16.10.2014	16.10.2014	1	19.08.2014	19.08.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	4	19.08.2014	22.08.2014	ТР: ШР ПС 110 кВ Искитимская, АГ-3 ч.	4	19.08.2014	22.08.2014	4	19.08.2014	22.08.2014	4	19.08.2014	22.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ЗШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	20.08.2014	20.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 3 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	20.08.2014	20.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	20.08.2014	20.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.; ТР: ЛР ПС 110 кВ Новая, АГ - 3 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	20.08.2014	20.08.2014	1	20.08.2014	20.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (ОТСН)	1	14.08.2014	14.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ЗШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	21.08.2014	21.08.2014	1	14.10.2014	14.10.2014	1	21.08.2014	21.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская (Ю-8)	1	21.08.2014	21.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	21.08.2014	21.08.2014	1	21.08.2014	21.08.2014	1	21.08.2014	21.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28)	1	14.08.2014	14.08.2014	ТР: ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	21.08.2014	21.08.2014	1	09.10.2014	09.10.2014	1	25.08.2014	25.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	2	21.08.2014	22.08.2014	ТР: ШР ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	2	21.08.2014	22.08.2014	2	21.08.2014	22.08.2014	2	21.08.2014	22.08.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	1	15.08.2014	15.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ЗШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	22.08.2014	22.08.2014	1	15.10.2014	15.10.2014	1	22.08.2014	22.08.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская (Ю-8)	1	22.08.2014	22.08.2014	ТР: Р-2ТН ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	22.08.2014	22.08.2014	1	22.08.2014	22.08.2014	1	22.08.2014	22.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	15.08.2014	15.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ЗШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	22.08.2014	22.08.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	26.08.2014	26.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 4 (Б-4)	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР: ОР, ЛР, ЗШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	25.08.2014	25.08.2014	1	15.10.2014	15.10.2014	1	15.10.2014	15.10.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская (Ю-8)	1	29.08.2014	29.08.2014	ТР: ПС 110 кВ Искитимская конденсаторы связи ф.А, В,С, чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 2 ч.	1	29.08.2014	29.08.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	29.08.2014	29.08.2014
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15)	11	01.08.2014	11.08.2014	Комплексный капитальный ремонт (замена изоляторов, перестановка ГВ, выправка герлянд (3-15), АГ - 8 ч.	12	04.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16)	11	01.08.2014	11.08.2014	Для одновременного ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская, ВЛ 500 кВ Барабинская - Таврическая, ВЛ 110 кВ 3-15, АГ - 6 ч.	12	04.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15)	1	06.08.2014	06.08.2014	ПС 110 кВ Илюшкино: ТР ЛР315-110, АГ 30 мин.	1	06.08.2014	06.08.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	06.08.2014	06.08.2014
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15)	1	08.08.2014	08.08.2014	ПС 110 кВ Каратканск: ТР ЛР2315-110, ТТ-110, АГ 30 мин.	1	08.08.2014	08.08.2014	1	11.07.2014	11.07.2014	1	08.08.2014	08.08.2014
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9)	1	28.08.2014	28.08.2014	ТР ЛР-110-3-9 "В" на ПС 110 кВ Барабушка, АГ-1ч	1	21.08.2014	21.08.2014	1	10.07.2014	10.07.2014	1	21.08.2014	21.08.2014
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокوشيно с отпайками (3-5)	1	06.08.2014	06.08.2014	ТР ЛР-110-3-5 "В" на ПС 110 кВ Кокوشيно, АГ-1ч	1	06.08.2014	06.08.2014	1	06.08.2014	06.08.2014	1	06.08.2014	06.08.2014
ВЛ 110 кВ Груздевка - Кокوشيно с отпайкой на ПС Каргат (3-5)	1	08.08.2014	08.08.2014	ТР ЛР-110-3-5 "З" на ПС 110 кВ Кокوشيно, КР ЛР-110 3-5 на ПС 220 кВ Груздевка, АГ-2ч	1	08.08.2014	08.08.2014	1	08.08.2014	08.08.2014	1	08.08.2014	08.08.2014
ВЛ 110 кВ Груздевка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7)	1	01.08.2014	01.08.2014	И В-110-3-7 ПС 220 кВ Груздевка, АГ-4ч.	1	01.08.2014	01.08.2014	2	19.08.2014	20.08.2014	2	31.07.2014	01.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1)	3	25.08.2014	27.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-1-В, РПВ ПС 110 кВ Кошево, АГ-2 ч	3	25.08.2014	27.08.2014	2	14.07.2014	15.07.2014	3	25.08.2014	27.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	2	11.08.2014	12.08.2014	ТР разъединителей: ЛРС-7 ПС 110 кВ Иня-Восточная, АГ-2 ч	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	2	14.08.2014	15.08.2014	ТР разъединителей: ЛРС-8 ПС 110 кВ Иня-Восточная, АГ-2 ч	2	14.08.2014	15.08.2014	2	14.08.2014	15.08.2014	2	14.08.2014	15.08.2014
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8)	2	04.08.2014	05.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-8-В, ПС 110 кВ Болотная, АГ- 2 ч	2	04.08.2014	05.08.2014	2	август	август	2	04.08.2014	05.08.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1)	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ -1,1ШРВ-1 ВЛВ-1, ПС 110 кВ Ояш, АГ-2 ч	1	18.08.2014	18.08.2014	1	июнь	июнь	1	18.08.2014	18.08.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2)	1	19.08.2014	19.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ -2,1ШРВ-2 ВЛВ-2, ПС 110 кВ Ояш, АГ-2 ч	1	19.08.2014	19.08.2014	1	июнь	июнь	1	19.08.2014	19.08.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5)	1	20.08.2014	20.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ -5,1ШРВ-5,1ШРВ1Т.В1Т,ВЛВ-5, ПС 110 кВ Ояш, АГ-2ч	1	20.08.2014	20.08.2014	1	июнь	июнь	1	20.08.2014	20.08.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	21.08.2014	21.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ -6,1ШРВ-6,1ШРВШС-110.ВШС-110, ПС 110 кВ Ояш, АГ-2ч	1	21.08.2014	21.08.2014	1	июнь	июнь	1	21.08.2014	21.08.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1)	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР развед.: ЛРВ-1,2ШРВ-1, ПС 110 кВ Порос АГ-2ч.	1	18.08.2014	18.08.2014	1	июнь	июнь	1	18.08.2014	18.08.2014
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1)	1	25.08.2014	25.08.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-1-110,ШРВ1-110.В1-110 ПС 110 кВ Мошково, Порос АГ-2ч.	1	25.08.2014	25.08.2014	1	Июль	Июль	1	25.08.2014	25.08.2014
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	2	11.08.2014	12.08.2014	ТР: ЛР-110 В-7 ПС 110 кВ Таскаево, АГ-1ч.	2	11.08.2014	12.08.2014	2	август	август	2	11.08.2014	12.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3)	12	18.08.2014	29.08.2014	Проверка защит ЭПЗ-1636 ПС 110 кВ Торсьма, АГ-2часа	12	18.08.2014	29.08.2014	12	16.06.2014	27.06.2014	12	18.08.2014	29.08.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	12.08.2014	12.08.2014	ТР ЛР на ПС 110 кВ Сельская. АГ-2час	1	12.08.2014	12.08.2014	1	Июль	Июль	1	12.08.2014	12.08.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР ЛР на ПС 110 кВ Сельская. АГ-2час	1	18.08.2014	18.08.2014	1	Июль	Июль	1	18.08.2014	18.08.2014
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3)	1	27.08.2014	27.08.2014	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110. ПС 110 кВ Тогучин. АГ-2час	1	27.08.2014	27.08.2014	1	май	май	1	27.08.2014	27.08.2014
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3)	1	28.08.2014	28.08.2014	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110 ПС 110 кВ Падунская. АГ-2час	1	28.08.2014	28.08.2014	1	май	май	1	28.08.2014	28.08.2014
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3)	1	29.08.2014	29.08.2014	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110. ПС 110 кВ Торсьма. АГ - 2час	1	29.08.2014	29.08.2014	1	май	май	1	29.08.2014	29.08.2014
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12)	2	25.08.2014	26.08.2014	ТР ЛР ПС 110 кВ Дорогино. Уч. Южная - Дорогино. АГ-2час	2	27.08.2014	28.08.2014	2	август	август	2	27.08.2014	28.08.2014
ВЛ 110 кВ Посевная - Дорогино II цепь (Ю-12)	2	27.08.2014	28.08.2014	тек. ремонт ЛР ПС 110 кВ Дорогино. Уч. Посевная - Дорогино. АГ - 2час	2	25.08.2014	26.08.2014	2	август	август	2	25.08.2014	26.08.2014
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	1	01.08.2014	01.08.2014	ТР ЛР и В-110 Промышленная-Сельская на ПС 110 кВ Торсьма. АГ - 2час	1	01.08.2014	01.08.2014	1	август	август	1	01.08.2014	01.08.2014
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3)	2	25.08.2014	26.08.2014	ТР разьед и выкл ПС 110 кВ Зверобойка. Участок Тогучин - Торсьма. АГ-2 ч.	2	25.08.2014	26.08.2014	2	сентябрь	сентябрь	2	25.08.2014	26.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	5	11.08.2014	15.08.2014	ТР конденсаторов связи, ЛР. Текущий ремонт 1 ШР Ю2 Новосибирской ГЭС. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых	5	11.08.2014	15.08.2014	5	21.07.2014	25.07.2014	5	11.08.2014	15.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				изоляторов. АГ- срок заявки.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	3	18.08.2014	20.08.2014	ТР конденсаторов связи, ВЮ1 Новосибирской ГЭС. ТР, Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов ЛР. АГ- срок заявки.	3	18.08.2014	20.08.2014	5	28.07.2014	01.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	2	12.08.2014	13.08.2014	ТО ЭН ВЧ заградителя. АГ- срок заявки.	2	12.08.2014	13.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	5	04.08.2014	08.08.2014	ЗРР: Комплект ступенчатых защит ВЛ 3-27 (ЭПЗ-1636), АПВ В 3-27. ТР I ШР 327 Новосибирской ГЭС. АГ - 4 часа	5	04.08.2014	08.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	07.08.2014	08.08.2014	ТР I ШР К13 Новосибирской ГЭС, АГ - срок заявки.	2	05.08.2014	06.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	05.08.2014	06.08.2014	ТР I ШР К15 Новосибирской ГЭС, АГ - срок заявки.	2	07.08.2014	08.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	2	14.08.2014	15.08.2014	ТР I ШР К17 Новосибирской ГЭС, АГ - срок заявки.	2	14.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	26.08.2014	27.08.2014	Текущий ремонт 2 ШР К14 Новосибирской ГЭС. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов. АГ - срок заявки.	2	26.08.2014	27.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	28.08.2014	29.08.2014	Текущий ремонт 2 ШР К15 Новосибирской ГЭС с заменой опорной изоляции. АГ - срок заявки.	2	28.08.2014	29.08.2014						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак с отпайками (П-2)	2	07.08.2014	08.08.2014	Замена линейного разъединителя, монтаж	2	07.08.2014	08.08.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, разъединителей на ПС 110 кВ Буготак, АГ-2 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17)	2	12.08.2014	13.08.2014	Замена линейного разъединителя, монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, разъединителей на ПС 110 кВ Обь, АГ-2 ч.	2	12.08.2014	13.08.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18)	2	14.08.2014	15.08.2014	Замена линейного разъединителя, монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, разъединителей на ПС 110 кВ Обь, АГ-2 ч.	2	14.08.2014	15.08.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымское - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4)	2	26.08.2014	27.08.2014	Замена линейного разъединителя, монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, разъединителей на ПС 110 кВ Кабинетное, АГ-2 ч.	2	26.08.2014	27.08.2014						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4)	2	28.08.2014	29.08.2014	Замена линейного разъединителя, монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, разъединителей на ПС 110 кВ Кабинетное, АГ-2 ч.	2	28.08.2014	29.08.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздевка с отпайками (3-6)	2	12.08.2014	13.08.2014	Замена линейного разъединителя, монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, разъединителей на	2	12.08.2014	13.08.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПС 110 кВ Секты, АГ-2 ч.									
ВЛ 110 кВ Боярка - Чилино с отпайкой на ПС Кандауровская (С-21)	1	06.08.2014	06.08.2014	ЗРР, в связи с ремонтными работами на ТТ-110 ВЛ С-21 ПС 110 кВ Чилино. АГ-1 час	1	06.08.2014	06.08.2014	1	06.08.2014	06.08.2014	1	06.08.2014	06.08.2014
ПС 220 кВ													
ПС 220 кВ Правобережная													
Ремонтная перемычка 220 кВ	2	25.08.2014	26.08.2014	ТР: ПР-1, АГ - 4 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	07.07.2014	08.07.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
1ТН-220	2	25.08.2014	26.08.2014	ТР: ТН, Р АГ - 4 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	07.07.2014	08.07.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
1СШ-220	5	25.08.2014	29.08.2014	ТР: ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР, 1АТ, В-238, АГ - 4 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
1АТ-125	5	25.08.2014	29.08.2014	И: 1АТ; ТР: ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР, 1АТ, В-238, АГ - 4 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
В-238	5	25.08.2014	29.08.2014	ТР: ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР, 1АТ, В-238, АГ - 4 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
СВ-220	5	25.08.2014	29.08.2014	ТР: ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР, 1АТ, В-238, АГ - 4 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
ШСВ-110	1	01.08.2014	01.08.2014	И: вводов 110 кВ ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	01.08.2014	01.08.2014	1	17.07.2014	17.07.2014	1	01.08.2014	01.08.2014
ОВ-110	1	13.08.2014	13.08.2014	И: 0-ТН-110-В, АГ - 2 ч.	1	13.08.2014	13.08.2014						
В-С-2	1	08.08.2014	08.08.2014	И: вводов 110 кВ В-С-2. АГ - 2 ч.	1	08.08.2014	08.08.2014	1	08.08.2014	08.08.2014	1	08.08.2014	08.08.2014
ПС 220 кВ Восточная													
3Ш-110	12	11.08.2014	22.08.2014	ТР: ЗШР, АГ - 4 ч.	12	18.08.2014	29.08.2014	14	09.10.2014	22.10.2014	12	18.08.2014	29.08.2014
2ОВ-110	8	11.08.2014	18.08.2014	ТР: ЗШР, ОР, АГ - 4 ч.	8	18.08.2014	25.08.2014	14	09.10.2014	22.10.2014	12	18.08.2014	29.08.2014
2ОВ-110	5	11.08.2014	15.08.2014	ТР: ЗШР, ОР, АГ - 4 ч.	5	18.08.2014	22.08.2014	14	09.10.2014	22.10.2014	12	18.08.2014	29.08.2014
1СВ-110	1	12.08.2014	12.08.2014	ТР: СР, АГ - 4 ч.	1	19.08.2014	19.08.2014	1	10.10.2014	10.10.2014	1	19.08.2014	19.08.2014
В-К-12	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ЛР, ЗШР, ОР, АГ - 4 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	20.08.2014	20.08.2014
В-0-ТСН	1	14.08.2014	14.08.2014	ТР: ЛР, ЗШР, ОР, АГ - 4 ч.	1	21.08.2014	21.08.2014	1	14.10.2014	14.10.2014	1	21.08.2014	21.08.2014
В-Б-3	1	19.08.2014	19.08.2014	ТР: ЗШР, АГ - 4 ч.	1	26.08.2014	26.08.2014	1	14.10.2014	14.10.2014	1	21.08.2014	21.08.2014
В-Б-4	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР: ЗШР, АГ - 4 ч.	1	25.08.2014	25.08.2014	1	15.10.2014	15.10.2014	1	22.08.2014	22.08.2014
2ШСВ-110	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР: ЗШР, АГ - 4 ч.	1	25.08.2014	25.08.2014	1	16.10.2014	16.10.2014	1	25.08.2014	25.08.2014
В-К-11	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР: ЛР, ЗШР, ОР, АГ	1	18.08.2014	18.08.2014	1	17.10.2014	17.10.2014	1	18.08.2014	18.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 4 ч.									
3ТН-110	12	11.08.2014	22.08.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	12	18.08.2014	29.08.2014	1	17.10.2014	17.10.2014	1	26.08.2014	26.08.2014
3АТ-200	3	20.08.2014	22.08.2014	ТР: ЗШР, ТР, ЛРТ, В-110-3АТ, АГ - 4 ч.	3	27.08.2014	29.08.2014	3	20.10.2014	22.10.2014	3	27.08.2014	29.08.2014
2ШСВ-110	5	18.08.2014	22.08.2014	КР: 2ШСВ-110, АГ - 8 ч.	5	25.08.2014	29.08.2014	5	02.06.2014	06.06.2014	5	02.06.2014	06.06.2014
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	2	04.08.2014	05.08.2014	ТР: ТР, ОР, АГ - 2 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	14.07.2014	15.07.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
2АТ-63	2	06.08.2014	07.08.2014	ТР: ТР, ОР, АГ - 2 ч.	2	06.08.2014	07.08.2014	2	21.07.2014	22.07.2014	2	06.08.2014	07.08.2014
ОВ-110	4	04.08.2014	07.08.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	4	04.08.2014	07.08.2014	4	04.08.2014	07.08.2014	4	04.08.2014	07.08.2014
ПС 220 кВ Чулымская													
2АТ-125	12	04.08.2014	15.08.2014	КР: В-220-2АТ, АГ - 120 ч.	12	04.08.2014	15.08.2014	12	04.08.2014	15.08.2014	12	04.08.2014	15.08.2014
2АТ-125	5	18.08.2014	22.08.2014	КР: В-110-2АТ, АГ - 120 ч.	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
ШСВ-110	5	28.07.2014	01.08.2014	КР: ШСВ-110, АГ - 120 ч.	5	28.07.2014	01.08.2014	5	25.08.2014	29.08.2014	5	25.08.2014	29.08.2014
2АТ-125	5	04.08.2014	08.08.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	04.08.2014	08.08.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
ПС 220 кВ Южная													
ОВ-110	2	05.08.2014	06.08.2014	"К", АГ - 3 ч.	2	05.08.2014	06.08.2014	2	05.08.2014	06.08.2014	2	05.08.2014	06.08.2014
ОВ-110	3	11.08.2014	13.08.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	11.08.2014	13.08.2014	3	26.05.2014	28.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014
ШСВ-110	2	25.08.2014	26.08.2014	"К", АГ - 3 ч.	2	18.08.2014	19.08.2014	2	29.05.2014	30.05.2014	2	28.05.2014	29.05.2014
ОВ-110	2	26.08.2014	27.08.2014	"К", АГ - 3 ч.	2	26.08.2014	27.08.2014	2	26.08.2014	27.08.2014	2	26.08.2014	27.08.2014
ПС 220 кВ Татарская													
ВО-110	1	12.08.2014	12.08.2014	И, А.Г-1 ч.	1	12.08.2014	12.08.2014	1	12.08.2014	12.08.2014	1	12.08.2014	12.08.2014
ВО-110	5	04.08.2014	08.08.2014	Установка дополнительных ТТ наружной установки и прокладка кабеля от ТТ до панелей.А.Г.- 8 часов	5	04.08.2014	08.08.2014						
ПС 220 кВ Урожай													
ОВ-110	1	04.08.2014	04.08.2014	ТР. Проверка РЗА В 3-23, АГ - 1 ч.	1	04.08.2014	04.08.2014	1	04.08.2014	04.08.2014	1	04.08.2014	04.08.2014
ПС 110 кВ													
ПС 110 кВ Кочки													
ВО-110	19	28.07.2014	15.08.2014	КР В 3-20, АГ - 8 ч.	19	28.07.2014	15.08.2014	19	25.07.2014	12.08.2014	19	25.07.2014	12.08.2014
ПС 110 кВ Купинская													
ШСВ-110	1	19.08.2014	19.08.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	19.08.2014	19.08.2014	1	19.08.2014	19.08.2014	1	19.08.2014	19.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Кировская													
1Т-40	3	18.08.2014	20.08.2014	ТР, АГ - 2 ч.	3	18.08.2014	20.08.2014	3	18.08.2014	20.08.2014	3	18.08.2014	20.08.2014
2Т-40	3	25.08.2014	27.08.2014	ТР, АГ - 2 ч.	3	25.08.2014	27.08.2014	3	25.08.2014	27.08.2014	3	25.08.2014	27.08.2014
ПС 110 кВ Вертковская													
1Т-25/40	2	11.08.2014	12.08.2014	ТР, АГ - 2 ч.	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014
2Т-25/40	2	13.08.2014	14.08.2014	ТР, АГ - 2 ч.	2	13.08.2014	14.08.2014	2	13.08.2014	14.08.2014	2	13.08.2014	14.08.2014
ПС 110 кВ Ельцовская													
1Т-40,5	2	04.08.2014	05.08.2014	ТР: ОД/КЗ, ПР, АГ - 2 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	04.08.2014	05.08.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
1Т-40,5	4	04.08.2014	07.08.2014	"В", АГ - 5 ч.	4	04.08.2014	07.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014	5	04.08.2014	08.08.2014
2Т-40	5	11.08.2014	15.08.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	11.08.2014	15.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
2Т-40	2	11.08.2014	12.08.2014	ТР: ОД/КЗ, ПР, АГ - 2 ч.	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014
ПС 110 кВ Мостовая													
ОВ-110	1	11.08.2014	11.08.2014	КР: ОР-ОВ-110 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.	1	11.08.2014	11.08.2014	1	11.08.2014	11.08.2014	1	11.08.2014	11.08.2014
ОВ-110	9	05.08.2014	13.08.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	9	05.08.2014	13.08.2014	9	05.08.2014	13.08.2014	9	05.08.2014	13.08.2014
ПС 110 кВ Искитимская													
1СШ-110	5	11.08.2014	15.08.2014	ТР, АГ - 3 ч.	5	11.08.2014	15.08.2014	5	11.08.2014	15.08.2014	5	11.08.2014	15.08.2014
1ТН-110	5	11.08.2014	15.08.2014	ТР: 1СШ-110, АГ - 3 ч.	5	11.08.2014	15.08.2014	5	11.08.2014	15.08.2014	5	11.08.2014	15.08.2014
В-Ю-5	1	12.08.2014	12.08.2014	ТР: ШР, ЛР, АГ - 3 ч.	1	12.08.2014	12.08.2014	1	12.08.2014	12.08.2014	1	12.08.2014	12.08.2014
В-Ю-9	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ШР, ЛР, АГ - 3 ч.	1	13.08.2014	13.08.2014	1	13.08.2014	13.08.2014	1	13.08.2014	13.08.2014
СВ-110	1	14.08.2014	14.08.2014	ТР: В, АГ - 3 ч.	1	14.08.2014	14.08.2014	1	14.08.2014	14.08.2014	1	14.08.2014	14.08.2014
1ТН-110	1	14.08.2014	14.08.2014	ТР: Р-1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	14.08.2014	14.08.2014	1	14.08.2014	14.08.2014	1	14.08.2014	14.08.2014
2СШ-110	5	18.08.2014	22.08.2014	ТР, АГ - 3 ч.	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
2ТН-110	5	18.08.2014	22.08.2014	ТР: 2СШ-110, АГ - 3 ч.	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.2014	22.08.2014
В-Ю-6	1	18.08.2014	18.08.2014	ТР: ШР, ЛР, АГ - 3 ч.	1	18.08.2014	18.08.2014	1	18.08.2014	18.08.2014	1	18.08.2014	18.08.2014
В-Ю-10	1	20.08.2014	20.08.2014	ТР: ШР, ЛР, АГ - 3 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	20.08.2014	20.08.2014	1	20.08.2014	20.08.2014
В-Ю-8	1	21.08.2014	21.08.2014	ТР: ШР, ЛР, АГ - 3 ч.	1	21.08.2014	21.08.2014	1	21.08.2014	21.08.2014	1	21.08.2014	21.08.2014
СВ-110	1	22.08.2014	22.08.2014	ТР: 2СР, АГ - 3 ч.	1	22.08.2014	22.08.2014	1	22.08.2014	22.08.2014	1	22.08.2014	22.08.2014
2ТН-110	1	22.08.2014	22.08.2014	ТР: Р-2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	22.08.2014	22.08.2014	1	22.08.2014	22.08.2014	1	22.08.2014	22.08.2014
В-Ю-8	1	29.08.2014	29.08.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	29.08.2014	29.08.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	29.08.2014	29.08.2014
ПС 110 кВ Инская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	2	04.08.2014	05.08.2014	ТР: ОР-К-14, АГ - 2 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	1	05.08.2014	05.08.2014	1	05.08.2014	05.08.2014
ПС 110 кВ Сварная													
1Т-25	2	04.08.2014	05.08.2014	ТР, И: АГ-2 ч.	2	04.08.2014	05.08.2014	2	04.08.2014	05.08.2014	2	04.08.2014	05.08.2014
2Т-25	2	06.08.2014	07.08.2014	ТР, И: АГ - 2 ч.	2	06.08.2014	07.08.2014	2	06.08.2014	07.08.2014	2	06.08.2014	07.08.2014
ПС 110 кВ Новая													
1Т-25	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Новая, АГ - 3 ч.	1	13.08.2014	13.08.2014	1	13.08.2014	13.08.2014	1	13.08.2014	13.08.2014
2Т-25	1	20.08.2014	20.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Новая, АГ - 3 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	20.08.2014	20.08.2014	1	20.08.2014	20.08.2014
ПС 110 кВ Первомайская													
1Т-25	1	11.08.2014	11.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 3 ч.	1	18.08.2014	18.08.2014	1	20.10.2014	20.10.2014	1	18.08.2014	18.08.2014
2Т-25/40	1	13.08.2014	13.08.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 3 ч.	1	20.08.2014	20.08.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	20.08.2014	20.08.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования