

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в октябре 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	19	14.09.15	02.10.15	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, установка гасителей вибрации(оп.219-429), АГ - 3 ч.	19	14.09.15	02.10.15	19	05.10.15	23.10.15	19	14.09.15	02.10.15
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	5	28.09.15	02.10.15	ТР Ш-243, 2ШР-1В, 2ШР-2В; РТН-Ш-243 Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	5	28.09.15	02.10.15	5	07.09.15	11.09.15	5	28.09.15	02.10.15
ВЛ 220 кВ Краснозёрское - Урожай (219)	1	10.10.15	10.10.15	ПС 220 кВ Краснозёрское: СШ1-220 Текущий ремонт шин и спусков, АГ - 1 ч.	1	10.10.15	10.10.15	1	06.10.15	06.10.15	1	10.10.15	10.10.15
ВЛ 220 кВ Краснозёрское - Урожай (219)	1	11.10.15	11.10.15	ПС 220 кВ Краснозёрское: Текущий ремонт, чистка изоляции, ЛРЛС-219, РП-219, АГ - 1 ч.	1	11.10.15	11.10.15	1	15.10.15	15.10.15	1	11.10.15	11.10.15
ВЛ 220 кВ Тульская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	5	19.10.15	23.10.15	"В": 1В-257, 2В-257 на ПС 220 кВ Тульская, АГ - 5 ч.	5	12.10.15	16.10.15						
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	2	19.10.15	20.10.15	ПС 220 кВ Сузун: СШ1-220 разъединители 220 кВ Текущий ремонт, чистка изоляции, АГ - 1 ч.	2	19.10.15	20.10.15	2	13.07.15	14.07.15	2	19.10.15	20.10.15
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	4	19.10.15	22.10.15	ТР Ш-248, ЛР-248, 2ШР-3В, Р-ТН-Ш-248 Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	4	19.10.15	22.10.15	4	05.10.15	08.10.15	4	19.10.15	22.10.15
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	3	21.10.15	23.10.15	ТР, ТО ВЧ-заградителя, АГ - 1 ч.	3	21.10.15	23.10.15	3	22.09.15	24.09.15	3	21.10.15	23.10.15
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	1	26.10.15	26.10.15	ТР КС-212, чистка изоляции	1	26.10.15	26.10.15	1	17.08.15	17.08.15	1	26.10.15	26.10.15
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	7	12.10.15	18.10.15	КР: Замена гасителей виб-рации, замена изоляторов, установка, регулировка грозозрядных	7	12.10.15	18.10.15	7	09.10.15	15.10.15	7	12.10.15	18.10.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				рогов, проверка состояния проводов, грозозащитных тросов в поддерживающих зажимах, АГ-4ч									
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	3	12.10.15	14.10.15	КР Замена гасителей вибрации, АГ-4ч	3	24.10.15	26.10.15						
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	4	27.10.15	30.10.15	КР: Замена плашечного соединительного зажима прессуемым, замена гасителей вибрации. Заделка трещин на Ж/Б опоре, ремонт заземляющих спусков (а/г-02:00)	4	27.10.15	30.10.15	4	05.10.15	08.10.15	4	27.10.15	30.10.15
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	28.09.15	02.10.15	ТР: Чистка просеки и ремонт провода, на участке Серебрянка - Кочки, АГ - 3 ч.	5	28.09.15	02.10.15						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	5	28.09.15	02.10.15	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	28.09.15	02.10.15	5	14.09.15	18.09.15	5	28.09.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	30.09.15	01.10.15	Новосибирская ГЭС: ТР. Техническое обслуживание В К18, ЛР К18, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей. , АГ - 2 ч.	2	30.09.15	01.10.15	2	24.09.15	25.09.15	3	23.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	30.09.15	01.10.15	КР: ЛР-К-18, ПР-2 ПС 110 кВ Обская, АГ - 4 ч.	2	30.09.15	01.10.15	2	16.09.15	17.09.15	2	16.09.15	17.09.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	3	12.10.15	14.10.15	ТР Замена болтовых соединений в шлейфе анкерной опоры оп 271, замена дефектных изоляторов оп. 260, 263, 290, 309,440, АГ - 3 ч.	3	19.10.15	21.10.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	01.10.15	01.10.15	ЗРР: ТР В К14 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	1	01.10.15	01.10.15	1	01.10.15	01.10.15	1	01.10.15	01.10.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	5	12.10.15	16.10.15	ТО комплекс ТОб, верховой осмотр с проверкой провода в зажимах, замена изоляторов, выправка гирлянд, переустановка ГВ и др., АГ - 2 ч.	5	12.10.15	16.10.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	2	01.10.15	02.10.15	ЗРР: 2ШР Ю-1 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	2	01.10.15	02.10.15	1	02.10.15	02.10.15	1	02.10.15	02.10.15
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	1	05.10.15	05.10.15	КР: ПР-1 ПС 110 кВ Тепловая, АГ - 4 ч.	1	05.10.15	05.10.15	1	05.10.15	05.10.15	1	05.10.15	05.10.15
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздэвка - Кокошино)	1	05.10.15	05.10.15	ЗРР с ПС 220 кВ Чулымская, И В-110-3-5 ПС 220 кВ Груздэвка, АГ - 2 ч.	1	05.10.15	05.10.15						
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	1	05.10.15	05.10.15	КР: ЛР ПС 110 кВ Ересная, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Кирзаводская, АГ - 2 ч.	1	05.10.15	05.10.15	1	05.10.15	05.10.15	1	05.10.15	05.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	2	05.10.15	06.10.15	ТР. Техническое обслуживание В Ю2, ЛР Ю2, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей. Новосибирская ГЭС, АГ - 24 ч.	2	05.10.15	06.10.15	2	05.10.15	06.10.15	2	05.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	2	26.10.15	27.10.15	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	05.10.15	06.10.15	2	09.07.15	10.07.15	2	05.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	26.10.15	30.10.15	ТР: Верховой осмотр на участке Чулымская - Серебрянка, АГ - 2 ч.	5	05.10.15	09.10.15						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	1	06.10.15	06.10.15	ТР ЛР-110-3-8 на ПС 110 кВ Труновская, АГ - 1 ч.	1	06.10.15	06.10.15						
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Тепловая (К-31)	1	06.10.15	06.10.15	КР: ПР-2 ПС 110 кВ Тепловая, АГ - 4 ч.	1	06.10.15	06.10.15	1	06.10.15	06.10.15	1	06.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками	2	06.10.15	07.10.15	ЗРР: ТР В 328 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	2	06.10.15	07.10.15	1	07.10.15	07.10.15	1	07.10.15	07.10.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
II цепь (3-28)													
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	4	06.10.15	09.10.15	ТР ЛР-3-50, ПР-2-110, ШР-110-2Т, ВС-110, 2ТН-110 на ПС 110 кВ Лянино, АГ - 3 ч.	4	06.10.15	09.10.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	07.10.15	07.10.15	ЗРР: ТР В К16 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	1	07.10.15	07.10.15	1	07.10.15	07.10.15	1	07.10.15	07.10.15
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	07.10.15	07.10.15	ТР: В-Ю-6 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	07.10.15	07.10.15	1	07.09.15	07.09.15	1	07.10.15	07.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5)	1	07.10.15	07.10.15	КР: ПР-1 ПС 110 кВ Ельцовская, АГ - 4 ч.	1	07.10.15	07.10.15	1	07.10.15	07.10.15	1	07.10.15	07.10.15
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	3	07.10.15	09.10.15	ТР, Замена изоляторов Участок Баган-Купино, АГ - 1 ч.	3	07.10.15	09.10.15						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	12.10.15	12.10.15	ТР ЛР-110-3-7 ПС 110 кВ Труновская, АГ - 1 ч.	1	08.10.15	08.10.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	08.10.15	08.10.15	ЗРР: ТР В К15 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	1	08.10.15	08.10.15	1	08.10.15	08.10.15	1	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	08.10.15	08.10.15	ТР: В-Ю-5 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	08.10.15	08.10.15	1	08.09.15	08.09.15	1	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	2	08.10.15	09.10.15	ЗРР: ТР В 327 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	2	08.10.15	09.10.15	1	08.10.15	08.10.15	1	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	2	08.10.15	09.10.15	ТР ЛР 3-14 ПС 110 кВ Киевская, АГ - 3 ч.	2	08.10.15	09.10.15	2	08.10.15	09.10.15	2	08.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская (Ю-8 Искитимская - Тальменская)	1	15.10.15	15.10.15	ТР: В-Ю-8, КС ф.В,С ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	09.10.15	09.10.15	1	16.09.15	16.09.15	1	09.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	12.10.15	12.10.15	КР: ЛР ПС 110 кВ Ересная, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Кирзаводская, АГ - 2 ч.	1	12.10.15	12.10.15	1	12.10.15	12.10.15	1	12.10.15	12.10.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I	1	12.10.15	12.10.15	КР: ЛР-Ю-9 ПС 110 кВ Новая, АГ - 4 ч.	1	12.10.15	12.10.15	1	12.10.15	12.10.15	1	12.10.15	12.10.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (Ю-9)													
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	2	12.10.15	13.10.15	ТР ЛР 3-13 ПС 110 кВ Киевская, АГ - 3 ч.	2	12.10.15	13.10.15	2	26.10.15	27.10.15	2	12.10.15	13.10.15
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	5	12.10.15	16.10.15	Расчистка просеки на участке Пролетарская-Быструха, АГ - 3 ч.	5	12.10.15	16.10.15	5	12.10.15	16.10.15	5	12.10.15	16.10.15
ВЛ 110 кВ Ляино - Нива (З-51)	4	13.10.15	16.10.15	ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т, ВС-110, 1ТН-110 на ПС 110 кВ Ляино, АГ - 3 ч.	4	13.10.15	16.10.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	2	14.10.15	15.10.15	ТР ЛР 3-13 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	2	14.10.15	15.10.15	2	02.10.15	03.10.15	2	14.10.15	15.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	15.10.15	15.10.15	ЗРР: ТР В К18 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	1	15.10.15	15.10.15	1	15.10.15	15.10.15	1	15.10.15	15.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	16.10.15	16.10.15	ЗРР: ТР В К14 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	1	16.10.15	16.10.15	1	16.10.15	16.10.15	1	16.10.15	16.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	19.10.15	19.10.15	ЗРР: ТР В К16 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	1	19.10.15	19.10.15	1	19.10.15	19.10.15	1	19.10.15	19.10.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	19.10.15	19.10.15	ТР: В-Ю-10 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	19.10.15	19.10.15	1	15.09.15	15.09.15	1	19.10.15	19.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6)	1	19.10.15	19.10.15	КР: ПР-2 ПС 110 кВ Ельцовская, АГ - 4 ч.	1	19.10.15	19.10.15	1	19.10.15	19.10.15	1	19.10.15	19.10.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	19.10.15	19.10.15	КР: ЛР-Ю-10 ПС 110 кВ Новая, АГ - 4 ч.	1	19.10.15	19.10.15	1	19.10.15	19.10.15	1	19.10.15	19.10.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	5	19.10.15	23.10.15	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	19.10.15	23.10.15	5	14.09.15	18.09.15	5	19.10.15	23.10.15
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53)	1	20.10.15	20.10.15	ТР, вырубка деревьев, АГ - 1 ч.	1	20.10.15	20.10.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (З-28)	2	20.10.15	21.10.15	ЗРР: ТР В 328 Новосибирская ГЭС, АГ - 2 ч.	2	20.10.15	21.10.15	1	20.10.15	20.10.15	1	20.10.15	20.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I	2	21.10.15	22.10.15	ЗРР: ТР В Ю1 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	2	21.10.15	22.10.15	1	21.10.15	21.10.15	1	21.10.15	21.10.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (Ю-1)													
ВЛ 110 кВ Тебисская - Кирзинская (З-10 Тебисская - Кирзинская)	5	26.10.15	30.10.15	ТР Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов оп. 221-349, АГ - 3 ч.	5	26.10.15	30.10.15	5	26.10.15	30.10.15	5	26.10.15	30.10.15
ВЛ 110 кВ Инская - Тальменская с отпайками (Ю-8 Инская - Тальменская)	1	28.10.15	28.10.15	КР: ЛР-Ю-8 ПС 110 кВ Сосновка, АГ - 4 ч.	1	28.10.15	28.10.15	1	28.10.15	28.10.15	1	28.10.15	28.10.15
ВЛ 110 кВ Алтай – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ АЧ-8)	8	05.10.15	12.10.15	ТР, АГ - 3 ч.	8	05.10.15	12.10.15						
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская – Алтай с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТА-1402)	8	13.10.15	20.10.15	ТР, АГ - 3 ч.	8	13.10.15	20.10.15						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-13	4	12.10.15	15.10.15	ТР В 3-13, ЛР 3-13, АГ - 3 ч.	3	14.10.15	16.10.15	3	14.10.15	16.10.15	3	14.10.15	16.10.15
2Ш-110	5	20.10.15	24.10.15	ТР 2ШР 3-13, 2ШР 3-14, 2ШР 3-26, 2ШР ВО-110, 2ШР 3-15, 2ШР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	5	20.10.15	24.10.15	5	20.10.15	24.10.15	5	20.10.15	24.10.15
ПС 220 кВ Тулинская													
2В-257	5	19.10.15	23.10.15	"В": 1В-257, 2В-257, комплект ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная (257), АГ - 5 ч.	5	12.10.15	16.10.15						
1В-257	5	19.10.15	23.10.15	"В": 1В-257, 2В-257, комплект ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная (257), АГ - 5 ч.	5	12.10.15	16.10.15						
2В-257	5	19.10.15	23.10.15	"В": ДЗО-2СШ-220, АГ - 3 ч.	5	19.10.15	23.10.15						
2В-256	5	19.10.15	23.10.15	"В": ДЗО-2СШ-220, АГ - 3 ч.	5	19.10.15	23.10.15						
ПС 220 кВ Урожай													
ОВ-110	4	12.10.15	15.10.15	ТР, Проверка РЗА В 3-110, АГ - 1 ч.	4	12.10.15	15.10.15	4	12.10.15	15.10.15	4	12.10.15	15.10.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Чулымская													
ОВ-110	2	26.10.15	27.10.15	3-21 ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	05.10.15	06.10.15	2	09.07.15	10.07.15	2	05.10.15	06.10.15
ПС 220 кВ Южная													
ОВ-110	1	13.10.15	13.10.15	ТР: 1СШ-10, И, АГ - 4 ч.	1	13.10.15	13.10.15	1	13.10.15	13.10.15	1	13.10.15	13.10.15
1АТ-125	1	13.10.15	13.10.15	ТР: 1СШ-10, И, АГ - 4 ч.	1	13.10.15	13.10.15	1	05.10.15	05.10.15	1	13.10.15	13.10.15
2АТ-125	1	14.10.15	14.10.15	ТР: 2СШ-10, И, АГ - 4 ч.	1	14.10.15	14.10.15	1	06.10.15	06.10.15	1	14.10.15	14.10.15
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
ОВ-110	1	05.10.15	05.10.15	КР: 2ШР-К-27, АГ - 4 ч.	1	05.10.15	05.10.15	1	01.10.15	01.10.15	1	05.10.15	05.10.15
2Ш-110	15	05.10.15	19.10.15	КР: 2ШР, АГ - 4 ч.	15	05.10.15	19.10.15	15	01.10.15	15.10.15	15	05.10.15	19.10.15
2ТН-110	15	05.10.15	19.10.15	КР: 2ШР, АГ - 4 ч.	15	05.10.15	19.10.15	15	01.10.15	15.10.15	15	05.10.15	19.10.15
ОВ-110	1	06.10.15	06.10.15	КР: 2ШР-К-28, АГ - 4 ч.	1	06.10.15	06.10.15	1	02.10.15	02.10.15	1	06.10.15	06.10.15
ШСВ-110	1	07.10.15	07.10.15	КР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	07.10.15	07.10.15	1	05.10.15	05.10.15	1	07.10.15	07.10.15
В-П-1	1	08.10.15	08.10.15	КР: 2ШР-П-1, АГ - 4 ч.	1	08.10.15	08.10.15	1	06.10.15	06.10.15	1	08.10.15	08.10.15
В-П-2	1	09.10.15	09.10.15	КР: 2ШР-П-2, АГ - 4 ч.	1	09.10.15	09.10.15	1	07.10.15	07.10.15	1	09.10.15	09.10.15
2ТН-110	1	12.10.15	12.10.15	И: 2ТН-110; КР: Р-2ТН-110., АГ - 4 ч.	1	12.10.15	12.10.15	1	08.10.15	08.10.15	1	12.10.15	12.10.15
ОВ-110	1	13.10.15	13.10.15	КР: 2ШР-110-1Т, АГ - 4 ч.	1	13.10.15	13.10.15	1	09.10.15	09.10.15	1	13.10.15	13.10.15
ОВ-110	1	14.10.15	14.10.15	КР: 2ШР-110-2Т, АГ - 4 ч.	1	14.10.15	14.10.15	1	12.10.15	12.10.15	1	14.10.15	14.10.15
ОВ-110	1	15.10.15	15.10.15	КР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	15.10.15	15.10.15	1	13.10.15	13.10.15	1	15.10.15	15.10.15
ОВ-110	1	16.10.15	16.10.15	КР: 2ШР-К-25, АГ - 4 ч.	1	16.10.15	16.10.15	1	14.10.15	14.10.15	1	16.10.15	16.10.15
ОВ-110	1	19.10.15	19.10.15	КР: 2ШР-К-26, АГ - 4 ч.	1	19.10.15	19.10.15	1	15.10.15	15.10.15	1	19.10.15	19.10.15
ПС 110 кВ Горская													
1СШ-110	3	12.10.15	14.10.15	БВР для В, АГ-5ч	3	12.10.15	14.10.15						
2СШ-110	5	19.10.15	23.10.15	БВР для В, АГ-5ч	5	19.10.15	23.10.15						
СВ-110	2	15.10.15	16.10.15	"В", АГ - 5 ч.	2	15.10.15	16.10.15						
ПС 110 кВ Ельцовская													
Ремонтная перемишка 110 кВ	1	07.10.15	07.10.15	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	1	07.10.15	07.10.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110	1	07.10.15	07.10.15	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	1	07.10.15	07.10.15						
1СШ-110	1	07.10.15	07.10.15	БВР для ТР, АГ - 2 ч.	1	07.10.15	07.10.15						
Ремонтная переемычка 110 кВ	1	19.10.15	19.10.15	КР ПР-2, АГ - 4 ч.	1	19.10.15	19.10.15						
2СШ-110	1	19.10.15	19.10.15	КР ПР-2, АГ - 4 ч.	1	19.10.15	19.10.15						
2СШ-110	2	19.10.15	20.10.15	БВР для ТР, АГ - 2 ч.	2	19.10.15	20.10.15						
ПС 110 кВ Здвинская													
ШОВ-110	1	21.10.15	21.10.15	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	21.10.15	21.10.15	1	21.10.15	21.10.15	1	21.10.15	21.10.15
ПС 110 кВ Инская													
В-К-11	4	05.10.15	08.10.15	"В": В-К-11, АГ - 5 ч.	4	05.10.15	08.10.15	4	05.10.15	08.10.15	4	05.10.15	08.10.15
В-К-12	5	12.10.15	16.10.15	"В": В-К-12, АГ - 5 ч.	5	12.10.15	16.10.15	5	12.10.15	16.10.15	5	12.10.15	16.10.15
В-К-13	3	19.10.15	21.10.15	"К": В-К-13, АГ - 3 ч.	3	19.10.15	21.10.15	3	19.10.15	21.10.15	3	19.10.15	21.10.15
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-6	1	07.10.15	07.10.15	ТР: В-Ю-6, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	07.10.15	07.10.15	1	07.09.15	07.09.15	1	07.10.15	07.10.15
В-Ю-5	1	08.10.15	08.10.15	ТР: В-Ю-5, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	08.10.15	08.10.15	1	08.09.15	08.09.15	1	08.10.15	08.10.15
В-Ю-8	1	15.10.15	15.10.15	ТР: В-Ю-8, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	09.10.15	09.10.15	1	16.09.15	16.09.15	1	09.10.15	09.10.15
В-Ю-10	1	19.10.15	19.10.15	ТР: В-Ю-10, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	19.10.15	19.10.15	1	15.09.15	15.09.15	1	19.10.15	19.10.15
ПС 110 кВ Киевка													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	05.10.15	09.10.15	ТР ШР-110-2Т, 2ПР-110, ЛР 3-14, 2Т, ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, РВС-110-2Т, НР-110-2Т, РВСН-2Т, РВП-10-2Т, В-10-2Т, 2ТСН-10, АГ - 3 ч.	5	05.10.15	09.10.15						
2СШ-110	5	05.10.15	09.10.15	ТР ШР-110-2Т, 2ПР-110, ЛР 3-14, 2Т, ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, РВС-110-2Т, НР-110-2Т, РВСН-2Т, РВП-10-2Т, В-10-2Т, 2ТСН-10, АГ - 3 ч.	5	05.10.15	09.10.15						
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	12.10.15	16.10.15	ТР ШР-110-1Т, 1ПР-110, ЛР 3-13, 1Т, ОД-	5	12.10.15	16.10.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110-1Т, КЗ-110-1Т, РВС-110-1Т, НР-110-1Т, РВСН-1Т, РВП-10-1Т, В-10-1Т, 1ТСН-10, РВО-10-1ТСН, АГ - 3 ч.									
1СШ-110	5	12.10.15	16.10.15	ТР ШР-110-1Т, 1ПР-110, ЛР 3-13, 1Т, ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, РВС-110-1Т, НР-110-1Т, РВСН-1Т, РВП-10-1Т, В-10-1Т, 1ТСН-10, РВО-10-1ТСН, АГ - 3 ч.	5	12.10.15	16.10.15						
ПС 110 кВ Лянино													
Ремонтная перемычка 110 кВ	4	06.10.15	09.10.15	ТР ЛР-3-50, ПР-2-110, ШР-110-2Т, ВС-110, 2ТН-110 на ПС 110 кВ Лянино, АГ - 3 ч.	4	06.10.15	09.10.15						
ВС-110	4	06.10.15	09.10.15	ТР ЛР-3-50, ПР-2-110, ШР-110-2Т, ВС-110, 2ТН-110 на ПС 110 кВ Лянино, АГ - 3 ч.	4	06.10.15	09.10.15						
Ремонтная перемычка 110 кВ	4	13.10.15	16.10.15	ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т, ВС-110, 1ТН-110 на ПС 110 кВ Лянино, АГ - 3 ч.	4	13.10.15	16.10.15						
ВС-110	4	13.10.15	16.10.15	ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т, ВС-110, 1ТН-110 на ПС 110 кВ Лянино, АГ - 3 ч.	4	13.10.15	16.10.15						
ПС 110 кВ Новая													
Ремонтная перемычка 110 кВ	4	12.10.15	15.10.15	КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, ЛР-Ю-9, ПР-1, АГ - 4 ч.	4	12.10.15	15.10.15						
1СШ-110	4	12.10.15	15.10.15	КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, ЛР-Ю-9, ПР-1, АГ - 4 ч.	4	12.10.15	15.10.15						
Ремонтная перемычка 110 кВ	4	19.10.15	22.10.15	КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, ЛР-Ю-10, ПР-2, АГ - 4 ч.	4	19.10.15	22.10.15						
2СШ-110	4	19.10.15	22.10.15	КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, ЛР-Ю-10, ПР-2, АГ - 4 ч.	4	19.10.15	22.10.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110	3	12.10.15	14.10.15	БВР для ТР, АГ - 4 ч.	3	12.10.15	14.10.15						
2СШ-110	3	19.10.15	21.10.15	БВР для ТР, АГ - 4 ч.	3	19.10.15	21.10.15						
ПС 110 кВ Обская													
1СШ-110	2	19.10.15	20.10.15	БВР для ТР, АГ-5ч	2	19.10.15	20.10.15						
2СШ-110	2	21.10.15	22.10.15	БВР для ТР, АГ-5ч	2	21.10.15	22.10.15						
ПС 110 кВ Первомайская													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	28.09.15	02.10.15	ТР: ОД/КЗ-2Т, 2Т-25/40, ПР-2, 2ТСН, АГ - 4 ч.	5	28.09.15	02.10.15						
2СШ-110	5	28.09.15	02.10.15	ТР: ОД/КЗ-2Т, 2Т-25/40, ПР-2, 2ТСН, АГ - 4 ч.	5	28.09.15	02.10.15						
2СШ-110	5	28.09.15	02.10.15	БВР для В, АГ - 5 ч.	5	28.09.15	02.10.15						

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования