

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в мае 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	27	29.04.2016	25.05.2016	КР, Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	27	29.04.2016	25.05.2016	26	02.05.2016	27.05.2016	27	29.04.2016	25.05.2016
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	5	26.05.2016	30.05.2016	ТР, ТО ЛЭП, расчистка просеки, АГ - 1 ч.	5	26.05.2016	30.05.2016	3	18.07.2016	20.07.2016	5	26.05.2016	30.05.2016
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	5	26.05.2016	30.05.2016	ТТ-222, ЛР-222, РП1, ВЗ-222, АГ - 4 ч.	5	26.05.2016	30.05.2016						
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	6	26.05.2016	31.05.2016	ТР. ЭР, АГ - ВЗ	6	26.05.2016	31.05.2016	6	26.05.2016	31.05.2016	6	26.05.2016	31.05.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	2	10.05.2016	11.05.2016	ТР: ПР-1, ЛР-238, 1ТН-220, Р-1ТН ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	2	10.05.2016	11.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	2	12.05.2016	13.05.2016	ТР: ШР-238, В-238, ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	2	12.05.2016	13.05.2016	2	12.05.2016	13.05.2016	2	12.05.2016	13.05.2016
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	1	16.05.2016	16.05.2016	ТР: ШР-241, В-241, ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	22	10.05.2016	31.05.2016	ТР. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (1-429), АГ - 3 ч.	22	10.05.2016	31.05.2016	22	10.05.2016	31.05.2016	22	10.05.2016	31.05.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	5	16.05.2016	20.05.2016	ТР: ШР-243, В-243, ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	1	30.05.2016	30.05.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	30.05.2016	30.05.2016	1	30.05.2016	30.05.2016	1	30.05.2016	30.05.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	3	04.05.2016	06.05.2016	Покраска металлических опор (22, 23), АГ - 3 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	2	23.05.2016	24.05.2016	В: ПС 220 кВ Тулинская ТН-256, АГ - 1 ч.	2	23.05.2016	24.05.2016	2	23.05.2016	24.05.2016	2	23.05.2016	24.05.2016
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	2	25.05.2016	26.05.2016	В: ПС 220 кВ Тулинская ТН-257, АГ - 1 ч.	2	25.05.2016	26.05.2016	2	25.05.2016	26.05.2016	2	25.05.2016	26.05.2016
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	22	23.05.2016	13.06.2016	БВр: Перенос опор для строительства автодороги "Чуйский	22	23.05.2016	13.06.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				тракт", АГ-4 ч.									
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	22	23.05.2016	13.06.2016	БВр: Перенос опор для строительства автодороги "Чуйский тракт", АГ-4 ч.	22	23.05.2016	13.06.2016						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	15	23.05.2016	06.06.2016	ТР: Замена грозотроса, верховой осмотр. (БЛУ), АГ - 6 ч.	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	15	23.05.2016	06.06.2016	ТР: Замена дефектных изоляторов. Замена грозотроса. Верховой осмотр. (БЛУ)	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	1	06.05.16	06.05.16	ТР ЛР ЛС-209, АГ - 1 ч.	1	06.05.16	06.05.16						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	10	10.05.16	19.05.16	Замена гасителей вибрации, регулировка искровых промежутков, установка балластов, установка грозоразрядных рогов, установка замена изоляторов, верховой осмотр, проверка состояния молниезащитных тросов и проводов в поддерживающих зажимах, АГ - 4 ч.	10	10.05.16	19.05.16	10	01.06.16	10.06.16	10	10.05.16	19.05.16
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	10	10.05.16	19.05.16	Изменение крепления ВЧЗ-207 ф.А, ф.С; Чистка изоляции КС-207 ф.А, С, АГ - 8 ч.	10	10.05.16	19.05.16						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	1	12.05.16	12.05.16	РП-207 текущий ремонт, АГ - 1 ч.	1	12.05.16	12.05.16						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная резервного трансформатора собственных нужд (ОТСН)	1	19.05.2016	19.05.2016	КР: ЛР-0-ТСН, ОР-0-ТСН ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	20.04.2016	20.04.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 -	2	16.05.2016	17.05.2016	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	16.05.2016	17.05.2016	2	21.01.2016	22.01.2016	2	16.05.2016	17.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Восточная энергоблока №3 (Б-3)													
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	06.05.2016	06.05.2016	ПС 110 кВ Сокур. ТР разъединителей: ЛРВ-2-В, РПВ, АГ - 2 ч.	1	27.05.2016	27.05.2016	1	21.06.2016	21.06.2016	1	27.05.2016	27.05.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	4	10.05.2016	13.05.2016	ТО ШР-В-5 на ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	04.04.2016	07.04.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	1	11.05.2016	11.05.2016	ТО ШР-В-7, ПШРОВ-110 на ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	1	11.05.2016	11.05.2016	1	05.04.2016	05.04.2016	1	11.05.2016	11.05.2016
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)	2	04.05.2016	05.05.2016	ПС 110 кВ Таскаево. ТР: В-8, АГ - 4 ч.	2	04.05.2016	05.05.2016	2	06.07.2016	07.07.2016	2	04.05.2016	05.05.2016
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	4	24.05.2016	27.05.2016	"К": В-Ю-8 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016						
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	3	04.05.2016	06.05.2016	Профконтроль УРЗА В-Ю-8 на ПС 110 кВ Искитимская. Питание со стороны ПС Тальменская., АГ - 3 ч.	4	30.05.2016	02.06.2016						
ВЛ 110 кВ Тебисская – Чаны с отпайками I цепь (3-11)	6	01.05.2016	06.05.2016	ТО Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Тебисская – Чаны с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме «В, АГ - 1 ч.	6	01.05.2016	06.05.2016						
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	14	18.05.2016	31.05.2016	ПС 110 кВ Дупленская. КР. ВЛ 3-2, АГ - 4 ч.	14	18.05.2016	31.05.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	14	18.05.2016	31.05.2016
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	30.05.2016	10.06.2016	ТР: Чистка просеки, АГ - 4 ч.	12	30.05.2016	10.06.2016	12	10.10.2016	21.10.2016	12	30.05.2016	10.06.2016
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	3	04.05.2016	06.05.2016	ТР. Перенос места разрыва транзита на СВ-110 ПС 110 кВ Савкинская для ТО ШР и ЛР -110 кВ ПС 110 кВ Карасукская, АГ - 2 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	04.05.2016	06.05.2016
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	1	23.05.2016	23.05.2016	ВЛ 3-24 в тупиковом режиме для ТО ШР 3-24 ПС 110 кВ	1	23.05.2016	23.05.2016	1	18.04.2016	18.04.2016	1	23.05.2016	23.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Купинская, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25)	1	10.05.2016	10.05.2016	ЗРР. ВЛ 3-25 в тупиковом режиме для ТО ШР 3-25 ПС 110 кВ Купинская, АГ - 2 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25)	2	24.05.2016	25.05.2016	ТР ЛР 3-25 ПС Казаткуль, АГ - 3 ч.	2	24.05.2016	25.05.2016	2	26.04.2016	27.04.2016	2	24.05.2016	25.05.2016
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	1	10.05.2016	10.05.2016	ЗРР. ВЛ 3-26 в тупиковом режиме для ТО ШР 3-26 ПС 110 кВ Купинская, АГ - 2 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	2	26.05.2016	27.05.2016	ТР ЛР 3-26 ПС Казаткуль, АГ - 3 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016	2	28.04.2016	29.04.2016	2	26.05.2016	27.05.2016
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	2	26.05.2016	27.05.2016	ТР ЛР 3-26, ОР 3-26 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016	2	28.04.2016	29.04.2016	2	26.05.2016	27.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	1	16.05.2016	16.05.2016	ТР. Выравнивание уровней масла вводов В 327., АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	5	16.05.2016	20.05.2016	КР ЛР-110-3-27, 1СШ-110 ПС 110 кВ Красноярская; ТО ЛР-110-3-27 ПС 110 кВ Боровская и ПС 110 кВ Ярковская, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	1	13.05.2016	13.05.2016	ТР. Техническое обслуживание I ШР 328 Новосибирской ГЭС. Выравнивание уровней масла вводов В 328., АГ - 2 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016	1	25.07.2016	25.07.2016	1	13.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	5	23.05.2016	27.05.2016	КР ЛР-110-3-28, 2СШ-110 ПС 110 кВ Красноярская; ТО ЛР-110-3-28 ПС 110 кВ Боровская и ПС 110 кВ Ярковская, АГ - 4 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	2	05.05.2016	06.05.2016	ТР. ЛР-1-3-36, СР-1-110, ШР-110-1Т на ПС Тандовская (участок)	2	05.05.2016	06.05.2016	2	17.05.2016	18.05.2016	2	05.05.2016	06.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Пионерская-Тандовская), АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	1	27.05.2016	27.05.2016	ТР. Перенос места разрыва транзита 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай с ВЛ-3-50 на ВЛ-3-36 ПС Здвинская. Проверка рабочим током комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Лянино - Здвинская (ДЗ, ТЗНП) на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	1	27.05.2016	27.05.2016	1	29.04.2016	29.04.2016	1	27.05.2016	27.05.2016
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	3	24.05.2016	26.05.2016	ТР. ЛР-3-50, ВЛ-3-50 на ПС 110 кВ Здвинская (участок Здвинская-Лянино), АГ - 3 ч.	3	24.05.2016	26.05.2016	3	24.05.2016	26.05.2016	3	24.05.2016	26.05.2016
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	3	24.05.2016	26.05.2016	ТР. ЛР-3-50 на ПС В-Урюм (участок Здвинская-Лянино), АГ - 3 ч.	3	24.05.2016	26.05.2016	3	24.05.2016	26.05.2016	3	24.05.2016	26.05.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	3	04.05.2016	06.05.2016	Барабинская ТЭЦ: ТР: ЛР-3-7, ОР-3-7, АГ - 4 ч.	2	12.05.2016	13.05.2016	2	12.05.2016	13.05.2016	2	12.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	3	11.05.2016	13.05.2016	ТР. Покраска металлических опор и траверс оп.452,453, Замена дефектных изоляторов 452, АГ - 3 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	2	31.05.2016	01.06.2016	Барабинская ТЭЦ: ТР: ЛР-3-8, ОР-3-8, АГ - 4 ч.	2	31.05.2016	01.06.2016	2	08.06.2016	09.06.2016	2	31.05.2016	01.06.2016
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	16.05.2016	16.05.2016	ПС 110 кВ Мошкарь. ТР: ЛР-110-3-9, АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками	1	04.05.2016	04.05.2016	КР: ЛР-К-1, ОР-К-1 ПС 220 кВ	1	04.05.2016	04.05.2016	1	11.05.2016	11.05.2016	1	04.05.2016	04.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
I цепь (К-1)				Тулинская., АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	20.05.2016	20.05.2016	КР: ЛР-К-11, ОР-К-11 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	20.05.2016	20.05.2016	1	21.04.2016	21.04.2016	1	20.05.2016	20.05.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	1	16.05.2016	16.05.2016	КР: ЛР-К-12, ОР-К-12 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	15.04.2016	15.04.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР. Техническое обслуживание I ШР К14 Новосибирской ГЭС, АГ - 30 мин.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	21.07.2016	21.07.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	12.05.2016	12.05.2016	Техническое обслуживание I ШР К16 Новосибирской ГЭС. Выравнивание уровней масла вводов В К16., АГ - 2 ч.	1	12.05.2016	12.05.2016	1	22.07.2016	22.07.2016	1	12.05.2016	12.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	13.05.2016	13.05.2016	ТР. Выравнивание уровней масла вводов В К17., АГ - 2 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	8	04.05.2016	11.05.2016	ТР В К18 Новосибирской ГЭС., АГ - 4 ч.	8	04.05.2016	11.05.2016	7	18.07.2016	24.07.2016	8	04.05.2016	11.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	06.05.2016	06.05.2016	ТР. Текущий ремонт ЛР К18, конденсаторов связи, ВЧ заградителей, I ШР К18., АГ - 1 ч.	1	06.05.2016	06.05.2016	1	22.07.2016	22.07.2016	1	06.05.2016	06.05.2016
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	3	23.05.2016	25.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-2. ТР ВЛ, I ШР, ОР и ЛР, АГ - 4 ч.	3	23.05.2016	25.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	1	25.05.2016	25.05.2016	КР: ЛР-К-19, ОР-К-19 ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 4 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016	1	03.05.2016	03.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	13.05.2016	13.05.2016	КР: ЛР-К-2, ОР-К-2 ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 4 ч.	1	05.05.2016	05.05.2016	1	12.05.2016	12.05.2016	1	05.05.2016	05.05.2016
КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Кировская	2	26.05.2016	27.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-2. ТР ВЛ, I ШР, ОР и ЛР, АГ - 4 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016	3	18.05.2016	20.05.2016	3	18.05.2016	20.05.2016
КВЛ 110 кВ Тулинская - Кировская с отпайками	1	19.05.2016	19.05.2016	КР: ЛР-К-20, ОР-К-20 ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 4 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	04.05.2016	04.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	1	11.05.2016	11.05.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 110 кВ Комсомольская, АГ - 2 ч.	1	11.05.2016	11.05.2016	1	11.05.2016	11.05.2016	1	11.05.2016	11.05.2016
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	1	24.05.2016	24.05.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 110 кВ Комсомольская, АГ - 2 ч.	1	24.05.2016	24.05.2016	1	24.05.2016	24.05.2016	1	24.05.2016	24.05.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	1	17.05.2016	17.05.2016	КР: ЛР-К-23, ОР-К-23 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016	1	18.04.2016	18.04.2016	1	17.05.2016	17.05.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	1	18.05.2016	18.05.2016	КР: ЛР-К-24, ОР-К-24 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	18.05.2016	18.05.2016	1	19.04.2016	19.04.2016	1	18.05.2016	18.05.2016
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Тепловая (К-31)	5	16.05.2016	20.05.2016	Протяжка болтовых соединений, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
КВЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Горская (К-32)	5	23.05.2016	27.05.2016	Протяжка болтовых соединений, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	11.04.2016	15.04.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	5	23.05.2016	27.05.2016	Протяжка болтовых соединений, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	5	30.05.2016	03.06.2016	Протяжка болтовых соединений, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	3	16.05.2016	18.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-2. ТР ВЛ, IШР, ОР и ЛР, АГ - 4 ч.	3	11.05.2016	13.05.2016	3	11.05.2016	13.05.2016	3	11.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	11.05.2016	13.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-2. ТР ВЛ, IШР, ОР и ЛР, АГ - 4 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	3	16.05.16	18.05.16	ТО. проверка комплекта №1 ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ), Комплекта №2 ступенчатых защит ВЛ 110 кВ	5	16.05.16	20.05.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Новосибирская ТЭЦ-3 – Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме «В», АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	11.05.16	13.05.16	ТО. проверки Комплекта №1 ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ), Комплект №2 ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме «В», АГ - 1 ч.	3	16.05.16	18.05.16						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	1	12.05.2016	12.05.2016	ПС 110 кВ Буготак. ТР разъединителя ЛР П2-110 и выключателя В П2-110, АГ - 2 ч.	1	12.05.2016	12.05.2016	1	08.06.2016	08.06.2016	1	12.05.2016	12.05.2016
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	2	12.05.2016	13.05.2016	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	12.05.2016	13.05.2016	2	12.05.2016	13.05.2016	2	12.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	1	13.05.2016	13.05.2016	ПС 110 кВ Восточная тяг. ТР разъединителя ЛР П2-110 и выключателя В П2-110, АГ - 2 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	13.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	1	11.05.2016	11.05.2016	ПС 110 кВ Буготак. ТР ЛР, ШР, АГ - 2 ч.	1	11.05.2016	11.05.2016	1	09.06.2016	09.06.2016	1	11.05.2016	11.05.2016
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	1	16.05.2016	16.05.2016	ПС 110 кВ Тогучин. ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	25.05.2016	25.05.2016	ПС 110 кВ Тогучин. ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				выключателя В ПЗ-110, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	23.05.2016	23.05.2016	ПС 110 кВ Падунская. ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	23.05.2016	23.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016	1	23.05.2016	23.05.2016
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	24.05.2016	24.05.2016	ПС 110 кВ Торсьма. ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	24.05.2016	24.05.2016	1	24.05.2016	24.05.2016	1	24.05.2016	24.05.2016
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	1	17.05.2016	17.05.2016	ПС 110 кВ Изылинка. ТР разъединителя ЛР П4М-110 и выключателя ВТ1-110, АГ - 2 ч.	1	18.05.2016	18.05.2016	1	18.05.2016	18.05.2016	1	18.05.2016	18.05.2016
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	19.05.2016	19.05.2016	ПС 110 кВ Изылинка. ТР разъединителя ЛР П4Т-110 и выключателя ВТ2-110, АГ - 2 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	20.05.2016	20.05.2016	ПС 110 кВ Падунская. ТР разъединителя ЛР П4-110 и выключателя В П4-110, АГ - 2 ч.	1	20.05.2016	20.05.2016	1	23.05.2016	23.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	18.05.2016	18.05.2016	ПС 110 кВ Торсьма. ТР разъединителя ЛР П4-110 и выключателя В П4-110, АГ - 2 ч.	1	25.05.2016	25.05.2016	1	25.05.2016	25.05.2016	1	25.05.2016	25.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками I цепь (С-1)	2	30.05.2016	31.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	2	30.05.2016	31.05.2016	2	30.05.2016	31.05.2016	2	30.05.2016	31.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками I цепь (С-1)	1	31.05.2016	31.05.2016	ТР: ЛР-С-1 ПС 110 кВ Красноярская, АГ - 1 ч.	1	31.05.2016	31.05.2016						
ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово)	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, 1ТН-110, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Боярка, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 -	3	19.05.2016	21.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР,	3	19.05.2016	21.05.2016	3	14.06.2016	16.06.2016	3	19.05.2016	21.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Северная с отпайками I цепь (С-3)				ЛР, АГ - 6 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	3	19.05.2016	21.05.2016	ТР: ЛР С-3, АГ - 6 ч.	3	19.05.2016	21.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	1	19.05.2016	19.05.2016	Текущий ремонт ЛР-С-3 ПС 110 кВ Учительская, АГ - 1 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	3	16.05.2016	18.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	06.06.2016	08.06.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	3	16.05.2016	18.05.2016	ТР: ЛР С-4, АГ - 6 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	1	17.05.2016	17.05.2016	Текущий ремонт ЛР-С-4 ПС 110 кВ Учительская, АГ - 1 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5)	3	23.05.2016	25.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6)	2	26.05.2016	27.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016	2	30.05.2016	31.05.2016	2	26.05.2016	27.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	1	16.05.2016	16.05.2016	ПС 110 кВ Инья-Восточная. ТР разъединителей: ЛРС-7, АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	18.08.2016	18.08.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	1	16.05.2016	16.05.2016	ТР: ЛР-С-7 ПС 110 кВ Солнечная, АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	3	11.05.2016	13.05.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	3	11.05.2016	13.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	11.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	3	11.05.2016	13.05.2016	ТР, АГ - 2 ч.	3	11.05.2016	13.05.2016	2	16.08.2016	17.08.2016	3	11.05.2016	13.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	1	12.05.2016	12.05.2016	ПС 110 кВ Инья-Восточная. ТР разъединителей:	1	12.05.2016	12.05.2016	1	19.08.2016	19.08.2016	1	12.05.2016	12.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (С-8)				ЛРС-8, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отградная с отпайками II цепь (С-8)	1	12.05.2016	12.05.2016	ТР: ЛРС-8 ПС 110 кВ Солнечная, АГ - 2 ч.	1	12.05.2016	12.05.2016						
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская I цепь (УК-1)	3	04.05.2016	06.05.2016	ТР, ТО ШР и ЛР - 110 кВ ПС 110 кВ Карасукская, АГ - 2 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	04.05.2016	06.05.2016
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская I цепь (УК-1)	5	16.05.2016	20.05.2016	ТР. ТО ВЛ 110 кВ Урожай - Карасук (УК-1), АГ - 1 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская II цепь (УК-2)	5	16.05.2016	20.05.2016	ТР. ТО ВЛ 110 кВ Урожай - Карасук (УК-2), АГ - 1 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР: ЛРС-Ч-1 ПС 110 кВ Комсомольская, АГ - 4 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	10.05.2016	10.05.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 4 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	10.05.2016	10.05.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	23.05.2016	23.05.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 110 кВ Комсомольская, АГ - 2 ч.	1	23.05.2016	23.05.2016	1	23.05.2016	23.05.2016	1	23.05.2016	23.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	30.05.2016	30.05.2016	Текущий ЛР ВЛ 110 кВ Ю-1 ПС 220 кВ Научная, ПС 110 кВ Шлюзовая, АГ - 2 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016						
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12 Южная - Дорогино)	6	23.05.2016	28.05.2016	Валка угрожающих деревьев, АГ - 2 ч.	6	23.05.2016	28.05.2016	6	23.05.2016	28.05.2016	6	23.05.2016	28.05.2016
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	04.05.2016	04.05.2016	ПС 110 кВ Черепаново тяг. ТР ЛРЮ13-110, АГ - 2 ч.	1	04.05.2016	04.05.2016	1	20.06.2016	20.06.2016	1	04.05.2016	04.05.2016
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	3	04.05.2016	06.05.2016	КР ЛРЮ-13 на ПС 110 кВ Весна, АГ - 2 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	04.05.2016	06.05.2016
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	3	10.05.2016	12.05.2016	КР ЛРЮ-14 на ПС 110 кВ Весна, АГ - 2 ч.	3	10.05.2016	12.05.2016	3	10.05.2016	12.05.2016	3	10.05.2016	12.05.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	31.05.2016	31.05.2016	Текущий ЛР ВЛ 110 кВ Ю-2 ПС 220 кВ Научная, ПС 110 кВ Шлюзовая, АГ - 2 ч.	1	25.05.2016	25.05.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)	3	04.05.16	06.05.16	ТО: КС-110 В-8, ВЧЗ-110 В-8, АГ - 3 ч.	3	04.05.16	06.05.16	4	03.05.16	06.05.16	4	03.05.16	06.05.16
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	6	26.05.16	31.05.16	Монтаж контура заземления, АГ - 2 ч.	16	16.05.16	31.05.16						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	1	18.05.16	18.05.16	Замена изоляторов оп.107 и установка защитного козырька над ЛР КК-113-1, АГ - 2 ч.	1	18.05.16	18.05.16						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	2	19.05.16	20.05.16	Замена опоры 147, выводится из работы участок ВЛ КК-113 от ЛР КК-113-1 до ПС 110 кВ Кочки, АГ - 3 ч.	2	19.05.16	20.05.16						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	23.05.16	27.05.16	Замена опор 21, 26, 37, выводится из работы участок ВЛ КК-113 от ПС 110 кВ Крутихинская до ЛР КК-113-2, АГ - 3 ч.	5	23.05.16	27.05.16						
ВЛ 110 кВ Калачинская-Т – Новокормиловская с отпайками (С-123)	3	16.05.16	18.05.16	ПС Кормиловка: ТР ЛРС123-110, ШРВ1-110, ШР1ВС-110, ШРОПН1-110, ОПН1-110, ПС Осокино: ТР ЛРС123-110, ОПН-110, ШРТП-110, ПС Калачинск: ТР ЛРС123-110, ОР1-110, ТГФМ-110, АГ - 1 ч.	3	16.05.16	18.05.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16
ВЛ 110 кВ Калачинская-С – Новокормиловская с отпайками (С-124)	1	06.05.16	06.05.16	Текущий ремонт ШРТП-110, ОПН-110, АГ - 1 ч.	1	06.05.16	06.05.16						
ВЛ 110 кВ Калачинская-С – Новокормиловская с отпайками (С-124)	1	13.05.16	13.05.16	Текущий ремонт ТН-110, АГ - 1 ч.	1	13.05.16	13.05.16						
ВЛ 110 кВ Калачинская-С – Новокормиловская с отпайками (С-124)	1	01.05.16	01.05.16	Текущий ремонт ошиновки и замена изоляторов С-110, АГ - 1 ч.	1	01.05.16	01.05.16						
ВЛ 110 кВ Калачинская-С – Новокормиловская с отпайками (С-124)	1	27.05.16	27.05.16	Текущий ремонт ошиновки и замена изоляторов С-110,	1	27.05.16	27.05.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Калачинская-Т – Новокормиловская с отпайками (С-123)	3	30.05.16	01.06.16	Текущий ремонт ЛРС123-110, ОПН-110, ШРТП-110 поочередно, АГ - 1 ч.	3	30.05.16	01.06.16						
ВЛ 110 кВ Калачинская-Т – Новокормиловская с отпайками (С-123)	3	30.05.16	01.06.16	Калачинская-Т Текущий ремонт ЛРС123-110, ОПН-110, АГ - 1 ч.	3	30.05.16	01.06.16						
ВЛ 110 кВ Калачинская-Т – Новокормиловская с отпайками (С-123)	3	30.05.16	01.06.16	Кормиловка: Текущий ремонт ЛРС123-110, ШРВ1-110, ШР1ВС-110, ШРОПН1-110, ОПН1-110 поочередно, АГ - 1 ч.	3	30.05.16	01.06.16						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-202	5	16.05.2016	20.05.2016	"В": В-ВБ-202, АГ - 5 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	25.07.2016	29.07.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
В-251	11	10.05.2016	20.05.2016	КР: В-251, АГ - 48 ч.	11	10.05.2016	20.05.2016	11	10.05.2016	20.05.2016	11	10.05.2016	20.05.2016
В-252	12	23.05.2016	03.06.2016	КР: В-252., АГ - 48 ч.	12	23.05.2016	03.06.2016	12	23.05.2016	03.06.2016	12	23.05.2016	03.06.2016
2ОВ-110	5	16.05.2016	20.05.2016	КР: ОР-К-23, ОР-К-24, ОР-0-ТСН, ОР-К-11, ОР-К-12, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	7	15.04.2016	21.04.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
2ОШ-110	5	16.05.2016	20.05.2016	КР: ОР-К-23, ОР-К-24, ОР-0-ТСН, ОР-К-11, ОР-К-12, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	7	15.04.2016	21.04.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
В-Б-6	5	16.05.2016	20.05.2016	КР: В-Б-6, АГ - 48 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	25.07.2016	29.07.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
В-К-11	1	20.05.2016	20.05.2016	КР: ОР-К-11, ЛР-К-11, АГ - 4 ч.	1	20.05.2016	20.05.2016	1	21.04.2016	21.04.2016	1	20.05.2016	20.05.2016
В-К-11	4	23.05.2016	26.05.2016	"В": В-К-11, АГ - 5 ч.	4	23.05.2016	26.05.2016	4	01.08.2016	04.08.2016	4	23.05.2016	26.05.2016
В-К-12	1	16.05.2016	16.05.2016	КР: ОР-К-12, ЛР-К-12, АГ - 4 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	15.04.2016	15.04.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
В-К-24	1	18.05.2016	18.05.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	18.05.2016	18.05.2016						
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	8	06.05.2016	13.05.2016	И: вводы 110 кВ; ТР, АГ - 4 ч.	8	06.05.2016	13.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	8	06.05.2016	13.05.2016
2АТ-63	5	23.05.2016	27.05.2016	И: вводы 110 кВ; ТР, АГ - 4 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
ПС 220 кВ Оградная													
СВ-220	2	03.05.2016	04.05.2016	"В", АГ - 3 ч.	2	03.05.2016	04.05.2016	2	03.05.2016	04.05.2016	2	03.05.2016	04.05.2016
1ТН-110	1	11.05.2016	11.05.2016	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	1	11.05.2016	11.05.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2ТН-110	1	12.05.2016	12.05.2016	"В", АГ - 1 ч.	1	12.05.2016	12.05.2016	1	12.05.2016	12.05.2016	1	12.05.2016	12.05.2016
ОВ-110	1	13.05.2016	13.05.2016	"В": ТН-ОШ-110, АГ - 1 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016	1	13.05.2016	13.05.2016	1	13.05.2016	13.05.2016
ОШ-110	1	13.05.2016	13.05.2016	"В": ТН-ОШ-110, АГ - 1 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016	1	04.07.2016	04.07.2016	1	13.05.2016	13.05.2016
ПС 220 кВ Правобережная													
1АТ-125	4	10.05.2016	13.05.2016	ТР: 1АТ-125, 1ЛРТ, ТН-10, АГ - 4 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
1ТН-220	1	04.05.2016	04.05.2016	"В", АГ - 1 ч.	1	04.05.2016	04.05.2016	1	04.05.2016	04.05.2016	1	04.05.2016	04.05.2016
1ТН-220	2	10.05.2016	11.05.2016	ТР: 1ТН-220, Р-1ТН, АГ - 2 ч.	2	10.05.2016	11.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016
2ТН-220	1	05.05.2016	05.05.2016	"В", АГ - 1 ч.	1	05.05.2016	05.05.2016	1	05.05.2016	05.05.2016	1	05.05.2016	05.05.2016
В-238	3	10.05.2016	12.05.2016	"К", АГ - 3 ч.	3	10.05.2016	12.05.2016	3	10.05.2016	12.05.2016	3	10.05.2016	12.05.2016
В-238	4	10.05.2016	13.05.2016	ТР: 1ТН-220, Р-1ТН, ПР-1, ЛР, АГ - 2 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
Ремонтная переемычка 220 кВ	2	10.05.2016	11.05.2016	ТР: ПР-1, ЛР-238, АГ - 2 ч.	2	10.05.2016	11.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016
СВ-220	4	10.05.2016	13.05.2016	ТР: 1СР, СВ-220, АГ - 4 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
В-С-2	4	30.05.2016	02.06.2016	"В", АГ - 5 ч.	4	30.05.2016	02.06.2016	4	30.05.2016	02.06.2016	4	30.05.2016	02.06.2016
ПС 220 кВ Татарская													
2Ш-110	1	05.05.2016	05.05.2016	КР ВШС-110, ТР 2ШР ВШС-110, АГ - ВЗ.	1	05.05.2016	05.05.2016						
В 3-13	5	23.05.2016	27.05.2016	Восстановление (В), АГ - 3 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016						
В 3-26	2	26.05.2016	27.05.2016	ТР В 3-26, ЛР 3-26, ОР 3-26, АГ - 3 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016	2	28.04.2016	29.04.2016	2	26.05.2016	27.05.2016
В 3-26	2	26.05.2016	27.05.2016	ТР В 3-26, ЛР 3-26, АГ - 3 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016						
ВШС-110	10	04.05.2016	13.05.2016	КР ВШС-110, ТР 2ШР ВШС-110, АГ - ВЗ.	10	04.05.2016	13.05.2016						
ОШ-110	2	26.05.2016	27.05.2016	ТР ОР 3-26, АГ - 3 ч.	2	26.05.2016	27.05.2016	8	22.04.2016	29.04.2016	2	26.05.2016	27.05.2016
2СК	33	23.05.2016	24.06.2016	ТР 2СК, 2В-2СК, РБС-10-2СК, ревизия задвижек, чистка бассейна, АГ - ВЗ.	33	23.05.2016	24.06.2016	31	06.06.2016	06.07.2016	33	23.05.2016	24.06.2016
ПС 220 кВ Тулинская													
ТН-256	2	23.05.2016	24.05.2016	"В", АГ - 1 ч.	2	23.05.2016	24.05.2016	2	23.05.2016	24.05.2016	2	23.05.2016	24.05.2016
ТН-257	2	25.05.2016	26.05.2016	"В", АГ - 1 ч.	2	25.05.2016	26.05.2016	2	25.05.2016	26.05.2016	2	25.05.2016	26.05.2016
В-К-19	1	25.05.2016	25.05.2016	КР: ЛР-К-19, ОР-К-19, АГ - 4 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016	1	03.05.2016	03.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016
В-К-20	1	19.05.2016	19.05.2016	КР: ЛР-К-20, ОР-К-	1	19.05.2016	19.05.2016	1	04.05.2016	04.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				20, АГ - 4 ч.									
ОВ-110	1	04.05.2016	04.05.2016	КР: ОР-К-1, АГ - 4 ч.	2	04.05.2016	05.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	2	04.05.2016	05.05.2016
ОВ-110	1	13.05.2016	13.05.2016	КР: ОР-К-2, АГ - 4 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016						
ОВ-110	2	10.05.2016	11.05.2016	КР: ОР-Ч-1, ОР-К-1, ОР-К-2, ОР-Ч-3, АГ - 4 ч.	2	10.05.2016	11.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016
ОВ-110	3	17.05.2016	19.05.2016	КР: ОР-К-19, ОР-К-20, ОР-Ч-4, ОР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	3	17.05.2016	19.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	17.05.2016	19.05.2016
ОШ-110	1	04.05.2016	04.05.2016	КР: ОР-К-1, АГ - 4 ч.	2	04.05.2016	05.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	2	04.05.2016	05.05.2016
ОШ-110	1	13.05.2016	13.05.2016	КР: ОР-К-2, АГ - 4 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016						
ОШ-110	2	10.05.2016	11.05.2016	КР: ОР-Ч-1, ОР-К-1, ОР-К-2, ОР-Ч-3, АГ - 4 ч.	2	10.05.2016	11.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	2	10.05.2016	11.05.2016
ОШ-110	3	17.05.2016	19.05.2016	КР: ОР-К-19, ОР-К-20, ОР-Ч-4, ОР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	3	17.05.2016	19.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	17.05.2016	19.05.2016
ПС 220 кВ Урожай													
1АТ-63	10	11.05.2016	20.05.2016	ТР: Ввода 220 кВ 1АТ. Ввода 110 кВ 1АТ. Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	10	11.05.2016	20.05.2016	10	11.05.2016	20.05.2016	10	11.05.2016	20.05.2016
2АТ-63	5	30.05.2016	03.06.2016	ТР: Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
БСК-110	3	16.05.2016	18.05.2016	ТР: Ввода 110 кВ В БСК-110. Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
В УК-1	1	06.05.2016	06.05.2016	Проверка РЗА, АГ - ВЗ.	1	06.05.2016	06.05.2016						
ОВ-110	1	06.05.2016	06.05.2016	О. Проверка РЗА В 3-53, АГ - 1 ч.	1	06.05.2016	06.05.2016	1	06.05.2016	06.05.2016	1	06.05.2016	06.05.2016
ОВ-110	1	23.05.2016	23.05.2016	И. ТТ В 3-110, АГ - 1 ч.	1	23.05.2016	23.05.2016	1	23.05.2016	23.05.2016	1	23.05.2016	23.05.2016
ПС 220 кВ Чулымская													
1АТ-125	3	16.05.2016	18.05.2016	ТР: ШР, В,, АГ - 2 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
1АТ-125	1	19.05.2016	19.05.2016	ТР: ШР-220-1АТ, В-220-1АТ, АГ - 2 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
1АТ-125	1	20.05.2016	20.05.2016	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	20.05.2016	20.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016
1СШ-220	5	16.05.2016	20.05.2016	ТР: ШР,, АГ - 2 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
1ТН-220	5	16.05.2016	20.05.2016	ТР: ШР, Р-2ТН, 2ТН, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
1ТН-220	1	18.05.2016	18.05.2016	"В", АГ - 1 ч.	1	18.05.2016	18.05.2016	1	18.05.2016	18.05.2016	1	18.05.2016	18.05.2016
1ТН-220	1	20.05.2016	20.05.2016	ТР: Р, ТН, АГ - 2 ч.	1	20.05.2016	20.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-241	1	16.05.2016	16.05.2016	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016	1	16.05.2016	16.05.2016
В-243	1	17.05.2016	17.05.2016	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016
В-243	1	30.05.2016	30.05.2016	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	30.05.2016	30.05.2016	1	30.05.2016	30.05.2016	1	30.05.2016	30.05.2016
ОШ-220	1	19.05.2016	19.05.2016	"В": ТН-ОШ-220, АГ - 1 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
ШОВ-220	1	19.05.2016	19.05.2016	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
ШОВ-220	1	19.05.2016	19.05.2016	"В": ТН-ОШ-220, АГ - 1 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
ШОВ-220	1	30.05.2016	30.05.2016	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	30.05.2016	30.05.2016	1	30.05.2016	30.05.2016	1	30.05.2016	30.05.2016
В-3-3	3	16.05.2016	18.05.2016	"К": В-3-3, АГ - 3 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
В-3-4	3	18.05.2016	20.05.2016	"К": В-3-4, И: вводы 110 кВ В-3-4, АГ - 3 ч.	3	18.05.2016	20.05.2016	3	18.05.2016	20.05.2016	3	18.05.2016	20.05.2016
В-3-5	3	23.05.2016	25.05.2016	"К": В-3-5, АГ - 3 ч.	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016
В-3-6	3	25.05.2016	27.05.2016	И: вводы 110 кВ В-3-6; "К": В-3-6, АГ - 3 ч.	3	25.05.2016	27.05.2016	3	25.05.2016	27.05.2016	3	25.05.2016	27.05.2016
ОВ-110	1	24.05.2016	24.05.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	24.05.2016	24.05.2016						
ШСВ-110	1	26.05.2016	26.05.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	26.05.2016	26.05.2016						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
В-К-25	4	10.05.2016	13.05.2016	"В": В-К-25, АГ - 5 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
В-К-26	4	03.05.2016	06.05.2016	"В": В-К-26, АГ - 5 ч.	4	03.05.2016	06.05.2016	4	03.05.2016	06.05.2016	4	03.05.2016	06.05.2016
ПС 110 кВ Боровская													
1СШ-110	3	23.05.2016	25.05.2016	ТО ЛР-110-3-28, АГ - 4 ч.	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016
2СШ-110	3	16.05.2016	18.05.2016	ТО ЛР-110-3-27, АГ - 4 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	16.05.2016	18.05.2016	ТО ПР-2, АГ - 4 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	23.05.2016	25.05.2016	ТО ПР-1, АГ - 4 ч.	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016	3	23.05.2016	25.05.2016
ПС 110 кВ Боярка													
1Ш-110	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, ШР-110-1Т, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
ВС-110	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, ШР-110-1Та, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Заречная													
ОВ-110	5	16.05.2016	20.05.2016	КР: В-110-2Т., АГ - 48 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
ОВ-110	5	30.05.2016	03.06.2016	КР: ОВ-110, АГ - 48 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
ШСВ-110	5	23.05.2016	27.05.2016	КР: ШСВ-110, АГ - 48 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
ПС 110 кВ Здвинская													
ВЛ-3-36	1	27.05.2016	27.05.2016	ВПр. Перенос места разрыва транзита 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай с ВЛ-3-50 на ВЛ-3-36 ПС Здвинская. Проверка рабочим током комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Лянино - Здвинская (ДЗ, ТЗНП) на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	1	27.05.2016	27.05.2016	1	29.04.2016	29.04.2016	1	27.05.2016	27.05.2016
ВЛ-3-50	3	24.05.2016	26.05.2016	ВПр.Профилактическое восстановление комплекта ступенчатых защит ВЛ-3-50 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 3 ч.	3	24.05.2016	26.05.2016	3	24.05.2016	26.05.2016	3	24.05.2016	26.05.2016
ПС 110 кВ Инская													
1ТН-110	10	25.05.2016	03.06.2016	ТР: ШР, АГ - 2 ч.	10	25.05.2016	03.06.2016	10	04.07.2016	13.07.2016	10	25.05.2016	03.06.2016
1Ш-110	10	25.05.2016	03.06.2016	ТР: ШР, АГ - 4 ч.	10	25.05.2016	03.06.2016	10	04.07.2016	13.07.2016	10	25.05.2016	03.06.2016
В-К-11	1	25.05.2016	25.05.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	25.05.2016	25.05.2016	1	04.07.2016	04.07.2016	1	25.05.2016	25.05.2016
В-К-12	1	26.05.2016	26.05.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	26.05.2016	26.05.2016	1	05.07.2016	05.07.2016	1	26.05.2016	26.05.2016
В-К-13	1	27.05.2016	27.05.2016	И: вводы 110 кВ В-К-13; ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	27.05.2016	27.05.2016	1	06.07.2016	06.07.2016	1	27.05.2016	27.05.2016
В-К-14	1	30.05.2016	30.05.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	30.05.2016	30.05.2016	1	07.07.2016	07.07.2016	1	30.05.2016	30.05.2016
В-Ю-8	1	31.05.2016	31.05.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	31.05.2016	31.05.2016	1	08.07.2016	08.07.2016	1	31.05.2016	31.05.2016
ШСВ-110	1	26.05.2016	26.05.2016	И: вводы 110 кВ ШСВ-110; ТР: 1ШР, В, АГ - 4 ч.	1	26.05.2016	26.05.2016	1	05.07.2016	05.07.2016	1	26.05.2016	26.05.2016
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-8	4	24.05.2016	27.05.2016	"К", АГ - 3 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	30.05.2016	02.06.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
В-Ю-8	3	04.05.2016	06.05.2016	Профконтроль УРЗА., АГ - 3 ч.	4	30.05.2016	02.06.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Карасукская													
1СШ-110	5	16.05.2016	20.05.2016	ТР, ТО ШР, ЛР, АГ - 2 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
2СШ-110	3	04.05.2016	06.05.2016	ТР, ТО ШР, ЛР, АГ - 2 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	04.05.2016	06.05.2016
В 3-24	3	04.05.2016	06.05.2016	ТР, ТО ШР, ЛР, АГ - 2 ч.	3	04.05.2016	06.05.2016	3	03.05.2016	05.05.2016	3	04.05.2016	06.05.2016
ПС 110 кВ Кочки													
ВЛ КК-113	18	10.05.2016	27.05.2016	Кап.ремонт МВ-110 кВ, АГ - 4 ч.	18	10.05.2016	27.05.2016						
ПС 110 кВ Красногорская													
1СШ-110	2	31.05.2016	01.06.2016	БВР для ТР: ОД/КЗ-1Т, ПР-1, ЛР-С-1, ТТ-110-1Т; И: вводы 110 кВ 1Т-40, АГ - 2 ч.	2	31.05.2016	01.06.2016	2	10.05.2016	11.05.2016	2	31.05.2016	01.06.2016
ПС 110 кВ Красноярская													
1СШ-110	5	16.05.2016	20.05.2016	КР ЛР-110-3-27, 1СШ-110, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
2СШ-110	5	23.05.2016	27.05.2016	КР ЛР-110-3-28, 2СШ-110, АГ - 4 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	16.05.2016	20.05.2016	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	16.05.2016	20.05.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	23.05.2016	27.05.2016	КР ПР-2, АГ - 4 ч.	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016	5	23.05.2016	27.05.2016
ПС 110 кВ Купинская													
В 3-24	1	23.05.2016	23.05.2016	ТР, ТО ШР 3-24, АГ - 2 ч.	1	23.05.2016	23.05.2016	1	18.04.2016	18.04.2016	1	23.05.2016	23.05.2016
В 3-25	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР, ТО ШР 3-25, АГ - 2 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
В 3-26	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР, ТО ШР 3-26, АГ - 2 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ОВ-110	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР, ТО ШР 3-26, АГ - 2 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ШСВ-110	1	10.05.2016	10.05.2016	ТР, ТО ШР 3-26, АГ - 2 ч.	1	10.05.2016	10.05.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	10.05.2016	10.05.2016
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	4	23.05.2016	26.05.2016	ИСП. Испытание ВС-110, 1ТН-110, 2ТН-110, ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110, АГ - 3 ч.	4	23.05.2016	26.05.2016	4	23.05.2016	26.05.2016	4	23.05.2016	26.05.2016
ПС 110 кВ Моховая													
1СШ-110	4	10.05.2016	13.05.2016	ТО ШР-В-5, 1СР-110, Р1ТН-110, ШР-	4	10.05.2016	13.05.2016	4	04.04.2016	07.04.2016	4	10.05.2016	13.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				В-7, 1ШРОВ-110, АГ - 3 ч.									
1ТН-110	4	10.05.2016	13.05.2016	ТО ШР-В-5, 1СР-110, Р1ТН-110, ШР-В-7, 1ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	04.04.2016	07.04.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
1ТН-110	1	13.05.2016	13.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	13.05.2016	13.05.2016	1	13.05.2016	13.05.2016	1	13.05.2016	13.05.2016
2ТН-110	1	20.05.2016	20.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	20.05.2016	20.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016	1	20.05.2016	20.05.2016
ВЛ-В-5	4	10.05.2016	13.05.2016	ТО ШР-В-5, 1СР-110, Р1ТН-110, ШР-В-7, 1ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	04.04.2016	07.04.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
ВЛ-В-5	1	17.05.2016	17.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016
ВЛ-В-6	1	18.05.2016	18.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	18.05.2016	18.05.2016	1	18.05.2016	18.05.2016	1	18.05.2016	18.05.2016
ВЛ-В-7	4	10.05.2016	13.05.2016	ТО ШР-В-5, 1СР-110, Р1ТН-110, ШР-В-7, 1ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	04.04.2016	07.04.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
ВЛ-В-7	1	19.05.2016	19.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016	1	19.05.2016	19.05.2016
ВЛ-В-8	1	24.05.2016	24.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	24.05.2016	24.05.2016	1	24.05.2016	24.05.2016	1	24.05.2016	24.05.2016
ВС-110	4	10.05.2016	13.05.2016	ТО ШР-В-5, 1СР-110, Р1ТН-110, ШР-В-7, 1ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	10.05.2016	13.05.2016	4	04.04.2016	07.04.2016	4	10.05.2016	13.05.2016
ВС-110	1	25.05.2016	25.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	25.05.2016	25.05.2016	1	25.05.2016	25.05.2016	1	25.05.2016	25.05.2016
ОВ-110				ТО 1ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	1	11.05.2016	11.05.2016	1	05.04.2016	05.04.2016	1	11.05.2016	11.05.2016
ОВ-110	1	26.05.2016	26.05.2016	И, АГ - 1 ч.	1	26.05.2016	26.05.2016	1	26.05.2016	26.05.2016	1	26.05.2016	26.05.2016
ПС 110 кВ Посевная													
ВО-110	1	17.05.2016	17.05.2016	Испытание ВЛЮ-15, АГ - 2 ч.	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016	1	17.05.2016	17.05.2016
ПС 110 кВ Сварная													
1СШ-110	3	30.05.2016	01.06.2016	БВР для "В", АГ - 5 ч.	3	30.05.2016	01.06.2016	3	30.05.2016	01.06.2016	3	30.05.2016	01.06.2016
ПС 110 кВ Солнечная													
1СШ-110	2	16.05.2016	17.05.2016	БВР для ТР: 1Т-25, ОД/КЗ-1Т, ПР-1, 1РВС-110, ЛР-С-7; И: вводы 110 кВ 1Т-25, АГ - 2 ч.	2	16.05.2016	17.05.2016	2	16.05.2016	17.05.2016	2	23.05.2016	24.05.2016
2СШ-110	2	12.05.2016	13.05.2016	БВР для ТР: 2Т-25, ОД/КЗ-2Т, ПР-2, 2РВС-110, ЛР-С-8; И: вводы 110 кВ 2Т-	2	12.05.2016	13.05.2016	2	18.05.2016	19.05.2016	2	25.05.2016	26.05.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				25, АГ - 2 ч.									
ПС 110 кВ Учительская													
1СШ-110	2	18.05.2016	19.05.2016	БВР для ТР: 1Т-25, ОД/КЗ-1Т, ПР-1, ЛР-С-3, АГ - 2 ч.	2	18.05.2016	19.05.2016	2	18.07.2016	19.07.2016	2	19.05.2016	20.05.2016
2СШ-110	2	16.05.2016	17.05.2016	БВР для ТР: 2Т-25, ОД/КЗ-2Т, ПР-2, ЛР-С-4, АГ - 2 ч.	2	16.05.2016	17.05.2016	2	20.07.2016	21.07.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
ПС 110 кВ Ярковская													
1СШ-110	3	16.05.2016	18.05.2016	ТО ЛР-110-3-27, АГ - 4 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
2СШ-110	3	25.05.2016	27.05.2016	ТО ЛР-110-3-28, АГ - 4 ч.	3	25.05.2016	27.05.2016	3	25.05.2016	27.05.2016	3	25.05.2016	27.05.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	16.05.2016	18.05.2016	ТО ПР-1, АГ - 4 ч.	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016	3	16.05.2016	18.05.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	25.05.2016	27.05.2016	ТО ПР-2, АГ - 4 ч.	3	25.05.2016	27.05.2016	3	25.05.2016	27.05.2016	3	25.05.2016	27.05.2016

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования