

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в феврале 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	2	18.02.16	19.02.16	ТР: Проведение технического освидетельствование ВЛ (замена гирлянды изоляторов, арматуры) с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	2	18.02.16	19.02.16	2	25.04.16	26.04.16	2	18.02.16	19.02.16
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №1 (Б-1)	4	24.02.16	27.02.16	ТР: Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	4	24.02.16	27.02.16	4	16.02.16	19.02.16	4	24.02.16	27.02.16
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-К-34	4	29.02.16	03.03.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	4	29.02.16	03.03.16						
ПС 220 кВ Дружная													
ОВ-220	3	15.02.16	17.02.16	Профконтроль УРЗА., АГ - 2 ч.	3	15.02.16	17.02.16	3	15.02.16	17.02.16	3	15.02.16	17.02.16
ШСВ-220	2	16.02.16	17.02.16	Профконтроль УРЗА., АГ - 2 ч.	2	18.02.16	19.02.16	2	18.02.16	19.02.16	2	16.02.16	17.02.16
ПС 220 кВ Тулинская													
ОВ-110	3	10.02.16	12.02.16	Профконтроль УРЗА., АГ - 2 ч.	3	10.02.16	12.02.16	3	10.02.16	12.02.16	3	10.02.16	12.02.16
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Горская													
1СШ-110	2	15.02.16	16.02.16	Для текущего ремонта 1Т-25, АГ - 2 ч.	3	14.02.16	16.02.16	2	15.02.16	16.02.16	2	15.02.16	16.02.16
2СШ-110	3	23.02.16	25.02.16	Г	3	23.02.16	25.02.16	2	24.02.16	25.02.16	2	24.02.16	25.02.16
ПС 110 кВ Инская													
ОВ-110	5	08.02.16	12.02.16	Первый профконтроль УРЗА., АГ - 2 ч.	5	08.02.16	12.02.16	5	08.02.16	12.02.16	5	08.02.16	12.02.16
ПС 110 кВ Моховая													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-В-8	3	29.02.16	02.03.16	ВПр, АГ - 2 ч.	3	29.02.16	02.03.16	3	29.02.16	02.03.16	3	29.02.16	02.03.16
ПС 110 кВ Текстильная													
1ТН-110	1	01.02.16	01.02.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 1 ч.	1	01.02.16	01.02.16	1	01.02.16	01.02.16	1	01.02.16	01.02.16
2ТН-110	1	02.02.16	02.02.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 1 ч.	1	02.02.16	02.02.16	1	02.02.16	02.02.16	1	02.02.16	02.02.16
3ТН-110	1	03.02.16	03.02.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 1 ч.	1	03.02.16	03.02.16	1	03.02.16	03.02.16	1	03.02.16	03.02.16
4ТН-110	1	04.02.16	04.02.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 1 ч.	1	04.02.16	04.02.16	1	04.02.16	04.02.16	1	04.02.16	04.02.16

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР - средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" - первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И - испытание в/в оборудования