

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в феврале 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково	20	06.02.17	25.02.17	Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	20	06.02.17	25.02.17	20	06.02.17	25.02.17	20	06.02.17	25.02.17
ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222)	3	27.02.17	01.03.17	ТО ЛЭП, АГ - 2 ч.	3	27.02.17	01.03.17	3	14.02.17	16.02.17	3	27.02.17	01.03.17
ЛЭП 110 кВ													
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 – Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	6	12.02.17	17.02.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	12.02.17	17.02.17	6	12.02.17	17.02.17	6	12.02.17	17.02.17
КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Кировская	4	19.02.17	22.02.17	Протяжка болтовых соединений, АГ - 4 ч.	4	19.02.17	22.02.17	4	19.02.17	22.02.17	4	19.02.17	22.02.17
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	5	20.02.17	24.02.17	Радиальный режим работы КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь с ПС 220 кВ Восточная для профвосстановления В-К-8 ПС 110 кВ ПП Библиотечный. АГ - 3 ч.	5	20.02.17	24.02.17						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	5	27.02.17	03.03.17	Радиальный режим работы КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь с ПС 220 кВ Восточная для профвосстановления В-К-7 ПС 110 кВ ПП Библиотечный. АГ - 3 ч.	5	27.02.17	03.03.17						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
ЗАТ-200	5	27.02.17	03.03.17	Для организации по "В" КСЗ стороны 110 кВ ЗАТ-200 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ), "К"	5	27.02.17	03.03.17	5	27.02.17	03.03.17	5	27.02.17	03.03.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				КСЗ стороны 220 кВ 3АТ-200 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ЗНФР), АГ - 2 ч.									
ПС 220 кВ Тулинская													
ШСВ-110	3	08.02.17	10.02.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	3	08.02.17	10.02.17	3	08.02.17	10.02.17	3	08.02.17	10.02.17
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ ПП Библиотечный													
В-К-8	5	20.02.17	24.02.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	20.02.17	24.02.17						
В-К-7	5	27.02.17	03.03.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	27.02.17	03.03.17						

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования