

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в январе 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	5	27.01.2014	31.01.2014	Проверка защит ЭПЗ-1636, АГ-2 ч.	5	27.01.2014	31.01.2014	3	27.01.2014	29.01.2014	3	27.01.2014	29.01.2014
ВЛ 220 кВ Плотинная-Светлая (ВЛ ПС-212)	2	22.01.2014	23.01.2014	ТР: ВЧЗ ПС-212 ф.А замена элемента настройки., замена ФП ПС-212 ф.А. АГ-2 ч.	2	22.01.2014	23.01.2014						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Биаса - Межовка - Куляба - Кыштовская - Сибирская - Венгеровская - Чаны (З-49, З-48, З-47, З-43, З-44, З-41, З-42)	12	27.01.2014	07.02.2014	В: Перенос места разрыва транзита на ПС Куляба: ЛЭП З-47, З-48, изменение уставок ЛЭП З-47, АГ - 5 ч.	12	27.01.2014	07.02.2014	12	27.01.2014	07.02.2014	12	27.01.2014	07.02.2014

ТР - текущий ремонт  
 КР - капитальный ремонт  
 ТО - техническое обслуживание  
 СР - средний ремонт  
 "В" - профвосстановление РЗА  
 "К" - профконтроль РЗА  
 "К1" - первый профконтроль РЗА  
 "Т" - тестовый контроль РЗА  
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм  
 И - испытание в/в оборудования