

Сводные данные по аварийным отключениям ЗАО "РЭС" за 2011 год

№ п.п.	филиал	РЭС	Источник, ПС или РП	U, кВ	наимен. присоед.	отключение электроустановки	Включение электроустановки	Причина отключения
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	ВЭС	Южный	Бердская	110	1Т	01.01.2011	01.01.2011	Работа ГЗ-1Т
2	ЧерЭС	Бердский	Бердская	10	Ф-11608	04.01.2011	20.01.2011	Повреждение кабеля в целом месте
3	ЧерЭС	Бердский	РП-7 Бердск	10	Ф-719	08.01.2011	14.01.2011	Повреждение кабеля в целом месте
4	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	Ф-2	17.01.2011	17.01.2011	Подпил дерева
5	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-2 Искитим	10	Л-213и	17.01.2011	04.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
6	ЧерЭС	Искитимский	РП-1 Рошинское	10	Л-42	25.01.2011	25.01.2011	Обрыв провода
7	ЧулЭС	Коченевский	ТПС Чик	35	Л35103 ТПС Чик - ПС Шагало.	30.01.2011	31.01.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
итого за январь			7					
1	ЧерЭС	Бердский	РП-11 Бердск	10	Ф-1109	01.02.2011	14.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
2	НГЭС	Левобережный	ТЭЦ-3	10	Ф-1052	04.02.2011	04.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
3	ВЭС	ВвРЭС	ТЭЦ 3 - ПС Отрадная	220	237	11.02.2011	11.02.2011	Повреждение механизмом
4	ВЭС	ВвРЭС	ПС Восточная - ПП Библиотечный	110	К-8	13.02.2011	14.02.2011	Перекрытие в результате попадания влаги
5	НГЭС	Южный	РП-1505	10	яч.16	13.02.2011	13.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
6	НГЭС	Южный	РП-1950	10	яч.7	13.02.2011	13.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
7	ВЭС	ВвРЭС	ТЭЦ 4 - ПС Отрадная	110	С-8	17.02.2011	18.02.2011	Обрыв шлейфа
8	НГЭС	Левобережный	РП-2654	10	яч.5	18.02.2011	18.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
9	НГЭС	Южный	РП-1519	6	яч.15	25.02.2011	25.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
10	НГЭС	Левобережный	РП-5	10	яч.9	27.02.2011	27.02.2011	Повреждение механизмом
11	ЧулЭС	Коченевский	РП1 Коченёво	10	Ф-109	27.02.2011	27.02.2011	Повреждение кабеля в целом месте
12	ПЭС	Ордынский	В-Ирмень	10	Ф-2	28.02.2011	28.02.2011	Подпил дерева
итого за февраль			12					
1	ПЭС	Новосибирский		110	С-26	03.03.2011	03.03.2011	Абонент
2	НГЭС	Южный	РП-1980	10	яч.11	03.03.2011	03.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
3	ЧулЭС	Чулымский	ПС Воздвиженка	35	Л-3598	05.03.2011	05.03.2011	Падение дерева на провод без обрыва
4	ПЭС	Мошковский	Галинская	10	Ф-3	09.03.2011	09.03.2011	Пробой проходных изоляторов
5	НГЭС	Левобережный	ТЭЦ 3	10	Ф-1052	10.03.2011	10.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
6	НГЭС	Левобережный	РП-6	10	яч.2	11.03.2011	11.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
7	ПЭС	Тогучинский	тпс Буготак	10	Ф-5	15.03.2011	15.03.2011	Пробой проходных изоляторов
8	ВЭС	ВвРЭС	ТЭЦ-3 - Луговая	110	ТЛ-2	15.03.2011	15.03.2011	Обрыв вязки
9	ВЭС	СРЭС	ПС Северная	110	В-С-15, В-С-16	15.03.2011	15.03.2011	Неселективная работа защит
10	НГЭС	Первомайский	РП-2043	10	яч.6	15.03.2011	15.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
11	ВЭС	ВвРЭС	ПС Восточная	110	В-Б-4	16.03.2011	16.03.2011	Неселективная работа защит
12	НГЭС	Северный	РП 100	10	яч.9	16.03.2011	16.03.2011	Повреждение механизмом
13	ПЭС	Тогучинский городской	РП-1 Тогучин	10	Ф-110	17.03.2011	17.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
14	ПЭС	Тогучинский городской	РП-2 Тогучин	10	Ф-210	17.03.2011	17.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
15	НГЭС	Первомайский	РП-2042	10	яч.12	17.03.2011	17.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
16	ПЭС	Тогучинский городской	РП-1 Тогучин	10	Ф-109	17.03.2011	17.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
17	ВЭС	ВвРЭС	Научная-Заречная	110	Ю-3	19.03.2011	19.03.2011	Повреждение силового трансформатора
18	ВЭС	ВвРЭС	Научная-Заречная	110	Ю-4	19.03.2011	19.03.2011	Повреждение силового трансформатора
19	ПЭС	Новосибирский	Первомайская	10	Ф-10548	20.03.2011	01.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
20	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-3 Искитим	10	Л-311и	20.03.2011	26.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
21	НГЭС	Левобережный	РП-3	10	яч.7	22.03.2011	22.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
22	ЧерЭС	Бердский	РП-6 Бердск	10	Ф-615	22.03.2011	22.03.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
23	НГЭС	Северный	ПС Янтарь	10	яч.7	23.03.2011	23.03.2011	Повреждение механизмом
24	НГЭС	Первомайский	РП-1260	10	яч.9	23.03.2011	23.03.2011	Повреждение кабеля в целом месте
25	НГЭС	Первомайский	РП-2044	10	яч.18	24.03.2011	24.03.2011	Повреждение механизмом
26	ЧулЭС	Доволенский	ПС Комарье	10	Л-2	25.03.2011	25.03.2011	Обрыв шлейфа
27	ЗЭС	Барабинский	ПС Бараба	10	61Б	25.03.2011	25.03.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
28	ЧулЭС	Чулымский	тпс Кокошино	10	Л-2	25.03.2011	25.03.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
29	ЗЭС	Убинский	ПС Раисино	10	7У	25.03.2011	25.03.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
30	ЗЭС	Убинский	ПС Орловка	10	13У	25.03.2011	25.03.2011	Падение дерева на провод без обрыва
31	ЧулЭС	Чулымский	РП Иткуль	10	Л-2	25.03.2011	25.03.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
32	ЗЭС	Убинский	РП Убинское	10	11У	25.03.2011	25.03.2011	Падение дерева на провод без обрыва
33	ЗЭС	Здвинский	ПС Лянино	10	7Л	25.03.2011	25.03.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
34	ЧулЭС	Доволенский	ПС Кочки	110	Л 3-31	25.03.2011	25.03.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
35	ЧулЭС	Доволенский	ПС Комарье	10	Л-4	25.03.2011	25.03.2011	Перекрытие н/в щита
36	ЧулЭС	Чулымский	тпс Кокошино	10	Л-5	25.03.2011	25.03.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
37	КЭС	Баганский	Баганская 110/35/10 кВ	35	В-35 1Т	26.03.2011	26.03.2011	Повреждение ТН
38	ЧерЭС	Искитимский	Беловская	10	Л-470	27.03.2011	27.03.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
39	ЧулЭС	Коченевский	ПС Дружная	110	Л С-24	27.03.2011	27.03.2011	Повреждение силового трансформатора
40	ЧерЭС	Сузунский	Битковская	10	Л-223	27.03.2011	27.03.2011	Сорвало изолятор
41	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	220	243	28.03.2011	28.03.2011	Излом опоры
42	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	ГЗ-2	28.03.2011	28.03.2011	Излом опоры на ЛЭП-220 кВ № 243,упала на ЛЭП-ГЗ-2
43	ЧерЭС	Искитимский	ПС Тальменская-ПС Горлово-ПС Легостаевская	110	Л Ю-16	29.03.2011	29.03.2011	Абонент
44	КЭС	Купинский	Спаская 110/35/10 кВ	10	Ф. 13-6	30.03.2011	30.03.2011	Обрыв провода
итого за март			44					
1	НГЭС	Северный	ПС Отрадная	10	Ф-11358	02.04.2011	02.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
2	НГЭС	Южный	ПС Северная	10	Ф-699	02.04.2011	02.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
3	ЧерЭС	Искитимский городской	Искитимская	10	Л-406и	02.04.2011	02.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
4	ПЭС	Новосибирский	тпс Иня-Восточная	10	Ф-3	03.04.2011	04.04.2011	Обрыв провода

5	НГЭС	Южный	ТП-449	10	яч.9	04.04.2011	04.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
6	НГЭС	Первомайский	РП-2043	10	яч.5	04.04.2011	05.04.2011	Повреждение кабельной воронки
7	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	ф-1	04.04.2011	05.04.2011	Обрыв провода
8	НГЭС	Северный	РП-5200	10	яч.9	07.04.2011	07.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
9	НГЭС	Северный	ТЭЦ-4	10	ф-10117	10.04.2011	10.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
10	ЧулЭС	Доволенский	ПС Кочки	110	Л 3-31	10.04.2011	11.04.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
11	НГЭС	Северный	РП-680	6	яч.12	11.04.2011	11.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
12	НГЭС	Южный	ПС Октябрьская	6	ф-672 А,Б	11.04.2011	11.04.2011	Повреждение механизм
13	НГЭС	Южный	РП-1500	10	яч.9	11.04.2011	11.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
14	НГЭС	Северный	РП-5004	10	яч.15	12.04.2011	12.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
15	ТЭС	Венгеровский	ПС Шипицино	10	ф-1	12.04.2011	12.04.2011	подпил дерева
16	НГЭС	Южный	ПС Библиотечная	6	ф-6086	12.04.2011	12.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
17	ПЭС	Ордынский	В-Чик	10	ф-3	13.04.2011	13.04.2011	Недопустимое отклонение опоры
18	НГЭС	Обской	РП-6001	10	яч.6	14.04.2011	14.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
19	НГЭС	Левобережный	РП-27	10	яч.11	14.04.2011	14.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
20	КЭС	ЧЭС	Кочки	110	ЛЭП 3-22	15.04.2011	15.04.2011	Повреждение разъединителя
21	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Л 3-22 Кочки-Решеты-Черновка-Петропавловская-Краснозёрская	15.04.2011	15.04.2011	Повреждение разъединителя
22	ПЭС	Ордынский	Спирино	10	ф-1	15.04.2011	15.04.2011	Абонент
23	НГЭС	Северный	ТП-788	6	яч.3	16.04.2011	16.04.2011	Повреждение силового трансформатора
24	НГЭС	Северный	РП-830	10	яч.12	16.04.2011	16.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
25	ПЭС	Болотнинский	РП-1 Болотное	10	ф-116	16.04.2011	16.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
26	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-81	19.04.2011	19.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
27	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	220	В 219	22.04.2011	22.04.2011	Низовой пожар камыша в пролете опор 866-871
28	КЭС	Карасукский	Карасук 110/10 кВ	10	ф. 41-4	22.04.2011	22.04.2011	Возгорание опоры
29	ВЭС	ВвРЭС	ПП Библиотечный	110	2СШ-110	22.04.2011	22.04.2011	Другие ошибочные действия персонала
30	ТЭС	Венгеровский	ПС Ночка	10	ф-8	22.04.2011	22.04.2011	сорвало изолятор
31	ЗЭС	Здвинский	ПС Стелная	10	23Ж	23.04.2011	23.04.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
32	ПЭС	Мошковский	Галинская	10	ф-1	23.04.2011	23.04.2011	Абонент
33	ТЭС	Чистоозерный	ПС Юдино	10	ф-6	23.04.2011	23.04.2011	перекрытие изолятора с разрушением
34	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-36	23.04.2011	23.04.2011	Обрыв шлейфа
35	ЧулЭС	Доволенский	ПС Ильинка	110	3-65 Ильинка-Степная	23.04.2011	23.04.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
36	ЧулЭС	Чулымский	ТПС Кабинетное	10	Л-5	23.04.2011	23.04.2011	Обрыв провода
37	ЗЭС	Высоковольтный	ПС Здвинская	110	3-66	23.04.2011	23.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
38	ВЭС	ВвРЭС	Дружная	110	3-2	23.04.2011	23.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
39	ЧулЭС	Кочневский	ПС Дружная	110	С-24 Дружная-Ново-Михайловская-Кремлёвская-Воробьевская-Колывань	23.04.2011	23.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
40	ТЭС	Венгеровский	ПС Венгерovo	35	35-274	23.04.2011	23.04.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
41	ВЭС	ВвРЭС	Инская	110	Ю-7	23.04.2011	23.04.2011	ветер (скорость ветра выше расчётной)
42	ВЭС	ЗРЭС	Вертовская	110	2Т	23.04.2011	24.04.2011	Повреждение изолятора проходного
43	ЧерЭС	Сузунский	Бобровская	10	Л-155	23.04.2011	23.04.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
44	ЧерЭС	ВРЭС	Бобровская	35	Л-БА307	23.04.2011	23.04.2011	Абонент
45	ЧерЭС	ВРЭС	ПС Южная-ТПС Евсино-ПСПосевная	110	Л Ю-11	23.04.2011	23.04.2011	повреждение изолятора опорного
46	ВЭС	ВвРЭС	Инская-Барышевская	110	К-25	23.04.2011	24.04.2011	Падение дерева на провод с обрывом
47	ВЭС	ВвРЭС	Инская	110	К-26	23.04.2011	23.04.2011	Нерасчетные режимы
48	ЧулЭС	Чулымский	ПС Серебрянка	110	3-21 Чулымская-Серебрянка-Кочки	23.04.2011	24.04.2011	Повреждение механизм
49	НГЭС	Первомайский	РП 2042	10	яч.8	24.04.2011	24.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
50	ЧерЭС	Искитимский городской	Искитимская	10	Л-10114и	25.04.2011	25.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
51	НГЭС	Северный	ПС Красногорская	6	ф-10157	25.04.2011	25.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
52	ВЭС	СРЭС	Центральная	10	2СШ-10	25.04.2011	25.04.2011	повреждение ф. 10-378
53	ЧерЭС	Искитимский	Быстровская	10	Л-95	26.04.2011	26.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
54	ПЭС	Тогучинский	Долгово-Александровка	35	35-347	27.04.2011	27.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
55	ЧерЭС	ВРЭС	ПС Воскресенская-ПС Сузунская	110	Л Ю-17	27.04.2011	27.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
56	ЧерЭС	ВРЭС	ПС Сузунская-ПС Шипуновская	110	Л Ю-17	27.04.2011	27.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
57	ЧерЭС	Сузунский	ПС Воскресенская-ПС Сузунская	110	Л Ю-17	27.04.2011	27.04.2011	Падение дерева на провод без обрыва
58	НГЭС	Обской	РП6004	10	яч12	27.04.2011	27.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
59	ЧерЭС	ВРЭС	ПС Битковская-ПС Бобровская	110	Л Ю-24	27.04.2011	28.04.2011	Падение дерева на провод с обрывом
60	НГЭС	Южный	РП 1830	6	яч.9	28.04.2011	28.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
61	НГЭС	Левобережный	ТЭЦ-3	10	ф 1052	28.04.2011	28.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
62	НГЭС	Обской	РП6004	10	яч 16	28.04.2011	28.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
63	НГЭС	Южный	РП 1170	10	яч.8	28.04.2011	28.04.2011	Повреждение кабеля в целом месте
64	ПЭС	Ордынский	Средний Алеус	10	КРУН 4АВ-2-1	29.04.2011	29.04.2011	Подпил дерева
65	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-1 Искитим	10	Л-116и	30.04.2011	04.05.2011	Повреждение кабельной воронки
итого за апрель			65					
1	НГЭС	Южный	ПС Волочаевская	10	ф-11319	01.05.2011	01.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
2	ВЭС	ВвРЭС	Тулинская-Дружная	220	257	01.05.2011	02.05.2011	Обрыв провода
3	НГЭС	Южный	ТП 1360	10	яч.1	01.05.2011	01.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
4	ПЭС	Северный	Боярская	35	35-334	01.05.2011	02.05.2011	Падение дерева на провод без обрыва
5	ПЭС	Северный	Пихтовка	10	ф-5	01.05.2011	01.05.2011	Падение дерева на провод без обрыва

6	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-7 Искитим	10	Л-713и	02.05.2011	12.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
7	ЧерЭС	Искитимский городской	Новая	10	Л-10205	02.05.2011	02.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
8	НГЭС	Северный	РП 9-280	6	яч.21	02.05.2011	02.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
9	НГЭС	Северный	ПС Красногорская	10	ф-10156	02.05.2011	02.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
10	НГЭС	Северный	ПС Дзержинская	10	ф-11189	02.05.2011	02.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
11	ПЭС	Тогучинский	Дергаусово	10	ф-5	03.05.2011	03.05.2011	Наброс
12	НГЭС	Южный	п/ст Дзержинская	10	ф. 11183	03.05.2011	03.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
13	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	110	ШСВ-110	04.05.2011	04.05.2011	ветер (скорость ветра выше расчетной)
14	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	110	В-110 2АТ	04.05.2011	04.05.2011	ветер (скорость ветра выше расчетной)
15	ЧерЭС	Бердский	РП-1 Бердск	10	Ф-111	04.05.2011	05.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
16	ЧерЭС	Бердский	Бердская	10	Ф-11589	04.05.2011	06.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
17	ВЭС	ВвРЭС	Восточная-Научная	220	254	04.05.2011	04.05.2011	Повреждение механизмом
18	ЧерЭС	Бердский	РП-10 Бердск	10	Ф-1018	04.05.2011	05.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
19	ЧерЭС	Сузунский	РП-41 Сузун	10	Л-4112	04.05.2011	04.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
20	ВЭС	ЗРЭС	Ефремовская	110	2Т, 4СШ-10	04.05.2011	04.05.2011	Перекрытие изоляции животными
21	ЧерЭС	Бердский	РП-4 Бердск	10	Ф-407	05.05.2011	05.05.2011	Включение разъединителя на закоротку
22	НГЭС	Первомайский	РП 1050	10	яч. 11	06.05.2011	06.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
23	НГЭС	Первомайский	РП 1050	10	яч. 13	06.05.2011	06.05.2011	Абонент
24	ЧерЭС	Бердский	Бердская	10	Ф-11608	06.05.2011	12.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
25	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	220	243	06.05.2011	06.05.2011	Падение дерева на провод без обрыва
26	НГЭС	Южный	РП 1427	6	яч.9	06.05.2011	06.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
27	ПЭС	Тогучинский	Роца	10	ф-5	06.05.2011	06.05.2011	Повреждение ТТ
28	НГЭС	Северный	РП 100	10	яч.13	07.05.2011	07.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
29	ЧерЭС	Бердский	РП-10 Бердск	10	Ф-1020	07.05.2011	07.05.2011	Неселективная работа защит
30	НГЭС	Первомайский	РП 1260	10	яч 13	08.05.2011	08.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
31	ПЭС	Новосибирский	Плотниково	10	ф-2	08.05.2011	08.05.2011	Повреждение кабельной воронки
32	НГЭС	Северный	пст Пашино	10	ф. 10215	08.05.2011	08.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
33	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-1Л Линево	10	Л-714	08.05.2011	17.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
34	КЭС	Краснозерский	Краснозерка 110/35/10 кВ	10	ф. 61-7	09.05.2011	09.05.2011	Повреждение силового трансформатора
35	НГЭС	Северный	ТЭЦ 4	10	ф. 10100	09.05.2011	09.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
36	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-81	10.05.2011	12.05.2011	Повреждение разъединителя
37	НГЭС	Левобережный	РП 2651	10	яч7	10.05.2011	10.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
38	ЧерЭС	Бердский	РП-9 Бердск	10	Ф-901	10.05.2011	13.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
39	НГЭС	Южный	РП 1427	6	яч.8	11.05.2011	11.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
40	ПЭС	Мошковский	РП Ояш	10	ф-9	11.05.2011	11.05.2011	Повреждение механизмом
41	ТЭС	Татарский	ПС Лагунака	10	ф-1	12.05.2011	12.05.2011	падение дерева на провод с обрывом
42	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-36	12.05.2011	12.05.2011	Пожар низовой
43	НГЭС	Южный	РП 1170	10	яч. 3	12.05.2011	12.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
44	ПЭС	Новосибирский	СРП-2	10	ф-2	12.05.2011	13.05.2011	Обрыв провода
45	ТЭС	Кыштовский	ПС Сергеевская	10	ф-3	13.05.2011	13.05.2011	падение дерева на провод с обрывом
46	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	110	ШСВ-110	13.05.2011	13.05.2011	Отказ защит предыдущего элемента
47	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	110	В-110 2АТ	13.05.2011	13.05.2011	Отказ защит предыдущего элемента
48	КЭС	Карасукский	Молодежная 110/10 кВ	10	1Т	13.05.2011	13.05.2011	Повреждение изолятора проходного
49	ВЭС	ВвРЭС	Дружная-ТЭЦ-3	110	3-17	13.05.2011	14.05.2011	Обрыв провода
50	НГЭС	Левобережный	РП3	10	яч7	13.05.2011	13.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
51	НГЭС	Северный	п/ст "Янтарь"	10	ф.7	15.05.2011	15.05.2011	Порыв КП
52	НГЭС	Северный	РП 5008	10	яч.4	15.05.2011	15.05.2011	Порыв КП
53	НГЭС	Северный	п/ст Мясокомбинатская	6	ф.6405	16.05.2011	16.05.2011	Порыв КП
54	НГЭС	Первомайский	РП 1260	10	яч.8	17.05.2011	17.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
55	ПЭС	Северный	Кольвань	10	ф-11	18.05.2011	18.05.2011	Обрыв провода
56	НГЭС	Первомайский	РП 2044	10	яч.11	18.05.2011	18.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
57	НГЭС	Левобережный	РП 27	10	яч 9	18.05.2011	18.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
58	ЧерЭС	Бердский	РП-5 Бердск	10	Ф-514	19.05.2011	22.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
59	НГЭС	Северный	РП 5006	10	яч 8	19.05.2011	19.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
60	НГЭС	Левобережный	РП2	10	яч12	20.05.2011	20.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
61	НГЭС	Южный	РП Раздольное ПЭС	10	ф. 2	20.05.2011	21.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
62	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	ф-3	21.05.2011	21.05.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
63	ПЭС	Мошковский	РП Ояш	10	ф-5	21.05.2011	21.05.2011	Падение дерева на провод с обрывом
64	НГЭС	Северный	РП 680	6	яч. 16	21.05.2011	22.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
65	ВЭС	ВвРЭС	Комсомольская - Мостовая	110	К-21	23.05.2011	23.05.2011	Повреждение выключателя
66	НГЭС	Левобережный	ТЭЦ-2	10	ф-1015	24.05.2011	24.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
67	НГЭС	Южный	РП 449	10	яч.6	24.05.2011	24.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
68	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	ф-2	24.05.2011	24.05.2011	Падение дерева на провод с обрывом
69	КЭС	Купинский	Спаская 110/35/10 кВ	10	ф. 13-6	25.05.2011	25.05.2011	Повреждение кабельной воронки
70	НГЭС	Южный	ПС Воинская	10	ф-11133	25.05.2011	25.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
71	НГЭС	Южный	ПС Светлая	10	ф-10325	25.05.2011	25.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
72	ЗЭС	Городской	РП 1 Куибышев	10	31	25.05.2011	25.05.2011	Абонент
73	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	ВЛ КК-113	25.05.2011	26.05.2011	Абонент
74	ПЭС	Новосибирский	Ярково	10	ф-7	26.05.2011	26.05.2011	Обрыв провода
75	ЧерЭС	ВРЭС	Гилево	110	1ВС-110	26.05.2011	26.05.2011	Падение дерева на провод с обрывом
76	ЧерЭС	Сузунский	ПС Битковская-ПС Бобровская	110	Л Ю-24	26.05.2011	26.05.2011	Падение дерева на провод с обрывом
77	ЧерЭС	Искитимский	Гилево	110	1ВС-110	26.05.2011	26.05.2011	повреждение выключателя
78	ТЭС	Кыштовский	ПС Межовка	10	ф-4	26.05.2011	26.05.2011	расщепление опоры
79	НГЭС	Первомайский	РП 1260	10	яч.13	26.05.2011	26.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
80	НГЭС	Первомайский	РП 1260	10	яч.9	26.05.2011	26.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
81	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-9	26.05.2011	27.05.2011	Падение дерева на провод без обрыва
82	НГЭС	Обской	ПС Толмачевская	10	ф-11561	27.05.2011	27.05.2011	Абонент
83	ЧерЭС	Бердский	РП-10 Бердск	10	Ф-1017	27.05.2011	06.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
84	ЧерЭС	Бердский	РП-6 Бердск	10	Ф-605	28.05.2011	29.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
85	ПЭС	Новосибирский	РП Пашино	10	ф-7	28.05.2011	28.05.2011	Перекрытие изолятора с разрушением

86	ЧулЭС	Чулымский	ПС Чулымская	110	Л 3-21 Кочки - Серебрянка	28.05.2011	28.05.2011	Перекрытие изоляции животными
87	ЗЭС	Городской	ПС Бараба	10	64Б	29.05.2011	30.05.2011	Повреждение кабеля в целом месте
88	ЧерЭС	Бердский	Заречная	10	Ф-10873	30.05.2011	17.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
89	ПЭС	Тогучинский Городской	тпс Тогучин	10	Ф-2	30.05.2011	30.05.2011	Не селективная работа защит
90	ЧулЭС	Чулымский	ПС Чулымская	110	Лз-21	30.05.2011	30.05.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
91	ТЭС	В/В РЭС	ПС Татарская	110	ВЛ 3-25	31.05.2011	31.05.2011	оп.319,321 "А", "В", "С" следы перекрытия на проводе и изоляторах
итога за май			91					
1	ПЭС	Новосибирский	Животновод	10	Ф-14	01.06.2011	01.06.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
2	ЧерЭС	Черепановский	Ново-Черепановская	10	Л-623	01.06.2011	02.06.2011	Падение дерева на провод с обрывом
3	ТЭС	ВВ РЭС	ПС Венгерово	110	ЛЭП 3-44	02.06.2011	02.06.2011	пр. оп.37-38 падение 4-х деревьев на провод без обрыва
4	ПЭС	Мошковский	РП Центральная	10	Ф-109	02.06.2011	02.06.2011	Падение дерева на провод с обрывом
5	КЭС	Краснозерский	Краснозерка 110/35/10 кВ	35	В 35222	03.06.2011	03.06.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
6	ЗЭС	Северный	БТЭЦ	110	3-39	03.06.2011	03.06.2011	Падение дерева на провод без обрыва
7	ЧерЭС	Искитимский	Лебедевская	10	В10-1Т	03.06.2011	03.06.2011	Неселективная работа защит
8	ЧерЭС	Искитимский городской	Новая	10	Л-712и	03.06.2011	04.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
9	ЧерЭС	Искитимский городской	Искитимская	10	Л-10116	03.06.2011	24.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
10	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-3 Искитим	10	Л-312и	03.06.2011	01.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
11	ЗЭС	Барабинский	ПС Пионерская	10	52Б	03.06.2011	03.06.2011	Расщепление опоры
12	НГЭС	Левобережный	РП 6	10	яч.2	03.06.2011	04.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
13	ПЭС	Мошковский	Галинская	10	Ф-3	04.06.2011	04.06.2011	Падение дерева на провод без обрыва
14	ТЭС	Чистоозерный	ПС Чистоозерка	10	Ф-7	05.06.2011	05.06.2011	пробой проходных изоляторов
15	ТЭС	Кыштовский	ПС Межовка	10	Ф-2	05.06.2011	05.06.2011	гроза (атмосферные перенапряжения)
16	ТЭС	Кыштовский	ПС Межовка	10	Ф-4	05.06.2011	05.06.2011	гроза (атмосферные перенапряжения)
17	ТЭС	Кыштовский	ПС Межовка	10	Ф-6	05.06.2011	05.06.2011	расщепление опоры
18	ЧерЭС	Бердский	РП-10 Бердск	10	Ф-1022	05.06.2011	06.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
19	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-1 Искитим	10	Л-120и	05.06.2011	21.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
20	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Лз-22	05.06.2011	05.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
21	НГЭС	Южный	РП 1362	6	яч.11	05.06.2011	05.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
22	ТЭС	Венгеровский	ПС Шипицино	10	Ф-2	06.06.2011	06.06.2011	расщепление опоры
23	НГЭС	Первомайский	РП 2043	10	яч.8	06.06.2011	06.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
24	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	Ф-5	06.06.2011	06.06.2011	Обрыв провода
25	НГЭС	Северный	ПС Ельцовская	10	1-ая СШ 6-кВ	07.06.2011	07.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
26	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-7 Искитим	10	Л-713и	07.06.2011	04.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
27	ПЭС	Тогучинский	Гутово	10	Ф-3	07.06.2011	07.06.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
28	КЭС	Купинский	Купино 110/35/10 кВ	110	В 3-25	08.06.2011	08.06.2011	Абонент
29	ПЭС	Ордынский	Ордынская	10	Ф-2	08.06.2011	08.06.2011	Обрыв провода
30	НГЭС	Первомайский	РП 21	6	яч.12	08.06.2011	08.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
31	ВЭС	ВвРЭС	Чулымская-Дупленская	110	3-4	08.06.2011	08.06.2011	На ПС Кабинетное повреждена установка измерения тангенса угла диэлектрических потерь, осмотр линии не требуется
32	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	220	В 220	09.06.2011	09.06.2011	Абонент
33	ПЭС	Ордынский	Ордынская	35	35-333	09.06.2011	09.06.2011	Перекрытие изоляции животными
34	ПЭС	Мошковский	Галинская	110	2Т	09.06.2011	09.06.2011	Перекрытие изоляции животными
35	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-2 Искитим	10	Л-212и	09.06.2011	27.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
36	НГЭС	Северный	РП 300	6	яч.18	09.06.2011	09.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
37	ТЭС	Венгеровский	ПС Сибирская	10	Ф-4	10.06.2011	10.06.2011	перекрытие изолятора с разрушением
38	КЭС	ЗСЖД	Районная 220/35/27	35	ЛЭП 35218	10.06.2011	10.06.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
39	ВЭС	ВвРЭС	Дружная-ТЭЦ 3	110	3-18	10.06.2011	10.06.2011	Работа АОПО
40	ВЭС	ВвРЭС	Дружная-ТЭЦ 3	110	3-18	10.06.2011	10.06.2011	Работа АОПО
41	ВЭС	ЗРЭС	Тулинская	110	В-110-1АТ	10.06.2011	10.06.2011	гроза (атмосферные перенапряжения)
42	ЧерЭС	Бердский	РП-1 Бердск	10	Ф-114	10.06.2011	10.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
43	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Лз-20	10.06.2011	10.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
44	НГЭС	Северный	ПС Мочище	6	Ф-10411	11.06.2011	11.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
45	ЧерЭС	Искитимский	Легостаево	10	Л-143	12.06.2011	12.06.2011	Падение дерева на провод с обрывом
46	НГЭС	Северный	РП 680		яч.4	12.06.2011	12.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
47	ТЭС	Венгеровский	ПС Сибирская	10	Ф-3	13.06.2011	13.06.2011	излом опоры
48	ПЭС	Новосибирский	Волочаевская	10	Ф-11326	13.06.2011	13.06.2011	Абонент
49	НГЭС	Южный	РП 5641	6	яч.2	13.06.2011	13.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
50	ПЭС	Северный	Пихтовка	10	Ф-5	13.06.2011	13.06.2011	Падение дерева на провод без обрыва
51	ПЭС	Северный	Пихтовка	35	35-107	13.06.2011	13.06.2011	Падение дерева на провод с обрывом
52	НГЭС	Южный	РП 1570	6	яч.12	13.06.2011	13.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
53	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Л 3-20	14.06.2011	14.06.2011	Повреждение силового трансформатора
54	НГЭС	Северный	ГПП Экран	6	яч.33	15.06.2011	15.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
55	ВЭС	ВвРЭС	Инская-Барышевская	110	К-25	16.06.2011	16.06.2011	Обрыв провода
56	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Л 3-22	16.06.2011	16.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
57	ПЭС	Болотнинский	Моховая	10	Ф-1	16.06.2011	16.06.2011	Падение дерева на провод с обрывом
58	НГЭС	Южный	РП 1520	10	яч.12	17.06.2011	17.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
59	ПЭС	Новосибирский	тпс Иня-Восточная	10	Ф-3	17.06.2011	17.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
60	НГЭС	Первомайский	РП 2043	10	яч.8	17.06.2011	17.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
61	ЗЭС	Высоковольтный	Барабинская	220	244	18.06.2011	18.06.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
62	КЭС	Купинский	Купино 110/35/10 кВ	110	В 3-25	19.06.2011	19.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
63	НГЭС	Северный	РП 180	6	яч.6	19.06.2011	19.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
64	ПЭС	Новосибирский	Барышевская	10	Ф-10913	19.06.2011	19.06.2011	Обрыв провода
65	КЭС	Краснозерский	Ореховская 35/10 кВ	10	Ф. 65-2	20.06.2011	20.06.2011	Подпил дерева
66	НГЭС	Южный	РП 1300	10	яч.9	20.06.2011	20.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
67	ПЭС	Болотнинский	Моховая	35	35-336	20.06.2011	20.06.2011	Падение дерева на провод без обрыва
68	НГЭС	Северный	РП 100	10	яч.13	21.06.2011	21.06.2011	Повреждение кабельной воронки
69	НГЭС	Южный	Светлая	10	Ф-10333	21.06.2011	21.06.2011	Повреждение механизм

70	ВЭС	ВвРЭС	Дружная-Чулымская	220	241	21.06.2011	21.06.2011	Падение дерева на провод без обрыва
71	КЭС	Карасукский	Калиновская 110/10 кВ	10	ф. 53-4	22.06.2011	22.06.2011	Обрыв шлейфа РТП
72	ПЭС	Мошковский	Плановая	10	ф-5	22.06.2011	23.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
73	ПЭС	Мошковский	Галинская	10	ф-1	23.06.2011	23.06.2011	Падение дерева на провод без обрыва
74	НГЭС	Левобережный	РП 27	10	яч.11	24.06.2011	24.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
75	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Лз-22	24.06.2011	24.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
76	ПЭС	Северный	Королевка	10	ф-1	24.06.2011	25.06.2011	Обрыв провода
77	НГЭС	Первомайский	ПС Восточная	10	ф-10617	24.06.2011	24.06.2011	Повреждение механизмом
78	ЧерЭС	Черепановский	РП-22 Черепаново	10	Л-2216	24.06.2011	07.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
79	ЧерЭС	Искитимский	ПС Южная-ПС Гилёвская-ПС Птичьа	110	Л Ю-22	24.06.2011	24.06.2011	повреждение разъединителя
80	ВЭС	ВвРЭС	Барышевская-Буготак-Мурлыткино	110	П-2	24.06.2011	24.06.2011	гроза (атмосферные перенапряжения)
81	ЧерЭС	Бердский	РП-7 Бердск	10	Ф-703	24.06.2011	24.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
82	НГЭС	Северный	ПС Учительская	10	ф-1032	25.06.2011	25.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
83	НГЭС	Северный	РП 80	10	яч.11	25.06.2011	25.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
84	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Лз-22	25.06.2011	25.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
85	НГЭС	Северный	ТП 3223	10	все	25.06.2011	25.06.2011	Самовольное отключение неизвестными лицами коммутационных аппаратов в ТП 3223
86	ЧерЭС	Искитимский городской	Новая	10	Л-709и	25.06.2011	28.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
87	НГЭС	Южный	РП 1920	10	яч.9	25.06.2011	25.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
88	ПЭС	Болотнинский	Моховая	35	35-336	26.06.2011	26.06.2011	Излом опоры
89	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-2Л Линево	10	Л-726	26.06.2011	06.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
90	НГЭС	Северный	РП 750	10	яч.19	28.06.2011	28.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
91	ПЭС	Новосибирский	ПС Луговская	10	ф-10501	28.06.2011	08.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
92	НГЭС	Южный	РП 1580	10	яч.11	28.06.2011	28.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
93	НГЭС	Южный	РП 1000	6	яч.7	29.06.2011	29.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
94	НГЭС	Южный	РП 580	6	яч.13	29.06.2011	29.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
95	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	3-21 Чулымская-Серебрянка-Кочки	29.06.2011	29.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
96	ПЭС	Новосибирский	РП Раздольное	10	ф-6	29.06.2011	04.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
97	ЧерЭС	Бердский	РП-11 Бердск	10	Ф-1109	29.06.2011	02.07.2011	Повреждение кабельной воронки
98	ЧерЭС	Бердский	РП-6 Бердск	10	Ф-619	29.06.2011	29.06.2011	Повреждение кабеля в целом месте
99	ЧерЭС	Бердский	Заречная	10	Ф-10873	29.06.2011	10.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
100	ТЭС	Чановский	ТПС Тебисс	10	ф-3	30.06.2011	01.07.2011	повреждена кабельная воронка на оп.3
101	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	3-20 Чулымская-Кочки	30.06.2011	30.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
102	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	3-31 Кочки-Комарье	30.06.2011	30.06.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
ИТОГО за июнь			102					
1	КЭС	Купинский	Лягушинская 35/10 кВ	10	ф. 16-4	01.07.2011	01.07.2011	Расщепление опоры
2	НГЭС	Левобережный	ТП 9-410	10	яч.4	01.07.2011	01.07.2011	Абонент
3	НГЭС	Северный	ПС Ельцовская	6	ф-622	01.07.2011	01.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
4	ПЭС	Ордынский	Ордынская	10	ф-9	01.07.2011	02.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
5	ПЭС	Тогуучинский	ТПС Мурлыткино	10	ф-5	02.07.2011	02.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
6	ЧерЭС	Искитимский	Лебедевская	110	В110-2Т	02.07.2011	02.07.2011	повреждение выключателя
7	ПЭС	Северный	Королевка	10	ф-1	02.07.2011	02.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
8	ПЭС	Новосибирский	Железнодорожная	10	Ф-10	02.07.2011	02.07.2011	Перекрытие изоляции с разрушением
9	ПЭС	Ордынский	Новопичугово	10	ф-1	03.07.2011	03.07.2011	Перекрытие изоляции с разрушением
10	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Лз-21	04.07.2011	04.07.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
11	КЭС	Баганский	Палецкая 35/10 кВ	10	ф. 22-5	05.07.2011	05.07.2011	Выпадение крюка на опоре
12	ВЭС	ЗРЭС	Кировская	10	1СШ-10	05.07.2011	06.07.2011	Повреждение кабельной разделки
13	ПЭС	Северный	Воробьево	10	ф-8	06.07.2011	06.07.2011	Загнивание древесины
14	ПЭС	Болотнинский	РП-1 Болотное	10	Ф-10117	07.07.2011	07.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
15	ПЭС	Новосибирский	ТПС Иня-Восточная	10	ф-3	09.07.2011	09.07.2011	Повреждение кабельной воронки
16	ПЭС	Северный	Гихтовка	10	ф-1	10.07.2011	10.07.2011	Повреждение РВП-10
17	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	ф-1	11.07.2011	11.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
18	ЧулЭС	Доволенский	ПС Довольное	10	Л-5	11.07.2011	11.07.2011	Обрыв провода
19	ПЭС	Мошковский	Лазурная	6	Ф-6486	12.07.2011	12.07.2011	Гроза
20	ЗЭС	Барабинский	ПС Бараба	10	61Б	12.07.2011	12.07.2011	Абонент
21	ЧулЭС	Чулымский	ПС Базово	10	Л-2	12.07.2011	12.07.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
22	ПЭС	Новосибирский	ПС Луговская	10	Ф-10493	12.07.2011	15.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
23	ЧерЭС	Сузунский	Холодновская	10	Л-332	12.07.2011	13.07.2011	Излом опоры
24	НГЭС	Северный	ТП 397	10	яч.2	12.07.2011	12.07.2011	Абонент
25	НГЭС	Первомайский	РП 2043	10	яч.8	12.07.2011	12.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
26	НГЭС	Северный	РП 5403	10	яч.4	12.07.2011	12.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
27	ТЭС	Татарский	ПС Татарская	10	ф-5	13.07.2011	13.07.2011	падение дерева на провод с обрывом
28	НГЭС	Обской	РП-6002	10	яч.21	13.07.2011	13.07.2011	Перекрытие в/в щита
29	НГЭС	Северный	РП 755	6	яч. 4	13.07.2011	13.07.2011	Абонент
30	НГЭС	Левобережный	РП-2652	6	яч.11	13.07.2011	13.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
31	ПЭС	Новосибирский	Железнодорожная	10	Ф-5	13.07.2011	13.07.2011	Падение дерева на провод с обрывом
32	НГЭС	Первомайский	ТП 2021	10	яч. 8	13.07.2011	13.07.2011	Абонент
33	ПЭС	Болотнинский	Моховая	35	35-113	13.07.2011	15.07.2011	повреждение выключателя
34	НГЭС	Северный	РП 470	10	яч 9	13.07.2011	13.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
35	ВЭС	ВвРЭС	Дружная-Чулымская	220	241	13.07.2011	13.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
36	НГЭС	Южный	РП Раздольное	10	яч.2	13.07.2011	13.07.2011	Абонент
37	НГЭС	Левобережный	РП 2	6	яч 7	13.07.2011	13.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
38	НГЭС	Левобережный	РП-3	10	яч13	13.07.2011	14.07.2011	Падение дерева на провод с обрывом
39	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	220	ОВ-220	14.07.2011	14.07.2011	Повреждение контактной группы
40	ПЭС	Болотнинский	Моховая	35	35-336	14.07.2011	14.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
41	НГЭС	Южный	РП 3930а	10	яч 20	14.07.2011	15.07.2011	Повреждение кабельной воронки
42	НГЭС	Первомайский	ТП 2021	6	яч. 8	14.07.2011	14.07.2011	Абонент
43	ПЭС	Болотнинский	Александровка	10	Ф-4	14.07.2011	14.07.2011	Падение дерева на провод с обрывом

44	ВЭС	ЗРЭС	ТЭЦ-3	110	ТЛ-2	14.07.2011	14.07.2011	Другие ошибочные действия персонала
45	НГЭС	Северный	ПС Мочище	6	ф-10401	14.07.2011	14.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
46	НГЭС	Первомайский	РП 2044	10	яч.11	14.07.2011	14.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
47	НГЭС	Северный	РП 200	10	яч.6	14.07.2011	14.07.2011	Абонент
48	НГЭС	Северный	РП 980	10	яч.16	14.07.2011	14.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
49	ПЭС	Тогучинский городской	РП-2 Тогучин	10	Ф-210	15.07.2011	15.07.2011	Повреждение кабельной воронки
50	ВЭС	ЗРЭС	Обская	10	1СШ-10	16.07.2011	16.07.2011	Повреждение кабельной разделки
51	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	3-22 Кочки-Решеты-Черновка-Петропавловская-Краснозёрская	16.07.2011	16.07.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
52	НГЭС	Северный	ПС Дзержинская	10	Ф11178	16.07.2011	16.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
53	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	Ф-3	17.07.2011	17.07.2011	Обрыв провода
54	НГЭС	Левобережный	ПС Ефремовская	10	ф-10235	17.07.2011	17.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
55	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-35	18.07.2011	18.07.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
56	НГЭС	Южный	РП 980	10	яч.13	18.07.2011	18.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
57	НГЭС	Южный	ПС Инструментальная	6	ф-6325	18.07.2011	18.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
58	НГЭС	Обской	РП 1860	6	яч.15	18.07.2011	19.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
59	НГЭС	Северный	РП 1650	6	яч.7	18.07.2011	18.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
60	НГЭС	Первомайский	РП 1518	6	яч.3	18.07.2011	18.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
61	НГЭС	Северный	РП 3285	6	яч.10	19.07.2011	19.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
62	НГЭС	Северный	РП 750	10	яч.14	19.07.2011	19.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
63	ВЭС	ВвРЭС	Чулымская-Дупленская	110	3-4	19.07.2011	19.07.2011	гроза (атмосферные перенапряжения)
64	НГЭС	Левобережный	РП 30	10	яч.12	19.07.2011	19.07.2011	Повреждение механизмом
65	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-2Л Линево	10	Л-726	20.07.2011	20.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
66	ВЭС	ВвРЭС	Чулымская-Дружная	220	241	20.07.2011	20.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
67	ПЭС	Северный	Кандаурово	10	Ф-4	20.07.2011	20.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
68	ВЭС	ВвРЭС	Южная-Искитимская	110	Ю-9	21.07.2011	21.07.2011	Не исправность схемы ОД/КЗ
69	ЧерЭС	Искитимский городской	Искитимская	10	Л-10120	22.07.2011	25.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
70	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-2 Искитим	10	Л-211и	22.07.2011	28.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
71	ПЭС	Болотнинский	РП-1 Болотное	10	Ф-10116	23.07.2011	01.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
72	ПЭС	Тогучинский	Владимировка	35	2Т	23.07.2011	23.07.2011	Не селективная работа защит
73	ПЭС	Тогучинский городской	Шахта	10	Ф-4	24.07.2011	24.07.2011	Недопустимое отклонение опоры
74	КЭС	Краснозёрский	Нива 110/10 кВ	110	СВ-110	25.07.2011	25.07.2011	Пожар низовой
75	КЭС	Краснозёрский	Нива 110/10 кВ	110	СВ-110	25.07.2011	25.07.2011	Пожар низовой
76	ЗЭС	Высоковольтный	ПС Нива	110	3-51	25.07.2011	25.07.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
77	ЗЭС	Высоковольтный	ПС Нива	110	3-51	25.07.2011	25.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
78	НГЭС	Левобережный	РП 12	10	яч.23	25.07.2011	25.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
79	НГЭС	Левобережный	РП 12	10	яч.9	25.07.2011	25.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
80	НГЭС	Южный	РП 1520	10	яч.3	25.07.2011	25.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
81	ПЭС	Ордынский	Пролетарская	10	ф-4	25.07.2011	25.07.2011	Обрыв провода
82	ПЭС	Северный	Колывань	10	ф-6	25.07.2011	26.07.2011	Абонент
83	ПЭС	Болотнинский	Байкал	10	Ф-3	26.07.2011	27.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
84	НГЭС	Южный	РП 1427	6	яч.18	27.07.2011	27.07.2011	Абонент
85	НГЭС	Обской	ПС Толмачёвская	10	ф-10556	27.07.2011	27.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
86	ПЭС	Ордынский	Пролетарская	10	ф-6	27.07.2011	27.07.2011	Недопустимое отклонение опоры
87	ПЭС	Северный	Колывань	10	ф-5	27.07.2011	27.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
88	ПЭС	Северный	Боярская	110	ВС-110	27.07.2011	28.07.2011	Падение дерева на провод без обрыва
89	НГЭС	Северный	ПС Мочище	10	ф-10411	27.07.2011	27.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
90	НГЭС	Южный	РП 700	10	яч.11	27.07.2011	27.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
91	НГЭС	Северный	ПС Мочище	10	ф-10401	27.07.2011	28.07.2011	Абонент
92	НГЭС	Левобережный	ТП 284	10	яч.1	28.07.2011	28.07.2011	Повреждение кабеля в целом месте
ИТОГО за июль			92					
1	ПЭС	Болотнинский	Моховая	10	ф-4	01.08.2011	01.08.2011	Гроза
2	НГЭС	Левобережный	РП 2652	10	яч.8	01.08.2011	01.08.2011	Отказ защит предыдущего элемента
3	ЧерЭС	Маслянинский	Маслянинская	110	ВЛ-Ю28	01.08.2011	01.08.2011	Распелся провод в пролете
4	ЧерЭС	Черепановский	О. Заимковская	110	ВС-110	01.08.2011	01.08.2011	Распелся провод в пролете
5	ВЭС	ВвРЭС	Восточная-БГРЭС	220	201	01.08.2011	02.08.2011	Сорвало изолятор
6	ЧулЭС	Кочневский	ПС Дружная	110	Л С-24	01.08.2011	02.08.2011	Падение дерева на провод без обрыва
7	ЗЭС	Здвинский	ПС Здвинская	10	ЗЖ	02.08.2011	03.08.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
8	ПЭС	Мошковский	РП Кайлы	10	ф-5	03.08.2011	03.08.2011	Гроза
9	ПЭС	Мошковский	Плановая	110	2Т	04.08.2011	05.08.2011	Не селективная работа защит
10	ПЭС	Новосибирский		110	П-2	04.08.2011	04.08.2011	Абонент
11	ПЭС	Новосибирский		110	П-1	04.08.2011	04.08.2011	Абонент
12	НГЭС	Северный	РП 830	6	яч.13	05.08.2011	05.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
13	НГЭС	Северный	ТП 315		яч.7	06.08.2011	06.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
14	НГЭС	Южный	РП 1500		яч.18	06.08.2011	06.08.2011	Повреждение механизмом
15	НГЭС	Южный	РП 1500		яч.11	06.08.2011	06.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
16	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-5 Искитим	10	Л-513и	07.08.2011	11.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
17	ЧерЭС	Бердский	РП-6 Бердск	10	Ф-605	07.08.2011	08.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
18	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-8 ИМГ	10	Л-803	08.08.2011	08.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
19	НГЭС	Левобережный	РП 27	10	яч.11	08.08.2011	08.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
20	НГЭС	Южный	РП 1160	6	яч.9	09.08.2011	09.08.2011	Повреждение механизмом
21	НГЭС	Левобережный	ПС Вертовская	10	ф-1156	09.08.2011	09.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
22	ПЭС	Северный	Колывань	110	ОВ-110	10.08.2011	10.08.2011	Падение дерева на провод без обрыва
23	НГЭС	Левобережный	РП 2653	10	яч.10	10.08.2011	10.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
24	ЧерЭС	Маслянинский	Мамоновская	10	Л-242	10.08.2011	10.08.2011	Повреждение кабельной муфты
25	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-39	11.08.2011	11.08.2011	Повреждение выключателя

26	НГЭС	Южный	РП 1080	6	яч.12	11.08.2011	11.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
27	ПЭС	Болотнинский	Моховая	35	35-344	11.08.2011	15.08.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
28	ПЭС	Мошковский	РП Ояш	10	ф-8	11.08.2011	11.08.2011	Абонент
29	ПЭС	Новосибирский	тпс Г.Брод	10	ф-2	11.08.2011	11.08.2011	Гроза
30	ПЭС	Мошковский	Галинская	10	ф-4	12.08.2011	12.08.2011	Падение дерева на провод без обрыва
31	НГЭС	Северный	РП 880	10	яч.8	12.08.2011	12.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
32	ПЭС	Болотнинский	Зудово	10	ф-2	13.08.2011	13.08.2011	Повреждение ТТ
33	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-7 Искитим	10	Л-714и	13.08.2011	16.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
34	ТЭС	Венгеровский	ПС Сибирская	35	ЛЭП 35-77	14.08.2011	14.08.2011	подпил дерева
35	НГЭС	Северный	РП 100	10	яч.14	15.08.2011	15.08.2011	Повреждение кабельной воронки
36	НГЭС	Левобережный	ТЭЦ-2	10	ф-1006	15.08.2011	15.08.2011	Повреждение механизмом
37	НГЭС	Левобережный	РП 8	10	яч.13	15.08.2011	15.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
38	НГЭС	Левобережный	РП 3	10	яч.12	15.08.2011	15.08.2011	Повреждение кабельной воронки
39	НГЭС	Левобережный	РП 3	10	яч.16	15.08.2011	15.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
40	ТЭС	Чистоозерный	РП СПТУ	10	ф-1	16.08.2011	16.08.2011	излом опоры
41	НГЭС	Левобережный	РП 25	10	яч.13	16.08.2011	16.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
42	НГЭС	Левобережный	ПС Тулинская	10	ф-11263	16.08.2011	16.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
43	ПЭС	Северный	Колывань	10	ф-1	16.08.2011	17.08.2011	Обрыв провода
44	НГЭС	Северный	РП 5200	10	яч.8	16.08.2011	17.08.2011	Повреждение на участке КЛ-ВЛ 10кВ ТП998-ТП3067
45	НГЭС	Южный	РП 1705	6	яч.12	17.08.2011	17.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
46	НГЭС	Южный	ПС Библиотечная	6	ф-6098	17.08.2011	17.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
47	ПЭС	Болотнинский	Александровка	10	В-10-2Т	17.08.2011	17.08.2011	Гроза
48	НГЭС	Южный	ПС Библиотечная	6	ф-6086	17.08.2011	17.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
49	НГЭС	Северный	ТП 9-639	10	яч.5	18.08.2011	18.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
50	ПЭС	Новосибирский	В-Тула	10	ф-4	18.08.2011	18.08.2011	Обрыв провода
51	НГЭС	Южный	ПС Театральная	6	ф-6258	18.08.2011	19.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
52	НГЭС	Южный	ПС Театральная	6	ф-6263	19.08.2011	19.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
53	НГЭС	Северный	РП 5006	10	яч.15	19.08.2011	19.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
54	НГЭС	Левобережный	ТЭЦ-4	10	ф-10117н.А	19.08.2011	19.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
55	НГЭС	Левобережный	РП 6	10	яч.2	19.08.2011	19.08.2011	Повреждение механизмом
56	НГЭС	Левобережный	РП 23	10	яч.15	19.08.2011	19.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
57	ПЭС	Тогучинский	Курундус	10	ф-6	19.08.2011	19.08.2011	Гроза
58	ПЭС	Новосибирский	Плотниково	10	ф-7	19.08.2011	20.08.2011	Гроза
59	ПЭС	Новосибирский	Плотниково	10	ф-7	20.08.2011	20.08.2011	Перекрытие на стоящее дерево
60	НГЭС	Южный	ПС Тепловая	6	ф-6446	20.08.2011	20.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
61	ПЭС	Болотнинский	РП-1 Болотное	10	ф-10105	20.08.2011	20.08.2011	Повреждение механизмом
62	НГЭС	Левобережный	ПС Обская	10	ф-10434	21.08.2011	21.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
63	НГЭС	Северный	РП 5200	10	яч.9	21.08.2011	21.08.2011	Повреждение кабельной муфты
64	ПЭС	Северный	Колывань	10	ф-3	21.08.2011	21.08.2011	Повреждение механизмом
65	ПЭС	Новосибирский	Волочаевская	10	КРУН 5НВ-11326-7	21.08.2011	21.08.2011	Гроза
66	ПЭС	Новосибирский	Животновод	10	ф-14	22.08.2011	22.08.2011	Абонент
67	ПЭС	Новосибирский	Животновод	10	ф-7	22.08.2011	24.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
68	НГЭС	Южный	РП 20	10	яч.18	22.08.2011	22.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
69	ПЭС	Новосибирский	РП 2652	10	КРУН 2НВ-2652-13	23.08.2011	23.08.2011	Не селективная работа защит
70	ПЭС	Новосибирский	Волочаевская	10	КРУН 5НВ-11326-7	23.08.2011	23.08.2011	Перекрытие изоляции животными
71	ЧерЭС	Бердский	РП-6 Бердск	10	Ф-617	24.08.2011	24.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
72	ПЭС	Тогучинский	тпс Изылинка	10	ф-9	25.08.2011	25.08.2011	Перекрытие в/в щита
73	ЧерЭС	Искитимский городской	Искитимская	10	Л-10112	25.08.2011	25.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
74	НГЭС	Первомайский	ПС Инская	10	ф-10177	25.08.2011	25.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
75	ПЭС	Мошковский	РП Сокур	10	В-10-2Т	26.08.2011	26.08.2011	Не селективная работа защит
76	ПЭС	Мошковский	РП Сокур	10	ф-3	26.08.2011	26.08.2011	Гроза
77	НГЭС	Южный	ТП 449	10	яч.2	26.08.2011	26.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
78	ПЭС	Новосибирский		110	3-27	26.08.2011	26.08.2011	Гроза
79	ПЭС	Мошковский	РП Ояш	10	ф-10	27.08.2011	27.08.2011	Пробой проходных изоляторов
80	НГЭС	Левобережный	РП 10	10	яч. 20	28.08.2011	28.08.2011	Повреждение кабельной муфты
81	НГЭС	Первомайский	РП 19(СОРАН)	10	яч. 13	29.08.2011	29.08.2011	Отказ защит предыдущего элемента
82	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	220	В 291	30.08.2011	30.08.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
83	НГЭС	Левобережный	РП 12	10	яч. 11	30.08.2011	30.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
84	НГЭС	Южный	РП 1860	6	яч. 15	30.08.2011	30.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
85	ЧерЭС	Искитимский	В. Коенская	10	Л-186	30.08.2011	30.08.2011	Падение дерева на провод с обрывом
86	ЧулЭС	Чулымский	ТПС Иткуль	10	Л-4	30.08.2011	30.08.2011	Падение дерева на провод без обрыва
87	НГЭС	Левобережный	ПС Западная	10	ф.10133	31.08.2011	31.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
88	ЧерЭС	Бердский	РП-5 Бердск	10	ф-503	31.08.2011	31.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
89	НГЭС	Левобережный	РП 18	10	яч4	31.08.2011	31.08.2011	Наброс
90	НГЭС	Обской	ПС Толмачевская	10	ф11561	31.08.2011	31.08.2011	Повреждение кабеля в целом месте
итого за август				90				
1	ПЭС	Новосибирский	РПС Инская	10	Ф-10181	01.09.2011	01.09.2011	Перекрытие в/в щита Перекрытие изолятора с разрушением Схлест провода в пролете
2	ПЭС	Северный	Боярская	35	30-105	01.09.2011	01.09.2011	Не селективная работа защит
3	ЧерЭС	Искитимский	ПС Южная-ПС Мирная	110	Л ЮМ-2	01.09.2011	01.09.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
4	ЧулЭС	Доволенский	ПС Довольное	10	Л-6	01.09.2011	01.09.2011	Повреждение ТТ
5	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Л 3-31	01.09.2011	01.09.2011	Гроза (атмосферные перенапряжения)
6	ЧерЭС	Сузунский	Сузунская	10	Л-2с	01.09.2011	01.09.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
7	ЧерЭС	Сузунский	Бобровская	35	Л-БА307	01.09.2011	01.09.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
8	ЧерЭС	Искитимский	ПС Южная-ПС Гилёвская-ПС Птичь	110	Л Ю-21	01.09.2011	01.09.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
9	КЭС	Купинский	Чаинская 35/10 кВ	10	ф. 12-6	03.09.2011	03.09.2011	Распелся провод в пролете
10	НГЭС	Северный	РП 5004	10	яч 13	05.09.2011	05.09.2011	Повреждение механизмом
11	ВЭС	ВвРЭС	ТЭЦ-2-Горская	110	К-30	05.09.2011	05.09.2011	Повреждение кабельной муфты
12	НГЭС	Левобережный	Кировская	10	ф.1117	06.09.2011	06.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
13	НГЭС	Левобережный	РП 22	10	яч.12	06.09.2011	06.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
14	НГЭС	Южный	библиотечная	10	ф 6083	06.09.2011	06.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте

15	НГЭС	Обской	ТП 6033	10	яч.1	06.09.2011	06.09.2011	Повреждение механизмом
16	ЧерЭС	Бердский	РП-11 Бердск	10	Ф-1111	07.09.2011	07.09.2011	Повреждение кабельной воронки
17	НГЭС	Левобережный	РП 5	10	яч.9	07.09.2011	07.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
18	НГЭС	Южный	РП 1050	10	яч 13	08.09.2011	08.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
19	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-1Л Линево	10	Л-713	08.09.2011	08.09.2011	Перекрытие изолятора без разрушения
20	ПЭС	Болотнинский	Моховая	10	Ф-2	10.09.2011	10.09.2011	Повреждение механизмом
21	ПЭС	Тоугучинский городской	РП-1 Тоугучин	10	ф-110	10.09.2011	10.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
22	ПЭС	Тоугучинский	РП Сарapulка	10	ф-5	10.09.2011	10.09.2011	Растрел изоляторов
23	НГЭС	Южный	РП 1920	10	яч 7	11.09.2011	11.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
24	ЧерЭС	Искитимский городской	Новая	10	Л-709и	12.09.2011	12.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
25	НГЭС	Южный	ПС Театральная	6	ф-6262	13.09.2011	13.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
26	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-2Л Линево	10	Л-729	13.09.2011	03.10.2011	Повреждение кабеля в целом месте
27	ПЭС	Новосибирский	Ярково	10	ф-1	14.09.2011	14.09.2011	Обрыв провода
28	ЗЭС	Убинский	ПС Орловка	10	13У	14.09.2011	14.09.2011	Подпил дерева
29	КЭС	ПС Урожай	Урожай 220/110/10	110	В 3-110	15.09.2011	15.09.2011	Пожар низовой
30	НГЭС	Северный	РП 9-110	6	яч.13	15.09.2011	15.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
31	НГЭС	Южный	РП 1000	6	яч.9	15.09.2011	15.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
32	НГЭС	Северный	РП 580	6	яч.13	15.09.2011	15.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
33	ПЭС	Тоугучинский городской	РП-2 Тоугучин	10	Ввод-1	15.09.2011	15.09.2011	Не селективная работа защит
34	ЧерЭС	Искитимский городской	Новая	10	Л-10204	15.09.2011	15.09.2011	Пробой опорных изоляторов
35	КЭС	Купинский	Рождественская 35/10 кВ	10	ф. 15-3	17.09.2011	17.09.2011	Повреждение РВП-10
36	НГЭС	Северный	ТП 727	6	яч.3	17.09.2011	17.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
37	НГЭС	Левобережный	РП 6	10	яч.9	18.09.2011	19.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
38	НГЭС	Первомайский	ПС Инская	10	ф-10180	19.09.2011	19.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
39	ПЭС	Новосибирский	Тулинская	10	ф-11272	20.09.2011	20.09.2011	обрыв провода
40	ВЭС	ЗРЭС	Дружная-Чулымская	220	242	20.09.2011	21.09.2011	Подпил дерева
41	НГЭС	Северный	РП 350	10	яч.13	21.09.2011	21.09.2011	Повреждение механизмом
42	ЧерЭС	Бердский	РП-4 Бердск	10	Ф-415	21.09.2011	23.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
43	НГЭС	Левобережный	РП 6	10	яч.1	22.09.2011	22.09.2011	Повреждение кабельной воронки
44	НГЭС	Первомайский	РП 2044	10	яч.18	22.09.2011	22.09.2011	Повреждение кабельной воронки
45	ЧулЭС	Доволенский	ПС Полойка (КЭС)	35	Л-3594 Бакулиши- Волчанка.	22.09.2011	22.09.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
46	ЧерЭС	Сузунский	Шайдуровская	10	Л-89	22.09.2011	22.09.2011	Падение дерева на провод с обрывом
47	ПЭС	Новосибирский	Волочаевская	10	ф-11320	22.09.2011	22.09.2011	Повреждение кабельной воронки
48	ЧерЭС	Искитимский городской	РП-9 Искитим	10	Л-919и	23.09.2011	23.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
49	ТЭС	Татарский	ПС Казаткуль	10	ф-4	23.09.2011	23.09.2011	возгорание опоры
50	НГЭС	Левобережный	ПС Западная	10	ф-10131	24.09.2011	24.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
51	ПЭС	Тоугучинский	тпс Изылинка	10	ф-4	26.09.2011	26.09.2011	Повреждение кабельной воронки
52	НГЭС	Левобережный	ПС Западная	10	ф-10135	26.09.2011	26.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
53	ЗЭС	Высоковольтный	БТЭЦ	110	3-7	26.09.2011	26.09.2011	Абонент
54	НГЭС	Южный	ПС Центральная	6	ф-6375	27.09.2011	27.09.2011	Повреждение механизмом
55	ЧулЭС	Кочневский	РП1 Чик	10	Ф-103	27.09.2011	28.09.2011	Повреждение кабеля в целом месте
56	ЗЭС	Убинский	ТПС Кожурла	10	1Ю	28.09.2011	28.09.2011	Падение дерева на провод с обрывом
57	ПЭС	Мошковский	Галинская	10	В-10-2Т	29.09.2011	29.09.2011	Не селективная работа защит
58	ЧулЭС	Чулымский	ПС Спутник	110	1Т	29.09.2011	29.09.2011	Повреждение силового трансформатора
59	ЧулЭС	Чулымский	ПС Чулымская	110	Л 3-21	29.09.2011	29.09.2011	Повреждение силового трансформатора
итого за сентябрь			59					
1	КЭС	Купинский	Рождественская 35/10 кВ	10	ф. 15-3	03.10.2011	03.10.2011	Повреждение предохранителей
2	КЭС	Карасукский	Молодежная 110/10 кВ	10	ф. 49-4	05.10.2011	05.10.2011	Повреждение предохранителей
3	КЭС	Карасукский	Ирбизинская 110/10 кВ	10	ф. 47-2	06.10.2011	06.10.2011	Выпадение крюка на опоре
4	ПЭС	Тоугучинский Городской	РП-1 Тоугучин	10	ф-107	06.10.2011	06.10.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
5	ПЭС	Болотнинский	тпс Чахлово	10	ф-4	07.10.2011	07.10.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
6	ПЭС	Тоугучинский Городской	РП-3 Тоугучин	10	ф-311	07.10.2011	07.10.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
7	ПЭС	Новосибирский	Боровская	10	ф-3	08.10.2011	08.10.2011	Повреждение кабеля в целом месте
8	ПЭС	Тоугучинский Городской	Березовская	10	ф-9	11.10.2011	11.10.2011	Абонент
9	КЭС	Карасукский	Карасук 110/10 кВ	10	ф. 41-4	12.10.2011	12.10.2011	Перекрытие изоляции животными
10	ПЭС	Болотнинский	Байкал	10	ф-5	12.10.2011	12.10.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
11	ПЭС	Мошковский	тпс Иня-Восточная	10	ф-2	12.10.2011	12.10.2011	Абонент
12	КЭС	Краснозерский	Краснозерка 110/35/10 кВ	10	ф. 61-5	13.10.2011	13.10.2011	Наброс
13	КЭС	Краснозерский	Краснозерка 110/35/10 кВ	10	В-10 1Т	13.10.2011	13.10.2011	Наброс
14	ПЭС	Тоугучинский Городской	ЗРУ ОАО "ГКК"	10	ф-11	13.10.2011	13.10.2011	Подпил дерева
15	КЭС	Баганский	Савкино 110/10 кВ	10	В-10 2Т	17.10.2011	17.10.2011	Перекрытие изоляции животными
16	ПЭС	Новосибирский	РП Пашино	10	КРУН 7НВ-7-6	24.10.2011	24.10.2011	Повреждение предохранителей
17	ЗЭС	Убинский	ТПС Клубничная	110	В-110-1Т	26.10.2011	26.10.2011	Абонент
18	ПЭС	Новосибирский	Железнодорожная	10	ф-7	27.10.2011	27.10.2011	Повреждение предохранителей
19	ПЭС	Новосибирский	В-Тула	10	ф-4	29.10.2011	29.10.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
20	ЧулЭС	Чулымский	ПС Серебрянка	110	ВС-110	31.10.2011	01.11.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
21	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	Л 3-21	31.10.2011	01.11.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
итого за октябрь			21					
1	НГЭС	Южный	РП 1650	6	яч.7	01.11.2011	01.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
2	ЧерЭС	Искитимский	Гилево	110	1ВС-110	02.11.2011	02.11.2011	Падение дерева на провод без обрыва
3	НГЭС	Левобережный	ТП 2633	10	яч.1	02.11.2011	02.11.2011	причина отключения не установлена, поврежденного оборудования не выявлено, ручное повторное включение успешное
4	НГЭС	Южный	РП 9-1580	10	яч. 9	02.11.2011	02.11.2011	Абонент
5	НГЭС	Южный	РП 9-1580	10	яч. 16	02.11.2011	02.11.2011	Абонент
6	НГЭС	Обской	ТП 6068	10	яч.2	03.11.2011	03.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте

7	НГЭС	Левобережный	РП 14	10	яч.12	03.11.2011	03.11.2011	Абонент
8	НГЭС	Южный	РП 1550	10	яч.14	04.11.2011	04.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
9	НГЭС	Левобережный	ПС Обская	10	ф-10427	05.11.2011	05.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
10	КЭС	Купинский	Васильковская 35/10 кВ	10	ф. 17-6	06.11.2011	06.11.2011	Повреждение РВП-10
11	ЧерЭС	Черепановский	ПС Посевная-ПС Огнево-Заимковская	110	Л Ю-18	06.11.2011	06.11.2011	Падение дерева на провод без обрыва
12	НГЭС	Обской	РП 6001	10	яч.8	07.11.2011	07.11.2011	Абонент
13	НГЭС	Левобережный	ТП 2633	10	яч.1	07.11.2011	07.11.2011	Повреждение механизм
14	НГЭС	Левобережный	ТП 2633	10	яч.1	07.11.2011	08.11.2011	Повреждение механизм
15	ВЭС	ВРЭС	Вымпел	110	1Т	08.11.2011	08.11.2011	Неисправность "Сириуса-2-В"
16	НГЭС	Обской	РП 6001	10	яч.8	14.11.2011	14.11.2011	Абонент
17	НГЭС	Южный	РП 1500	10	яч.9	14.11.2011	14.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
18	НГЭС	Первомайский	ПС Инструментальная	6	ф-6325	17.11.2011	17.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
19	НГЭС	Северный	РП 880	10	яч.8	17.11.2011	17.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
20	НГЭС	Южный	ПС Дзержинская	10	ф-11186	17.11.2011	17.11.2011	Повреждение механизм
21	КЭС	Купинский	Купино 110/35/10 кВ	10	ф. 11-4	18.11.2011	18.11.2011	Повреждение предохранителей
22	НГЭС	Левобережный	РП 13	10	яч.17	18.11.2011	18.11.2011	Повреждение механизм
23	ПЭС	Тогучинский Городской	РП-1 Тогучин	10	ф-110	18.11.2011	18.11.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
24	ПЭС	Новосибирский	Толмачевская	10	ф-11559	19.11.2011	19.11.2011	Перекрытие н/в щита
25	НГЭС	Первомайский	РП 2043	10	яч.8	19.11.2011	19.11.2011	Повреждение кабеля в целом месте
26	ПЭС	Тогучинский	тпс Буготак	10	ф-6	20.11.2011	20.11.2011	Перекрытие изоляции животными
27	НГЭС	Обской	РП 6001	10	яч.6	20.11.2011	20.11.2011	Абонент
28	ПЭС	Новосибирский	Толмачевская	10	ф-11559	21.11.2011	21.11.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
29	ЧулЭС	Кочковский	ПС Кочки	110	В-110 2Т	22.11.2011	23.11.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
30	ПЭС	Ордынский	Ордынская	10	ф-7	22.11.2011	22.11.2011	Ветер (скорость ветра выше расчётной)
31	КЭС	Карасукский	РПЗ-Карасук	10	ф. 307	23.11.2011	23.11.2011	Повреждение предохранителей
32	ПЭС	Ордынский	В-Ирмень	10	ф-2	24.11.2011	24.11.2011	Перекрытие изолятора с разрушением
33	ПЭС	Новосибирский	Ярково	10	ф-1	25.11.2011	25.11.2011	Обрыв провода
34	ЧерЭС	Искитимский	Южная	110	ВЛ-Ю21	25.11.2011	25.11.2011	Обрыв провода
35	ПЭС	Мошковский	Плановая	10	ф-2	26.11.2011	26.11.2011	Повреждение предохранителей
итого за ноябрь			35					
1	ТЭС	ВВ РЭС	ПС Татарская	220	ЛЭП-246	01.12.2011	01.12.2011	ветер (скорость ветра выше расчетной)
2	ТЭС	ВВ РЭС	ПС Татарская	110	З-15	15.12.2011	15.12.2011	обрыв грозотроса
3	ВЭС	ЮРЭС	ПС Мостовая	110	В-К-21	22.12.2011	28.12.2011	ошибка персонала
4	ВЭС	ЮРЭС	ПС Мостовая	110	В-К-21	22.12.2011	28.12.2011	ошибка персонала
5	ВЭС	ВвРЭС	ПС Тулинская / ПС Мостовая	110	Ч-1/К-21	30.12.2011	30.12.2011	упавшее дерево
6	ВЭС	ВвРЭС	ПС Восточная	110	Б-5	30.12.2011	30.12.2011	Защита блока генератор-трансформатор №5 на ТЭЦ-5 посредством телеотключения (ТО)
итого за декабрь			6					

Основные мероприятия по устранению причин аварий

- выполнение намеченных планов работ по капитальному и текущему ремонту электрооборудование;
- техническое обучение персонала;
- проведение диагностики технического состояния электроустановок;
- проверка устройств релейной защиты и электроавтоматики;
- замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности;
- восстановление оперативных блокировок;
- установка быстродействующих дуговых защит КРУ (КРУН) 6-10 кВ;
- повышение надежности участков сети посредством замены наиболее ответственных элементов;
- замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ на полимерные изоляторы;
- замена голого провода на СИП ВЛ 6-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ;
- замена маслонаполненных вводов 35-110 кВ на вводы с твердой и полимерной изоляцией;
- замена разрядников 6-10 кВ и 35-110 кВ на ОПН.
- расширение и расчистка просек ВЛ, вырубка отдельностоящих деревьев;
- замена грозотроса;
- установка приборов определения мест повреждения на ВЛ;
- испытания КЛ замена концевых муфт и замена КЛ 6-10 кВ на новые с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- проведение комплексного обследования контуров заземления ПС.