

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в мае 2014 года.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Ларичиха-Сузун	2	07.05.2014	08.05.2014	ПС 220 кВ Сузун: ТР, чистка изоляции, разъединители 220 кВ ЛР ЛС-209, РП-209, СШ2-220. АГ-1 ч.	2	07.05.2014	08.05.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	07.05.2014	08.05.2014
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	6	01.05.2014	06.05.2014	Заявка НДЦ СО	6	10.05.2014	15.05.2014	6	26.05.2014	31.05.2014	6	01.05.2014	06.05.2014
ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225)	7	16.05.2014	22.05.2014	Заявка НДЦ СО	6	16.05.2014	21.05.2014	6	29.06.2014	04.07.2014	6	18.05.2014	23.05.2014
ВЛ 220 кВ Сузун-Светлая (ВЛ СС-211)	7	25.05.2014	31.05.2014	ЗРР. Реконструкция ПС 220 кВ Светлая АГ-12ч	7	25.05.2014	31.05.2014						
ВЛ 220 кВ Светлая-Урываево	7	25.05.2014	31.05.2014	ЗРР. Реконструкция ПС 220 кВ Светлая АГ-12ч	7	25.05.2014	31.05.2014						
ВЛ 220 кВ Светлая-Световская	1	24.05.2014	24.05.2014	ЗРР. Реконструкция ПС 220 кВ Светлая АГ-12ч	1	24.05.2014	24.05.2014						
ВЛ 220 кВ Плотинная-Светлая (ВЛ ПС-212)	1	24.05.2014	24.05.2014	ЗРР. Реконструкция ПС 220 кВ Светлая АГ-12ч	1	24.05.2014	24.05.2014						
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: ШР, В ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)	1	20.05.2014	20.05.2014	ТР: ШР, В ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	3	21.05.2014	23.05.2014	ТР: ШР, 2ТН 2СШ-220 ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР: ШР, 2ТН 2СШ-220 ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР: ШР, В ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241)	1	27.05.2014	27.05.2014	ТР: ШР, В ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	1	27.05.2014	27.05.2014	1	13.05.2014	13.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	3	28.05.2014	30.05.2014	ТР: ШР, 1ТН 1СШ-220 ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	3	28.05.2014	30.05.2014	3	14.05.2014	16.05.2014	3	28.05.2014	30.05.2014
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241)	1	28.05.2014	28.05.2014	ТР: ШР, 1ТН 1СШ-220 ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 4 ч.	3	28.05.2014	30.05.2014	3	14.05.2014	16.05.2014	3	28.05.2014	30.05.2014
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС	2	22.05.2014	23.05.2014	ТР: ОР-250 ПС 500 кВ Заря. АГ - 6	2	22.05.2014	23.05.2014	2	21.04.2014	22.04.2014	2	21.04.2014	22.04.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Электродная II цепь (250)				часов.									
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Горлово - Легостаевская - Маслянинская - Огнево-Заимковская - Посевная (Ю-16, Ю-19, Ю-28, Ю-18)	3	12.05.2014	14.05.2014	КР: ЛРЮ-19, РП-1. Замена приводов. Текущий Ремонт ВЧ-заградителя Л Ю-19 ПС 110 кВ Маслянинская, АГ - 3 ч.	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014
Участок Южная - Евсино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	2	19.05.2014	20.05.2014	Верховая ревизия, замена дефектной изоляции, комплекс работ ТО-6, АГ - 2 ч.	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Горлово - Легостаевская - Маслянинская - Огнево-Заимковская - Посевная (Ю-16, Ю-19, Ю-28, Ю-18)	4	04.05.2014	07.05.2014	КР: ЛРЮ-28, РП-2. Замена приводов. Текущий ремонт ВЧ-заградителей Л Ю-28 ПС 110 кВ Маслянинская, АГ - 3 ч.	4	04.05.2014	07.05.2014	3	20.05.2014	22.05.2014	4	04.05.2014	07.05.2014
Участок Евсино - Посевная ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	3	21.05.2014	23.05.2014	Верховая ревизия, замена дефектной изоляции, комплекс работ ТО-6, АГ - 2 ч.	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Горлово - Легостаевская - Маслянинская - Огнево-Заимковская - Посевная (Ю-16, Ю-19, Ю-28, Ю-18)	5	26.05.2014	30.05.2014	Верховая ревизия, замена дефектной изоляции, комплекс работ ТО-12 Л Ю-18, АГ - 2 ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014
Участок Инская - Тальменская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	2	19.05.2014	20.05.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Сосновка, АГ - 3 ч.	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014
Участок Инская - Тальменская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	1	21.05.2014	21.05.2014	КР: ЛР-Ю-8 ПС 110 кВ Силикатная, АГ - 4 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками I цепь (С-1)	5	12.05.2014	16.05.2014	ТР: Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 -	2	12.05.2014	13.05.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Красногорская, АГ -	2	12.05.2014	13.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Правобережная с отпайками I цепь (С-1)				8 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	5	19.05.2014	23.05.2014	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	2	19.05.2014	20.05.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Красногорская, АГ - 8 ч.	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Солнечная, АГ - 8 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	1	28.05.2014	28.05.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Солнечная, АГ - 8 ч.	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	2	12.05.2014	13.05.2014	ТО ЛР-110 ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 3 ч.	2	12.05.2014	13.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	2	19.05.2014	20.05.2014	ТО ЛР-110 ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 3 ч.	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014
ВЛ 110 кВ Боярская - Чилино с отпайкой на ПС Кандауровская (С-21)	4	05.05.2014	08.05.2014	КР ЛР-110 С-21 ПС 110 кВ Кандаурово, АГ - 3 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	4	20.05.2014	23.05.2014	4	05.05.2014	08.05.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ Кольвань - Боярская - Кандауровская - Чилино (С-22, С-21)	4	05.05.2014	08.05.2014	В связи с работами на ЛР-110 С-21 ПС 110 кВ Кандаурово, Участок Кандаурово-Чилино, АГ - 3 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	4	20.05.2014	23.05.2014	4	05.05.2014	08.05.2014
Участок Барышевская - Буготак - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	2	14.05.2014	15.05.2014	ТО ЛР-110 ПС 110 кВ Железнодорожная, ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 2 ч.	2	14.05.2014	15.05.2014	2	21.07.2014	22.07.2014	2	14.05.2014	15.05.2014
Участок Барышевская - Буготак - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	5	12.05.2014	16.05.2014	ТР: Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014
Участок Барышевская - Горная - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	4	05.05.2014	08.05.2014	ТР: Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	4	05.05.2014	08.05.2014	4	05.05.2014	08.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС -	3	05.05.2014	07.05.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки. Замена	3	26.05.2014	28.05.2014	3	26.05.2014	28.05.2014	3	26.05.2014	28.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Ордынская с отпайками I цепь (3-27)				изоляторов. ТО ЛР-110 ПС 110 кВ Морская, ПС 110 кВ Ярковская, ПС 110 кВ Боровская, АГ - 3 ч.									
Участок Средний Алеус - Пролетарская ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	26.05.2014	30.05.2014	БВР, КР ЛР-110-3-29 ПС 110 кВ Средний Алеус, АГ - 5 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014						
Участок Барабушка - Тебисская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками I цепь (3-9)	12	12.05.2014	23.05.2014	КР. Замена грозотроса. АГ - 4 ч.	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014
Участок БТЭЦ - Кирзинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (3-10)	12	12.05.2014	23.05.2014	БВР. Замена грозотроса по 3-9, АГ - 4 ч.	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебисская - Барабинская ТЭЦ (3-13, 3-14, 3-11, 3-12, 3-9, 3-10)	12	12.05.2014	23.05.2014	Замена грозотроса ВЛ 110 кВ 3-9, ВЛ 110 кВ 3-10. АГ - 4 ч.	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014
Участок БТЭЦ - Пионерская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	19.05.2014	23.05.2014	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, АГ - 3 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	23.06.2014	27.06.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
ВЛ 110 кВ Лянино - Здвинская (3-50)	2	13.05.2014	14.05.2014	ТР ЛР-3-50 на ПС 110 кВ В.Урюм, ТР и Исп ВЛ-3-50 на ПС 110 кВ Здвинская. АГ - 3 ч.	2	13.05.2014	14.05.2014	2	13.05.2014	14.05.2014	2	13.05.2014	14.05.2014
Участок Пионерская - Тандовская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	2	15.05.2014	16.05.2014	ТР ЛР-1-3-36, СР-1-110, ШР-110-1Т на ПС 110 кВ Тандовская. АГ - 3 ч.	2	15.05.2014	16.05.2014	2	05.06.2014	06.06.2014	2	15.05.2014	16.05.2014
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-20)	4	13.05.2014	16.05.2014	КР: Покраска двухцепной анкерной опоры №76 заход на ПС 110 кВ Гривенская, АГ - 6 ч.	4	13.05.2014	16.05.2014	3	13.05.2014	15.05.2014	3	13.05.2014	15.05.2014
Участок Чулымская-Серебрянка-ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с	1	13.05.2014	13.05.2014	ТР: Демонтаж шлейфов на опоре №121 для	1	13.05.2014	13.05.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками II цепь (3-21)				обеспечения работ по покраске двухцепной анкерной опоры №76, АГ - 4 ч.									
Участок Чулымская-Серебрянка-ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками II цепь (3-21)	1	16.05.2014	16.05.2014	ТР: Монтаж шлейфов на опоре №121, АГ - 4 ч.	1	16.05.2014	16.05.2014						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купино с отпайками II цепь (3-26)	5	12.05.2014	16.05.2014	ТР В 3-26, ЛР 3-26, ОР 3-26 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 1 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	16.06.2014	20.06.2014	5	12.05.2014	16.05.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Биаса - Межовка - Куляба - Кыштовская - Сибирская - Венгеровская - Чаны (3-49, 3-48, 3-47, 3-43, 3-44, 3-41, 3-42)	3	19.05.2014	21.05.2014	Текущий ремонт ОД-110-2Т, ЛР 3-49, 3-48, 2ШРВС-110, 1ПР-110, 2ПР-110, АГ - 4 ч.	3	19.05.2014	21.05.2014						
Участок Урожай - Веселовская ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (3-23)	1	06.05.2014	06.05.2014	ТР 1ЛР 3-23, ПС 110 кВ Веселовская, АГ - 2 ч.	1	06.05.2014	06.05.2014						
Участок Веселовская - Краснозёрская ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (3-23)	1	06.05.2014	06.05.2014	ТР 2ЛР 3-23, ПС 110 кВ Веселовская, АГ - 2 ч.	1	06.05.2014	06.05.2014						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купино с отпайками II цепь (3-26)	5	12.05.2014	16.05.2014	ТР, В 3-26, ЛР 3-26, ОР 3-26 на ПС 110 кВ Купинская, АГ - 2 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014						
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР, ТО ЛР 3-51, ПС 110 кВ Нива, АГ - 2 ч.	1	23.05.2014	23.05.2014						
Участок Восточная - Кошево ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками I цепь (В-1)	1	27.05.2014	27.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
Участок Восточная - Лазурная ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	1	28.05.2014	28.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	28.05.2014	28.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный с	1	22.05.2014	22.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная,	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)				АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	23.05.2014	23.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	23.05.2014	23.05.2014	1	23.05.2014	23.05.2014	1	23.05.2014	23.05.2014
ВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	29.05.2014	29.05.2014	И: вводов В, АГ - 2 ч; КР: ЛР-К-17 ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	20.05.2014	20.05.2014	КР: ЛР-К-18 ПС 220 кВ Тулинская, АГ-4 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР: ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ-2 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014						
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	2	29.05.2014	30.05.2014	И: вводов 110 кВ В на ПС 110 кВ Мостовая; КР: ЛР-К-21, ОР-К-21, ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.	2	29.05.2014	30.05.2014	2	19.06.2014	20.06.2014	2	29.05.2014	30.05.2014
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	4	12.05.2014	15.05.2014	КР: 2ШР ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 8 ч.	4	12.05.2014	15.05.2014	9	03.06.2014	11.06.2014	9	06.05.2014	14.05.2014
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	4	05.05.2014	08.05.2014	КР: 2ШР ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 8 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	9	03.06.2014	11.06.2014	9	06.05.2014	14.05.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	2	26.05.2014	27.05.2014	И: вводов 110 кВ В на ПС 110 кВ Мостовая; КР: ЛР-К-23, ОР-К-23, ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.	2	26.05.2014	27.05.2014	2	23.06.2014	24.06.2014	2	26.06.2014	27.06.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	4	05.05.2014	08.05.2014	КР: 2ШР ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 8 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	05.05.2014	06.05.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	4	12.05.2014	15.05.2014	КР: 2ШР ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 8 ч.	4	12.05.2014	15.05.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	05.05.2014	06.05.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	1	27.05.2014	27.05.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	27.05.2014	27.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 5 (Б-5)	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: 1ШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	16.06.2014	16.06.2014
Участок Кошево-Порос ВЛ 110 кВ Восточная-Ояш с отпайками I цепь (В-1)	5	12.05.2014	16.05.2014	БВР, КР ЛР-110-В-1 ПС Плановая, АГ - 2 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	2	29.05.2014	30.05.2014	ТР ЛРК17, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителя Новосибирской ГЭС, АГ- 4 ч	2	15.05.2014	16.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	3	26.05.2014	28.05.2014	ТР В К17 Новосибирской ГЭС, АГ- 4 ч.	3	12.05.2014	14.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (З-28)	2	21.05.2014	22.05.2014	ТР ЛР328, ТР конденсаторов связи Новосибирской ГЭС. АГ- 4 ч.	2	19.05.2014	20.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (З-28)	1	12.05.2014	12.05.2014	КР В 328 Новосибирской ГЭС, АГ- 4 ч.	1	12.05.2014	12.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	3	12.05.2014	14.05.2014	ТР ВК14 Новосибирской ГЭС. АГ- 4 ч.	3	19.05.2014	21.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	15.05.2014	16.05.2014	ТР конденсаторов связи, ТР и АЭК ОСИ ЛРК14 Новосибирской ГЭС. АГ- 4 ч.	2	22.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	2	20.05.2014	21.05.2014	АЭК ОСИ ЛРЮ1 Новосибирской ГЭС. АГ - 4 ч.	2	20.05.2014	21.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	3	05.05.2014	07.05.2014	АЭК ОСИ ЛРЗ-27 Новосибирской ГЭС, АГ - 4 ч.	3	26.05.2014	28.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	22.05.2014	23.05.2014	ВПр: Изменение уставок КСЗ Новосибирской ГЭС, АГ - 4 ч.	2	28.05.2014	29.05.2014						
ВЛ 110 кВ	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР ЛР-Ю1 ПС 220	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)				кВ Научная, АГ-2 ч.; ТР ЛР-Ю1 ПС 110 кВ Шлюзовая, АГ-2ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	28.05.2014	28.05.2014	ТР ЛР-Ю2 ПС 220 кВ Научная, АГ-2 ч.; ТР ЛР-Ю2 ПС 110 кВ Шлюзовая, АГ-2ч.	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	3	26.05.2014	28.05.2014	ТР ВЛ, ПШР, ОР и ЛР Новосибирской ТЭЦ-2. АГ - 4 часа	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	28.05.2014	30.05.2014	ТР ВЛ, ПШР, ОР и ЛР Новосибирской ТЭЦ-2. АГ - 4 часа	3	14.05.2014	16.05.2014	3	14.05.2014	16.05.2014	3	14.05.2014	16.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тульская с отпайками I цепь (К-19)	3	19.05.2014	21.05.2014	ТР ВЛ, ПШР, ОР и ЛР Новосибирской ТЭЦ-2. АГ - 4 часа	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014	3	26.05.2014	28.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тульская с отпайками II цепь (К-20)	3	21.05.2014	23.05.2014	ТР ВЛ, ПШР, ОР и ЛР Новосибирской ТЭЦ-2. АГ - 4 часа	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014	3	28.05.2014	30.05.2014
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	3	12.05.2014	14.05.2014	ТР ВЛ, ПШР, ОР и ЛР Новосибирской ТЭЦ-2. АГ - 4 часа	3	26.05.2014	28.05.2014	3	26.05.2014	28.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	3	14.05.2014	16.05.2014	ТР ВЛ, ПШР, ОР и ЛР Новосибирской ТЭЦ-2. АГ - 4 часа	3	28.05.2014	30.05.2014	3	28.05.2014	30.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014
Участок БТЭЦ - Кирзинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (З-10)	2	12.05.2014	13.05.2014	ТР: ЛР-3-10 Барабинской ТЭЦ, АГ-4 ч.	2	12.05.2014	13.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014
Участок БТЭЦ - Кожурла ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздэвка с отпайками I цепь (З-7)	2	05.05.2014	06.05.2014	ТР: ЛР-3-7 Барабинской ТЭЦ, АГ-4 ч.	2	05.05.2014	06.05.2014	2	15.05.2014	16.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (З-15)	1	26.05.2014	26.05.2014	ПС 110 кВ Валерино: ТР ЛР315-110, ТТ-110, ПР1315-110, АГ 30 мин.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	16.06.2014	16.06.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
Участок Татарская - Колония ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (З-16)	1	30.05.2014	30.05.2014	ПС 110 кВ Колония: ТР ЛР2316-110, ТТ-110, АГ - 30 минут	1	30.05.2014	30.05.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	30.05.2014	30.05.2014
Участок Кожурла -	1	07.05.2014	07.05.2014	ТР ЛР-110-3-7 "В" на	1	07.05.2014	07.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками I цепь (3-7)				ПС 110 кВ Кожурла, АГ-1ч									
Участок Барабушка - Тебиская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебиская отпайками I цепь (3-9)	1	14.05.2014	14.05.2014	ТР ЛР-110-3-9 "З" на ПС 110 кВ Барабушка, ЛР-110-3-9 на ПС 110 кВ Тебиская, АГ-1ч	1	14.05.2014	14.05.2014	1	09.07.2014	09.07.2014	1	14.05.2014	14.05.2014
Участок БТЭЦ - Кирзинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебиская с отпайками II цепь (3-10)	1	12.05.2014	12.05.2014	ТР ЛР-110-3-10 "В" на ПС 110 кВ Кирзинская, АГ-1ч	1	12.05.2014	12.05.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
Участок ТЭЦ-3 - Сады ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками I цепь (3-17)	1	07.05.2014	07.05.2014	Т.Р. Ревизия, чистка изоляции ЛР3-17-В ПС 110 кВ Сады, АГ- 2 ч.	1	07.05.2014	07.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014
Участок Сады - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками I цепь (3-17)	1	08.05.2014	08.05.2014	Т.Р. Ревизия, чистка изоляции ЛР3-17, ОПН-110 ПС Сады, АГ- 2 ч.	1	08.05.2014	08.05.2014	1	24.05.2014	24.05.2014	1	08.05.2014	08.05.2014
Участок Порос - Ояш ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками I цепь (В-1)	1	05.05.2014	05.05.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-1-В, РПВ ПС 110 кВ Порос, АГ- 2 ч	1	05.05.2014	05.05.2014	1	май	май	1	05.05.2014	05.05.2014
Участок Кошево - Порос ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками I цепь (В-1)	1	12.05.2014	12.05.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-1-З, РПЗ ПС 110 кВ Порос, АГ- 2 ч	1	06.05.2014	06.05.2014	1	май	май	1	06.05.2014	06.05.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	06.05.2014	06.05.2014	ТР ЛР, ПС 110 кВ Искитимская тяг. . АГ - 2ч	1	06.05.2014	06.05.2014	1	май	май	1	06.05.2014	06.05.2014
Участок Барышевская - Горная - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	1	06.05.2014	06.05.2014	ТР разъединителя ЛР П1-110 и выключателя В П1-110 ПС 110 кВ Восточная. тяг АГ - 2 ч.	1	06.05.2014	06.05.2014	1	июнь	июнь	1	06.05.2014	06.05.2014
Участок Барышевская - Буготак - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	1	13.05.2014	13.05.2014	ТР разъединителя ЛР П2-110 и выключателя В П2-110 ПС 110 кВ Восточная тяг. АГ- 2час	1	13.05.2014	13.05.2014	1	июнь	июнь	1	13.05.2014	13.05.2014
Участок Барышевская - Буготак - ВЛ 110 кВ	1	12.05.2014	12.05.2014	ТР разъединителя ЛР П2-110 и	1	12.05.2014	12.05.2014	1	июнь	июнь	1	12.05.2014	12.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (II-2)				выключателя В П2-110 ПС 110 кВ Буготак. АГ-2час									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР ЛР ПС 110 кВ Сеятель. АГ-2час	1	21.05.2014	21.05.2014	1	июнь	июнь	1	21.05.2014	21.05.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	28.05.2014	28.05.2014	ТР ЛР ПС 110 кВ Сеятель. АГ-2час	1	28.05.2014	28.05.2014	1	июнь	июнь	1	28.05.2014	28.05.2014
Участок Ново-Черепановская - Усть-Тальменка - ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)	1	30.05.2014	30.05.2014	ПС 110 кВ Усть-Тальменская; ТР ЛР Ю-13, АГ -2 ч	1	30.05.2014	30.05.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	30.05.2014	30.05.2014
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ Контрольная - Промышленная сельская)	6	19.05.2014	24.05.2014	Монтаж ВОЛС. АГ - 2 ч.	6	12.05.2014	17.05.2014	11	17.06.2014	27.06.2014	11	02.06.2014	12.06.2014
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	1	27.05.2014	27.05.2014	Усиление спуска к ВЧЗ. АГ- 1 ч.	1	27.05.2014	27.05.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	31	01.05.2014	31.05.2014	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Б-3 в объеме "В", АГ - 4 ч.	31	01.05.2014	31.05.2014						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	15	01.05.2014	15.05.2014	КР: Выведен в ремонт участок "Восточная-опора № 33" для реконструкции ВЛ 110 кВ с частичной заменой опор и проводов на марку АС-300\39 на участке "Восточная-опора № 24", ремонт провода и опор в пролете № 1 - 13 на выведенном участке "Восточная-опора № 33", АГ - ВЗ	15	01.05.2014	15.05.2014						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	15	01.05.2014	15.05.2014	КР: Выведен в ремонт участок "Восточная-опора № 33" для	15	01.05.2014	15.05.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				реконструкции ВЛ 110 кВ с частичной заменой опор и проводов на марку АС-300\39 на участке "Восточная-опора № 24", ремонт провода и опор в пролете № 1 - 13 на выведенном участке "Восточная-опора № 33", АГ - ВЗ									
Участок Инская - Тальменская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	15	01.05.2014	15.05.2014	КР: Разрезаны шлейфа на опоре № 10 и 23, выведен в ремонт участок "опора № 10 - опора № 23" для реконструкции ВЛ 110 кВ Ю-8 на участке оп.10-оп.23., АГ - ВЗ	15	01.05.2014	15.05.2014						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ОВ-220	2	12.05.2014	13.05.2014	ТР, Диагностика В-220-2АТ, АГ - 2 ч.	2	12.05.2014	13.05.2014						
В 221	2	14.05.2014	15.05.2014	ТР, Диагностика В 221, АГ - 2 ч.	2	14.05.2014	15.05.2014						
ОВ-110	2	15.05.2014	16.05.2014	ТР, Диагностика В 3-23, АГ - 2 ч.	2	15.05.2014	16.05.2014						
ОВ-110	1	14.05.2014	14.05.2014	ТР. Проверка РЗА В 3-53, АГ - 1 ч.	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014
ОВ-110	3	19.05.2014	21.05.2014	И. Испытания вводов 110, ТТ В-110 1АТ, АГ - 1 ч.	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014
ОВ-110	1	22.05.2014	22.05.2014	И Вводов 110 В 3-110, АГ - 1 ч.	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014
1АТ-63	2	29.05.2014	30.05.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	2	29.05.2014	30.05.2014	2	29.05.2014	30.05.2014	2	29.05.2014	30.05.2014
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
1ШСВ-110	5	19.05.2014	23.05.2014	КР: 1ШСВ-110 + замена вводов, АГ - 8 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
1Ш-110	12	19.05.2014	30.05.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	12	19.05.2014	30.05.2014	12	19.05.2014	30.05.2014	12	19.05.2014	30.05.2014
1ОВ-110	10	21.05.2014	30.05.2014	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	10	21.05.2014	30.05.2014	12	19.05.2014	30.05.2014	10	21.05.2014	30.05.2014
1ОВ-110	1	23.05.2014	23.05.2014	ТР: 1ШР, 1ОТН, ОР, АГ - 4 ч.	1	23.05.2014	23.05.2014						
1ТН-110	12	19.05.2014	30.05.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	12	19.05.2014	30.05.2014	12	19.05.2014	30.05.2014	12	19.05.2014	30.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Б-5	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	16.06.2014	16.06.2014
1ОВ-110	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	16.06.2014	16.06.2014
1СВ-110	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: СР, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
1СВ-110	1	19.05.2014	19.05.2014	И: вводов 110 кВ 1СВ-110, АГ - 2 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
В-Б-6	1	20.05.2014	20.05.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
1ТН-110	1	22.05.2014	22.05.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014
В-В-2	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР: ЛР, 1ШР, ОР АГ - 4 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
В-В-1	1	27.05.2014	27.05.2014	ТР: ЛР, 1ШР, ОР АГ - 4 ч.	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
1ШСВ-110	1	20.05.2014	20.05.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
2АТ-200	3	28.05.2014	30.05.2014	ТР: 1ШР, ТР, ЛРТ, АГ - 4 ч.	3	28.05.2014	30.05.2014	3	28.05.2014	30.05.2014	3	28.05.2014	30.05.2014
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
2АТ-63	3	05.05.2014	07.05.2014	ТР, И: АГ - 4 ч.	3	05.05.2014	07.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014	3	05.05.2014	07.05.2014
1АТ-63	3	12.05.2014	14.05.2014	ТР: АГ - 4 ч.	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014
ОВ-110	5	26.05.2014	30.05.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	26.05.2014	30.05.2014
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1АТ-125	3	12.05.2014	14.05.2014	ТР; И: АТ, АГ - 4 ч.	3	12.05.2014	14.05.2014	3	07.04.2014	09.04.2014	3	12.05.2014	14.05.2014
1АТ-125	1	12.05.2014	12.05.2014	И: вводов 220 кВ, 110 кВ 1АТ-125. АГ - 2 ч.	1	12.05.2014	12.05.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
В-К-17	1	29.05.2014	29.05.2014	И: вводов; КР: ЛР-К-17, АГ - 4 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
В-К-18	1	20.05.2014	20.05.2014	КР: ЛР-К-18, АГ - 4 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
В-К-18	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	1	11.06.2014	11.06.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
ОВ-110	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР: ОР, АГ-2 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	8	03.06.2014	10.06.2014
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
2СШ-220	5	19.05.2014	23.05.2014	ТР: ШР, АГ - 4 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
В-242	1	19.05.2014	19.05.2014	ТР: В, ШР, АГ - 2 ч.	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
2ТН-220	5	19.05.2014	23.05.2014	ТР: 2ТН, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
В-244	1	20.05.2014	20.05.2014	ТР: В, ШР, АГ - 2 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
ШОВ-220	1	21.05.2014	21.05.2014	ТР: В, 2ШР, АГ - 2 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
2АТ-125	1	22.05.2014	22.05.2014	ТР: В, ШР-220-2АТ, АГ - 4 ч.	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014
1СШ-220	5	26.05.2014	30.05.2014	ТР: ШР, АГ - 4 ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-241	1	26.05.2014	26.05.2014	ТР: В, ШР-241, АГ - 2 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
1ТН-220	5	26.05.2014	30.05.2014	ТР: 1ТН-220, Р-1ТН, АГ - 2 ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014
В-243	1	27.05.2014	27.05.2014	ТР: В, ШР-243, АГ - 2 ч.	1	27.05.2014	27.05.2014	1	13.05.2014	13.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
ШОВ-220	1	28.05.2014	28.05.2014	ТР: В, 1ШР-ШОВ-220, АГ - 2 ч.	1	28.05.2014	28.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
1АТ-125	1	29.05.2014	29.05.2014	ТР: ШР-П, ШР-220 - 1АТ, АГ - 4 ч.	1	29.05.2014	29.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014	1	29.05.2014	29.05.2014
В-242	2	22.05.2014	23.05.2014	ТР: В, ШР, АГ - 2 ч.	2	22.05.2014	23.05.2014						
В-241	2	29.05.2014	30.05.2014	ТР: В, ШР, АГ - 2 ч.	2	29.05.2014	30.05.2014						
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
В-Ю-11	3	12.05.2014	14.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014
В-Ю-12	3	14.05.2014	16.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	14.05.2014	16.05.2014	3	14.05.2014	16.05.2014	3	14.05.2014	16.05.2014
ОВ-110	3	19.05.2014	21.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014
ОВ-110	3	21.05.2014	23.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014	3	21.05.2014	23.05.2014
ОВ-110	5	26.05.2014	30.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	3	26.05.2014	28.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014
ШСВ-110	2	28.05.2014	29.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	2	28.05.2014	29.05.2014	2	29.05.2014	30.05.2014	2	28.05.2014	29.05.2014
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
В 3-13	5	19.05.2014	23.05.2014	К, АГ - 3 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	29.04.2014	29.04.2014
2СК	61	30.05.2014	29.07.2014	КР 2СК, В (РЗА), ревизия бассейна, АГ - ВЗ.	61	30.05.2014	29.07.2014	60	02.06.2014	31.07.2014	62	01.08.2014	01.10.2014
1В-246	1	05.05.2014	05.05.2014	Отбор проб масла с вводов 1В-246, АГ - 1 ч.	1	05.05.2014	05.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014
2В-246	1	06.05.2014	06.05.2014	Отбор проб масла с вводов 2В-246, АГ - 1 ч.	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014
1В-245	1	14.05.2014	14.05.2014	Отбор проб масла с вводов 1В-245, АГ - 1 ч.	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014
2В-245	1	15.05.2014	15.05.2014	Отбор проб масла с вводов 2В-245, АГ - 1 ч.	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014
1АТ	1	30.05.2014	30.05.2014	И - ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, АГ - 1 ч.	1	30.05.2014	30.05.2014	1	01.07.2014	01.07.2014	1	30.05.2014	30.05.2014
ВО-110	1	28.05.2014	28.05.2014	И, АГ - 1 ч.	1	28.05.2014	28.05.2014	1	30.05.2014	30.05.2014	1	30.05.2014	30.05.2014
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Посевная</b>													
ВО-110	1	14.05.2014	14.05.2014	ТО: Испытание	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ВЛЮ-18, АГ - 2 ч.									
1ТН-110	1	21.05.2014	21.05.2014	ТО: Испытание 1ТН-110, АГ - 2 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
2ТН-110	1	22.05.2014	22.05.2014	ТО: Испытание 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014
В Ю-13	1	26.05.2014	26.05.2014	ТО: Испытание выключателя, АГ - 2 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
ВО-110	1	28.05.2014	28.05.2014	ТО: Испытание вводов ВО-110, АГ - 2 ч.	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
ШОВ-110	1	12.05.2014	12.05.2014	Испытание ОТН-110, вводы 110 кВ, АГ - 3 ч.	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
1ТН-110	1	15.05.2014	15.05.2014	Испытание ТН-110, АГ - 3 ч.	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014
2ТН-110	1	15.05.2014	15.05.2014	Испытание ТН-110, АГ - 3 ч.	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014
<b>ПС 110 кВ Степная</b>													
ВС-110	1	21.05.2014	21.05.2014	ВПр. С включением ремонтной перемычки. Чистка изоляции ИСШ -10 кВ ПС Степная. АГ - 2 ч.	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВО-110	12	12.05.2014	23.05.2014	КР ОВ-110, АГ - 4 ч.	12	12.05.2014	23.05.2014						
<b>ПС 110 кВ Сокол</b>													
1Т-10	1	05.05.2014	05.05.2014	Техническое обслуживание 1СШ-10 кВ, АГ - 4 ч.	1	05.05.2014	05.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014
2Т-10	1	12.05.2014	12.05.2014	Техническое обслуживание 2СШ-10 кВ, АГ - 4 ч.	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
1Т-10	1	28.05.2014	28.05.2014	Испытание В1101Т, АГ - 3 ч.	1	28.05.2014	28.05.2014						
<b>ПС 110 кВ Ордынская</b>													
ШОВ-110	1	20.05.2014	20.05.2014	И ТТ-110 ШОВ, АГ - 3 ч.	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
ВЛ-3-27	1	26.05.2014	26.05.2014	И ТТ-110 3-27, АГ - 3 ч.	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
<b>ПС 110 кВ Плановая</b>													
1Т-10	17	26.05.2014	11.06.2014	КР ШР-110-1Т, ПР-1, 1СШ-110, ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, 1СШ-	17	26.05.2014	11.06.2014	19	02.06.2014	20.06.2014	17	26.05.2014	11.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				10, АГ - 2 ч.									
1Т-10	5	12.05.2014	16.05.2014	КР ЛР-110, 1СШ-110, АГ - 2 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014						
<b>ПС 110 кВ Кандаурово</b>													
1 СШ-110				КР ЛР-110, 1СШ-110, АГ - 2 ч.	4	27.05.2014	30.05.2014	4	03.06.2014	06.06.2014	4	27.05.2014	30.05.2014
2 СШ-110	4	05.05.2014	08.05.2014	КР ЛР-110, 2СШ-110, АГ - 2 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	4	20.05.2014	23.05.2014	4	05.05.2014	08.05.2014
<b>ПС 110 кВ Барышевская</b>													
В-П-2	5	12.05.2014	16.05.2014	КР: В-П-2 + замена вводов, АГ - 4 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014
ОВ-110	5	26.05.2014	30.05.2014	КР: В-110-2Т + замена вводов, АГ - 4 ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014
<b>ПС 110 кВ Вертковская</b>													
1Т-25/40	5	26.05.2014	30.05.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014
2Т-25/40	5	12.05.2014	16.05.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014
<b>ПС 110 кВ Мостовая</b>													
2СШ-110	4	05.05.2014	08.05.2014	КР: 2ШР, АГ - 8 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	05.05.2014	14.05.2014
2СШ-110	4	12.05.2014	15.05.2014	КР: 2ШР, АГ - 8 ч.	4	12.05.2014	15.05.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	05.05.2014	14.05.2014
ОВ-110	4	05.05.2014	08.05.2014	КР: 2ШР-110-2Т, 2ШР-К-22, 2ШР-В-К-24, 2ШР-110-4Т, АГ - 4 ч.	4	05.05.2014	08.05.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	06.05.2014	06.05.2014
ОВ-110	2	12.05.2014	13.05.2014	КР: 2ШР-В-МС-2, 2СР-110, АГ - 4 ч.	2	12.05.2014	13.05.2014						
ОВ-110	1	15.05.2014	15.05.2014	КР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	15.05.2014	15.05.2014						
СВ-110	1	13.05.2014	13.05.2014	КР: 2СР-110, АГ - 4 ч.	1	13.05.2014	13.05.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	13.05.2014	13.05.2014
ОВ-110	1	14.05.2014	14.05.2014	КР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	14.05.2014	14.05.2014	1	11.06.2014	11.06.2014	1	14.05.2014	14.05.2014
<b>ПС 110 кВ Красногорская</b>													
1Т-40	3	12.05.2014	14.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014	3	12.05.2014	14.05.2014
1Т-40	2	12.05.2014	13.05.2014	ТР: 1Т-40, АГ - 4 ч.	2	12.05.2014	13.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014
2Т-40	3	19.05.2014	21.05.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.2014	21.05.2014
2Т-40	2	19.05.2014	20.05.2014	ТР: 2Т-40, АГ - 4 ч.	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014
<b>ПС 110 кВ Солнечная</b>													
1Т-16	2	26.05.2014	27.05.2014	ТР, И: 1Т-25, АГ - 4 ч.	2	26.05.2014	27.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014
2Т-16	2	28.05.2014	29.05.2014	ТР: 2Т-25, АГ - 4 ч.	2	28.05.2014	29.05.2014	2	28.05.2014	29.05.2014	2	28.05.2014	29.05.2014
<b>ПС 110 кВ Киевская</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2Т	5	12.05.2014	16.05.2014	К, АГ - 3 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014
1Т	5	19.05.2014	23.05.2014	В, АГ - 3 ч.	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования