

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в декабре 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15)	6	02.12.18	07.12.18	Радиальный режим со стороны ПС Северная для вывода В-С-15 для "В", АГ - 3 ч.	6	02.12.18	07.12.18						
КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный II цепь с отпайками (С-16)	6	09.12.18	14.12.18	Радиальный режим работы со стороны ПС Северная для вывода В-С-16 для "В", АГ - 3 ч.	6	09.12.18	14.12.18						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-13	5	03.12.18	07.12.18	ВП (изменение уставок), АГ - 3 ч.	5	03.12.18	07.12.18						
В 3-14	5	10.12.18	14.12.18	ВП (изменение уставок), АГ - 3 ч.	5	10.12.18	14.12.18						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ ПП Библиотечный</b>													
В-С-15	6	02.12.18	07.12.18	Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч.	6	02.12.18	07.12.18						
В-С-16	6	09.12.18	14.12.18	Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч.	6	09.12.18	14.12.18						
<b>ПС 110 кВ Сокол</b>													
1СШ-110	3	03.12.18	05.12.18	Замена РВС 110 1Т, АГ - 4 ч.	3	03.12.18	05.12.18						
2СШ-110	3	05.12.18	07.12.18	Замена РВС1102Т, АГ - 4 ч.	3	05.12.18	07.12.18						

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" - профвосстановление РЗА  
 "К" - первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И - испытание в/в оборудования