

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в феврале 2019 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Научная (255)	12	21.01.19	01.02.19	Перевод цепей управления В212 на новый мнемощит ГЩУ. АГ - срок заявки, АГ - ВЗ	12	21.01.19	01.02.19						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Научная (255)	7	25.02.19	03.03.19	Перевод цепей управления В212 на новый мнемощит ГЩУ. АГ - срок заявки, АГ - ВЗ	7	25.02.19	03.03.19						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ – Барабушка)	5	04.02.19	08.02.19	Верховой осмотр, вырубка деревьев, отпайка ПС Барабушка опоры 1-30, АГ - 3 ч.	5	04.02.19	08.02.19						
ВЛ 110 кВ Татарская – Колония с отпайками (3-16 Татарская – Колония)	12	04.02.19	15.02.19	ТО (верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода в зажимах). КР (замена разрушенных изоляторов). , АГ - 2 ч.	12	04.02.19	15.02.19	12	04.02.19	15.02.19	12	04.02.19	15.02.19
ВЛ 110 кВ Тебисская – Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская – Барабушка)	5	11.02.19	15.02.19	Верховой осмотр, вырубка деревьев, отпайка ПС Барабушка опоры 1-30, АГ - 3 ч.	5	11.02.19	15.02.19						
ВЛ 110 кВ Валерино – Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино – Колония)	10	25.02.19	06.03.19	ТО (верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода в зажимах). КР (замена разрушенных изоляторов). , АГ - 2 ч.	10	25.02.19	06.03.19	10	18.02.19	27.02.19	10	25.02.19	06.03.19
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-252	1	01.02.19	01.02.19	Проверка взаимодействия с ДФЗ 252 (на 2 часа) , АГ - 2 ч.	1	01.02.19	01.02.19	1	01.02.19	01.02.19	1	01.02.19	01.02.19
1ШСВ-110	2	07.02.19	08.02.19	Профконтроль РЗА , АГ - 2 ч.	2	07.02.19	08.02.19	2	07.02.19	08.02.19	2	07.02.19	08.02.19

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СВ-110	2	14.02.19	15.02.19	Профконтроль РЗА, АГ - 2 ч.	2	14.02.19	15.02.19	2	14.02.19	15.02.19	2	14.02.19	15.02.19
2СВ-110	2	21.02.19	22.02.19	Профконтроль РЗА, АГ - 2 ч.	2	21.02.19	22.02.19	2	21.02.19	22.02.19	2	21.02.19	22.02.19
2ШСВ-110	2	28.02.19	01.03.19	Профконтроль РЗА, АГ - 2 ч.	2	28.02.19	01.03.19	2	28.02.19	01.03.19	2	28.02.19	01.03.19

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования