

Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания филиала "Западные электрические сети" АО "РЭС" по состоянию на 01.07.2020 г.

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА	Объем свободной мощности на 01.07.2020 г., МВт
1	Антоновка	110/35/10	2x6,3	5,78
2	Бараба	110/10	2x10	0,88
3	Биаза	110/10	1x6,3	3,35
4	Булатово	35/10	1x1,6	0,41
5	Верх-Ича	35/10	1x7,5, 1x2,5	2,31
6	Верх-Каргат	35/10	1x2,5, 1x1,6	0,14
7	Верх-Красноярка	35/10	1x1,6	0,45
8	Верх-Урюм	110/10	1x2,5	1,15
9	Гандичи	35/10	1x3,2, 1x6,3	1,26
10	Гурманка	110/10	1x2,5	2,18
11	Здвинская	110/35/10	2x10	0,21
12	Зоново	35/10	2x2,5	2,55
13	Зюзя	35/10	2x1,6	0,02
14	Казанцево	35/10	1x2,5	0,32
15	Кама	35/10	2x1,6	1,45
16	Карасёво	35/10	2x2,5	0,32
17	Куйбышевская	110/10	2x25	1,33
18	Кульча	35/10	2x1,6	0,96
19	Лянино	110/10	2x6,3	5,20
20	Новодубровка	35/10	1x2,5	2,04
21	Новотроицк	35/10	1x2,5	1,58
22	Оленёнок	110/35/10	2x10	2,32
23	Орловка	35/10	1x1	0,48
24	Отрадное	35/10	1x2,5, 1x1,6	0,18
25	Петраки	35/10	1x2,5	0,21
26	Пешково	110/35/10	2x6,3	6,16
27	Пионерская	110/10	2x2,5	0,36
28	Победа	35/10	1x2,5	0,21
29	Полярная	110/35/10	2x10	2,48
30	Раисино	35/10	1x2,5	0,84
31	Сергино	110/10	2x2,5	2,04
32	Совхозная	35/10	1x2,5	0,21
33	Степная	110/10	1x2,5	1,55
34	Тандовская	110/35/10	2x6,3	0,32
35	Таскаево	35/10	1x2,5, 1x3,2	0,32
36	Чуваши	35/10	1x1,6	0,81
37	Чумаково	110/35/10	2x6,3	3,39